ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502 - 3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48787

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____		Тхв=0 С
Подающий тр.	ПРЭМ 40		Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.08.14	24	-	67,67	7,00	63,360	-	-	55,36	6,50	40,560	-	-	12,31	22,800	1,984
24.08.14	24	-	64,84	7,00	73,300	-	-	54,93	6,50	50,390	-	-	9,91	22,910	1,935
25.08.14	24	-	63,74	7,00	78,250	-	-	54,49	6,50	54,810	-	-	9,25	23,440	1,948
26.08.14	24	-	64,86	7,00	74,760	-	-	56,52	6,50	51,560	-	-	8,34	23,200	1,882
27.08.14	24	-	67,44	7,00	68,020	-	-	57,52	6,50	50,710	-	-	9,92	17,310	1,797
28.08.14	24	-	66,45	7,00	74,900	-	-	56,40	6,50	51,990	-	-	10,05	22,910	1,982
29.08.14	24	-	64,09	7,00	72,740	-	-	54,18	6,50	51,530	-	-	9,91	21,210	1,822
30.08.14	24	-	63,34	7,00	72,920	-	-	52,81	6,50	51,200	-	-	10,53	21,720	1,868
31.08.14	24	-	64,88	7,00	78,240	-	-	54,08	6,50	51,500	-	-	10,80	26,740	2,234
01.09.14	24	-	64,61	7,00	55,820	-	-	52,94	6,50	29,750	-	-	11,67	26,070	1,994
02.09.14	24	-	64,16	7,00	43,320	-	-	50,53	6,50	17,200	-	-	13,63	26,120	1,870
03.09.14	24	-	65,11	7,00	78,150	-	-	53,36	6,50	51,180	-	-	11,75	26,970	2,296
04.09.14	24	-	65,86	7,00	72,030	-	-	53,34	6,50	48,450	-	-	12,52	23,580	2,102
05.09.14	24	-	65,13	7,00	68,190	-	-	52,91	6,50	50,400	-	-	12,22	17,790	1,804
06.09.14	24	-	64,93	7,00	73,500	-	-	53,64	6,50	50,820	-	-	11,29	22,680	2,041
07.09.14	24	-	65,08	7,00	79,740	-	-	54,21	6,50	51,230	-	-	10,87	28,510	2,352
08.09.14	24	-	65,04	7,00	75,000	-	-	54,65	6,50	51,290	-	-	10,39	23,710	2,026
09.09.14	24	-	65,16	7,00	78,120	-	-	56,53	6,50	55,530	-	-	8,63	22,590	1,896
10.09.14	24	-	65,80	7,00	77,440	-	-	56,20	6,50	55,460	-	-	9,60	21,980	1,922
11.09.14	24	-	66,52	7,00	71,590	-	-	56,48	6,50	56,660	-	-	10,04	14,930	1,818
12.09.14	24	-	66,63	7,00	72,780	-	-	55,63	6,50	56,970	-	-	11,00	15,810	1,684
13.09.14	24	-	66,62	7,00	71,820	-	-	55,67	6,50	56,500	-	-	10,95	15,320	1,771
14.09.14	24	-	67,46	7,00	81,660	-	-	57,51	6,50	56,960	-	-	9,95	24,700	2,169
15.09.14	24	-	67,80	7,00	67,340	-	-	59,08	6,50	53,110	-	-	8,72	14,230	1,672
16.09.14	24	-	66,48	7,00	74,580	-	-	56,61	6,50	52,510	-	-	9,87	22,070	1,928
17.09.14	24	-	65,88	7,00	74,070	-	-	55,74	6,50	52,400	-	-	10,14	21,670	1,906
18.09.14	24	-	65,27	7,00	57,690	-	-	57,38	6,50	38,650	-	-	7,89	19,040	1,516
19.09.14	24	-	59,48	7,00	72,020	-	-	55,32	6,50	46,400	-	-	4,16	25,620	1,681
20.09.14	24	-	59,14	7,00	71,980	-	-	53,01	6,50	45,470	-	-	6,13	26,510	1,807
21.09.14	24	-	66,66	7,00	77,190	-	-	58,66	6,50	50,310	-	-	8,00	26,880	2,138
22.09.14	24	-	67,07	7,00	72,800	-	-	58,70	6,50	50,410	-	-	8,37	22,390	1,870
Среднее	24,00	-	65,26	7,00	71,720	-	-	55,30	6,50	49,416	-	-	9,96	22,304	1,926
Итого	744,0				2223,320	0,000				1531,910	0,000	0,00		691,410	59,72

Ориентировочно до конца месяца(+)	571,806	384,171	187,634	14,68
Корректировка за прошлый месяц (-)	259,303	180,527	78,776	7,233
Итого за сентябрь 2014 :	2535,823	1735,554	800,269	67,162714

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
25.08.14 10:00	110840,180	-	11863,810	-	-	6207,733
23.09.14 14:00	112937,140	-	13311,030	-	-	6263,859

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 АВГ 2014
Дата _____