Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 128 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0914.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.09.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.09.14	24,00	-	76,61	62,94	13,67	63,07	58,94	4,13	7,00	5,00	0,30	12,91	-	-	13,13	-	-	-	63,78	-	0,82			1,13
02.09.14	23,00	-	75,47	63,36	12,11	66,90	62,83	4,07	7,00	5,00	0,29	11,68	-	-	11,91	-	-	-	66,33	-	0,78			1,07
03.09.14	24,00	-	80,48	66,75	13,73	64,90	60,99	3,91	7,00	5,00	0,33	12,69	-	-	12,94	-	-	-	64,84	-	0,82			1,15
04.09.14	24,00	-	41,48	28,84	12,64	65,80	60,78	5,02	7,00	5,00	0,20	12,14	-	-	12,39	-	-	-	63,98	-	0,78			0,98
05.09.14	24,00	-	12,22	2,20	10,02	55,47	38,21	17,26	7,00	5,00	-0,09	12,66	-	-	12,85	-	-	-	53,50	-	0,68			0,59
06.09.14	24,00	-	14,22	2,54	11,68	56,11	35,23	20,88	7,00	5,00	-0,04	13,89	-	-	14,05	-	-	-	54,28	-	0,76			0,71
07.09.14	24,00	-	15,60	3,09	12,51	55,20	38,95	16,25	7,00	5,00	-0,13	16,34	-	-	16,55	-	-	-	53,20	-	0,87			0,74
08.09.14	24,00	-	14,37	5,22	9,15	54,84	50,24	4,60	7,00	5,00	-0,43	17,97	-	-	18,21	-	-	-	53,11	-	0,96			0,53
09.09.14	24,00	-	9,38	9,57	-0,19	51,41	61,18	-9,77	7,00	5,00	-0,95	15,92	-	-	16,13	-	-	-	54,33	-	0,87			-0,08
10.09.14	24,00	-	9,86	9,23	0,63	51,24	62,33	-11,09	7,00	5,00	-0,97	16,91	-	-	17,12	-	-	-	54,21	-	0,92			-0,06
11.09.14	24,00	-	77,46	64,79	12,67	67,12	63,67	3,45	7,00	5,00	0,31	11,38	-	-	11,63	-	-	-	66,91	-	0,76			1,08
12.09.14	24,00	-	82,02	69,11	12,91	68,44	65,10	3,34	7,00	5,00	0,34	11,34	-	-	11,57	-	-	-	68,35	-	0,78			1,12
13.09.14	24,00	-	83,21	70,42	12,79	68,16	64,83	3,33	7,00	5,00	0,34	11,24	-	-	11,50	-	-	-	67,99	-	0,77			1,11
14.09.14	24,00	-	84,68	69,79	14,89	68,33	64,60	3,73	7,00	5,00	0,39	13,07	-	-	13,34	-	-	-	68,16	-	0,89			1,28
15.09.14	24,00	-	83,47	69,05	14,42	68,21	64,16	4,05	7,00	5,00	0,41	12,56	-	-	12,82	-	-	-	68,14	-	0,86			1,27
16.09.14	24,00	-	81,20	67,57	13,63	68,12	63,94	4,18	7,00	5,00	0,40	11,90	-	-	12,15	-	-	-	68,10	-	0,81			1,21
17.09.14	24,00	-	80,77	67,52	13,25	68,03	63,87	4,16	7,00	5,00	0,40	11,54	-	-	11,78	-	-	-	67,92	-	0,79			1,18
18.09.14	24,00	-	81,95	68,33	13,62	68,23	64,13	4,10	7,00	5,00	0,41	11,82	-	-	12,07	-	-	-	68,10	-	0,81			1,21
19.09.14	24,00	-	82,85	68,82	14,03	68,16	64,07	4,09	7,00	5,00	0,40	12,32	-	-	12,58	-	-	-	68,15	-	0,84			1,24
20.09.14	24,00	-	84,04	68,74	15,30	68,36	64,29	4,07	7,00	5,00	0,41	13,51	-	-	13,80	-	-	-	68,30	-	0,92			1,33
21.09.14	24,00	-	84,09	67,65	16,44	68,38	64,21	4,17	7,00	5,00	0,41	14,61	-	-	14,91	-	-	-	68,36	-	1,00			1,41
22.09.14	24,00	-	81,03	67,77	13,26	68,09	64,05	4,04	7,00	5,00	0,40	11,44	-	-	11,67	-	-	-	67,92	-	0,78			1,18
23.09.14	24,00	-	81,66	67,97	13,69	68,55	64,41	4,14	7,00	5,00	0,41	11,81	-	-	12,06	-	-	-	68,44	-	0,81			1,22
Среднее	23,96	-	61,66	49,62	12,04	63,96	59,35	4,61	7,00	5,00	0,15	13,12	-	-	13,35	-	-	-	63,76	-	0,83	-	-	0,98
Итого	551,00		1418,12	1141,27	276,85						3,56	301,65	0,00	0,00	307,16	0,00	0,00	0,00			19,05	0,00	0,00	22,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	04.09.14 16:00	19963,62	15372,40	2565,15	-	2619,02	-	508,19	-
	24.09.14 09:00	21144,44	16319,59	2825,62	-	2884,20	-	527,20	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 12,1 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -4,37 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,67** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **307,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

СПб ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

Печать энергосбыта

«1» 10 14 г.