Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 132 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0914.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	-	62,57	51,61	10,96	67,81	63,44	4,37	7,00	5,00	0,33	9,47	-	-	9,66	-	-	-	67,34	-	0,64			0,97
25.08.14	24,00	-	63,94	54,22	9,72	50,00	47,84	2,16	7,00	5,00	0,02	12,78	-	-	12,88	-	-	-	46,01	-	0,59			0,61
26.08.14	24,00	-	48,05	35,95	12,10	32,61	32,12	0,49	7,00	5,00	0,03	12,42	-	-	12,47	-	-	-	31,21	-	0,39			0,41
27.08.14	24,00	-	58,11	44,68	13,43	53,12	49,11	4,01	7,00	5,00	0,18	13,36	-	-	13,57	-	-	-	53,34	-	0,71			0,89
28.08.14	24,00	-	57,64	44,17	13,47	60,07	55,68	4,39	7,00	5,00	0,22	13,28	-	-	13,53	-	-	-	59,52	-	0,79			1,01
29.08.14	24,00	-	58,40	46,10	12,30	57,77	53,74	4,03	7,00	5,00	0,20	12,20	-	-	12,40	-	-	-	57,59	-	0,70			0,90
30.08.14	24,00	-	55,51	45,68	9,83	61,16	56,68	4,48	7,00	5,00	0,22	9,75	-	-	9,96	-	-	-	60,51	-	0,59			0,81
31.08.14	24,00	-	56,57	44,61	11,96	61,30	56,74	4,56	7,00	5,00	0,22	11,87	-	-	12,08	-	-	-	60,50	-	0,72			0,94
01.09.14	24,00	-	57,82	47,23	10,59	63,66	58,10	5,56	7,00	5,00	0,24	10,87	-	-	11,09	-	-	-	64,34	-	0,70			0,94
02.09.14	24,00	-	59,56	49,82	9,74	67,28	61,34	5,94	7,00	5,00	0,28	10,12	-	-	10,33	-	-	-	66,48	-	0,68			0,95
03.09.14	24,00	-	62,46	50,13	12,33	65,34	59,66	5,68	7,00	5,00	0,28	12,52	-	-	12,77	-	-	-	65,07	-	0,81			1,09
04.09.14	24,00	-	32,30	21,64	10,66	66,27	60,03	6,24	7,00	5,00	0,14	10,86	-	-	11,06	-	-	-	64,27	-	0,70			0,84
05.09.14	24,00	-	11,43	1,80	9,63	56,87	41,60	15,27	7,00	5,00	-0,07	11,69	-	-	11,86	-	-	-	55,55	-	0,65			0,58
06.09.14	24,00	-	11,85	1,69	10,16	57,65	40,85	16,80	7,00	5,00	-0,02	11,21	-	-	11,37	-	-	-	56,67	-	0,63			0,61
07.09.14	24,00	-	13,69	2,19	11,50	56,67	42,83	13,84	7,00	5,00	-0,09	13,97	-	-	14,18	-	-	-	55,23	-	0,77			0,68
08.09.14	24,00	-	12,34	1,06	11,28	57,12	43,98	13,14	7,00	5,00	-0,04	12,52	-	-	12,72	-	-	-	56,06	-	0,70			0,66
09.09.14	24,00	-	12,49	0,00	12,49	50,25	21,40	28,85	7,00	5,00	0,01	12,38	-	-	12,51	-	-	-	49,83	-	0,62			0,63
10.09.14	24,00	-	12,86	0,00	12,86	51,08	21,67	29,41	7,00	5,00	0,01	12,71	-	-	12,85	-	-	-	50,67	-	0,64			0,66
11.09.14	24,00	-	9,84	0,00	9,84	66,16	22,53	43,63	7,00	5,00	0,02	9,65	-	-	9,83	-	-	-	65,40	-	0,63			0,65
12.09.14	24,00	-	10,42	0,00	10,42	68,34	22,45	45,89	7,00	5,00	0,02	10,25	-	-	10,48	-	-	-	67,65	-	0,69			0,71
13.09.14	24,00	-	10,92	0,00	10,92	68,03	21,18	46,85	7,00	5,00	0,03	10,58	-	-	10,78	-	-	-	67,35	-	0,72			0,74
14.09.14	24,00	-	12,97	0,00	12,97	68,12	20,41	47,71	7,00	5,00	0,05	12,31	-	-	12,60	-	-	-	67,57	-	0,83			0,88
15.09.14	24,00	-	29,07	17,89	11,18	68,53	62,09	6,44	7,00	5,00	0,15	10,73	-	-	10,96	-	-	-	67,72	-	0,73			0,88
16.09.14	24,00	-	60,26	51,45	8,81	68,60	62,43	6,17	7,00	5,00	0,31	9,10	-	-	9,31	-	-	-	68,26	-	0,62			0,93
17.09.14	24,00	-	60,90	51,51	9,39	68,51	62,44	6,07	7,00	5,00	0,29	9,81	-	-	10,05	-	-	-	68,11	-	0,67			0,96
18.09.14	24,00	-	61,65	52,13	9,52	68,70	62,70	6,00	7,00	5,00	0,29	9,94	-	-	10,16	-	-	-	68,29	-	0,68			0,97
19.09.14	24,00	-	61,72	52,39	9,33	68,62	62,69	5,93	7,00	5,00	0,29	9,63	-	-	9,83	-	-	-	68,30	-	0,66			0,95
20.09.14	24,00	-	61,85	52,53	9,32	68,82	62,87	5,95	7,00	5,00	0,28	9,82	-	-	10,05	-	-	-	68,43	-	0,67			0,96
21.09.14	24,00	-	62,70	51,76	10,94	68,86	62,78	6,08	7,00	5,00	0,29	11,39	-	-	11,64	-	-	-	68,56	-	0,78			1,07
22.09.14	24,00	-	62,25	51,82	10,43	68,56	62,59	5,97	7,00	5,00	0,29	10,85	-	-	11,09	-	-	-	68,15	-	0,74			1,02
23.09.14	24,00	-	62,71	51,93	10,78	69,03	62,90	6,13	7,00	5,00	0,31	11,07	-	-	11,32	-	-	-	68,72	-	0,76			1,07
Среднее	24,00	-	42,41	31,48	10,93	62,09	48,93	13,16	7,00	5,00	0,15	11,26	-	-	11,46	-	-	-	61,38	-	0,68	-	-	0,84
Итого	744,00		1314,85	975,99	338,86						4,76	349,11	0,00	0,00	355,39	0,00	0,00	0,00			21,21	0,00	0,00	25,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °C = -5,06 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,15** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **355,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление сбыта энергоресурсов Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«1» 10 14 г.