Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14866
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0914.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТПТР-05
Термопреобр.:	КТПТР-05
Термопреобр.:	ТПТ-15-2
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,62

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	*	27,37	0,00	27,37	57,76	22,36	35,40	5,00	4,00	0,02	27,12	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54	-	57,58	0,00	1,56			1,58
25.08.14	24,00	*	27,76	0,00	27,76	46,27	22,55	23,73	5,00	4,00	0,01	27,54	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	-	46,20	0,00	1,27			1,28
26.08.14	24,00	*	24,60	0,00	24,60	57,78	22,12	35,66	5,00	4,00	0,01	24,45	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84	-	57,57	0,00	1,41			1,42
27.08.14	24,00	*	23,13	0,00	23,13	59,60	21,70	37,90	5,00	4,00	0,01	23,10	0,00	0,00	23,48	0,00	23,48	-	59,39	0,00	1,37			1,38
28.08.14	24,00	*	25,80	0,00	25,80	57,91	22,63	35,28	5,00	4,00	0,01	25,72	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	-	57,69	0,00	1,48			1,49
29.08.14	24,00	*	22,68	0,00	22,68	58,22	22,37	35,86	5,00	4,00	0,01	22,59	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	58,00	0,00	1,31			1,32
30.08.14	24,00	*	25,53	0,00	25,53	59,77	22,29	37,49	5,00	4,00	0,01	25,37	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	-	59,58	0,00	1,51			1,53
31.08.14	24,00	*	26,99	0,00	26,99	59,20	22,56	36,64	5,00	4,00	0,01	26,86	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	-	59,05	0,00	1,59			1,60
01.09.14	24,00	*	25,78	0,00	25,78	58,84	22,34	36,50	5,00	4,00	0,01	25,66	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	-	58,67	0,00	1,50			1,52
02.09.14	24,00	*	25,20	0,00	25,20	58,85	21,73	37,13	5,00	4,00	0,02	24,96	0,00	0,00	25,37	0,00	25,37	-	58,73	0,00	1,47			1,48
03.09.14	24,00	*	24,19	0,00	24,19	57,60	21,43	36,17	5,00	4,00	0,01	24,11	0,00	0,00	24,49	0,00	24,49	-	57,40	0,00	1,38			1,39
04.09.14	24,00	*	26,57	0,00	26,57	57,65	21,95	35,69	5,00	4,00	0,01	26,57	0,00	0,00	26,99	0,00	26,99	-	57,45	0,00	1,53			1,53
05.09.14	24,00	*	19,39	0,00	19,39	54,24	21,35	32,89	5,00	4,00	0,01	19,26	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	54,07	0,00	1,04			1,05
06.09.14	24,00	*	26,81	0,00	26,81	57,38	21,70	35,68	5,00	4,00	0,02	26,62	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03	-	57,21	0,00	1,52			1,54
07.09.14	24,00	*	27,93	0,00	27,93	58,20	22,01	36,19	5,00	4,00	0,02	27,66	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10	-	58,07	0,00	1,61			1,63
08.09.14	24,00	*	24,90	0,00	24,90	58,54	22,11	36,43	5,00	4,00	0,01	24,75	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	58,35	0,00	1,44			1,46
09.09.14	24,00	*	25,25	0,00	25,25	58,63	23,55	35,08	5,00	4,00	0,01	25,10	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	-	58,45	0,00	1,47			1,48
10.09.14	24,00	*	24,15	0,00	24,15	57,66	22,29	35,37	5,00	4,00	0,01	24,13	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	-	57,41	0,00	1,38			1,39
11.09.14	24,00	*	24,15	0,00	24,15	57,09	22,60	34,49	5,00	4,00	0,01	24,06	0,00	0,00	24,43	0,00	24,43	-	56,92	0,00	1,37			1,38
12.09.14	24,00	*	20,59	0,00	20,59	56,10	22,71	33,39	5,00	4,00	0,01	20,57	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88	-	55,89	0,00	1,15			1,16
13.09.14	24,00	*	25,57	0,00	25,57	56,12	22,46	33,66	5,00	4,00	0,01	25,54	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	-	55,96	0,00	1,43			1,44
14.09.14	24,00	*	27,76	0,00	27,76	56,40	21,13	35,27	5,00	4,00	0,01	27,70	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	-	56,24	0,00	1,56			1,57
15.09.14	24,00	*	24,06	0,00	24,06	57,21	22,05	35,15	5,00	4,00	0,01	24,01	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	-	57,05	0,00	1,37			1,38
16.09.14	24,00	*	23,51	0,00	23,51	56,79	21,31	35,48	5,00	4,00	0,01	23,47	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	56,59	0,00	1,33			1,34
17.09.14	24,00	*	24,73	0,00	24,73	55,94	22,34	33,60	5,00	4,00	0,01	24,55	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91	-	55,87	0,00	1,37			1,38
18.09.14	24,00	*	26,64	0,00	26,64	56,39	21,35	35,04	5,00	4,00	0,01	26,63	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03	-	56,21	0,00	1,50			1,50
19.09.14	24,00	*	24,83	0,00	24,83	54,88	21,02	33,86	5,00	4,00	0,01	24,81	0,00	0,00	25,16	0,00	25,16	-	54,72	0,00	1,36			1,36
20.09.14	24,00	*	27,95	0,00	27,95	55,28	20,57	34,71	5,00	4,00	0,00	27,96	0,00	0,00	28,36	0,00	28,36	-	55,11	0,00	1,54			1,54
21.09.14	24,00	*	29,03	0,00	29,03	55,77	20,34	35,42	5,00	4,00	0,01	28,96	0,00	0,00	29,38	0,00	29,38	-	55,61	0,00	1,61			1,62
22.09.14	24,00	*	31,02	0,00	31,02	55,87	20,23	35,64	5,00	4,00	0,01	30,93	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	-	55,74	0,00	1,72			1,73
23.09.14	24,00	*	32,20	0,00	32,20	56,16	19,44	36,72	5,00	4,00	0,01	32,04	0,00	0,00	32,51	0,00	32,51	-	56,09	0,00	1,80			1,81
Среднее	24,00	-	25,68	-	25,68	56,91	21,83	35,08	5,00	4,00	0,01	25,57	-	-	25,96	-	25,96	-	56,74	-	1,45	-	-	1,46
Итого	744,00		796,11	0,00	796,11						0,33	792,78	0,00	0,00	804,88	0,00	804,88	0,00			44,94	0,00	0,00	45,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.08.14 20:00	19343,16	14578,53	4552,38	0,00	4634,34	0,00	631,33	-
	24.09.14 09:00	20125,81	14578,53	5331,91	0,00	5425,74	0,00	676,79	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,62 °C = -11,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **804,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«1» 10 14 г.