Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 87-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0914.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	-	65,01	53,54	11,47	64,91	64,73	0,18	7,00	5,00	-0,04	12,34	-	-	12,57	-	-	-	64,68	-	0,80			0,76
25.08.14	24,00	-	40,86	34,92	5,94	53,23	53,58	-0,35	7,00	5,00	-0,05	7,31	-	-	7,39	-	-	-	49,57	-	0,36			0,31
26.08.14	24,00	-	15,73	7,93	7,80	29,62	29,43	0,19	7,00	5,00	-0,01	8,11	-	-	8,14	-	-	-	29,72	-	0,24			0,23
27.08.14	24,00	-	59,08	42,90	16,18	51,62	50,92	0,70	7,00	5,00	-0,04	17,14	-	-	17,36	-	-	-	52,82	-	0,91			0,87
28.08.14	24,00	-	58,07	44,47	13,60	57,71	57,43	0,28	7,00	5,00	-0,04	14,50	-	-	14,74	-	-	-	57,86	-	0,84			0,80
29.08.14	24,00	-	61,22	47,84	13,38	55,58	55,40	0,18	7,00	5,00	-0,05	14,39	-	-	14,59	-	-	-	55,53	-	0,80			0,75
30.08.14	24,00	-	60,52	47,78	12,74	58,71	58,57	0,14	7,00	5,00	-0,06	13,84	-	-	14,05	-	-	-	58,43	-	0,81			0,76
31.08.14	24,00	-	60,73	46,41	14,32	58,82	58,71	0,11	7,00	5,00	-0,05	15,47	-	-	15,69	-	-	-	58,43	-	0,90			0,85
01.09.14	24,00	-	60,80	47,80	13,00	61,11	60,68	0,43	7,00	5,00	-0,05	14,11	-	-	14,37	-	-	-	61,70	-	0,87			0,82
02.09.14	24,00	-	62,69	50,55	12,14	64,67	64,51	0,16	7,00	5,00	-0,06	13,28	-	-	13,53	-	-	-	64,29	-	0,85			0,80
03.09.14	24,00	-	64,86	51,26	13,60	62,94	62,71	0,23	7,00	5,00	-0,06	14,73	-	-	15,00	-	-	-	62,95	-	0,93			0,87
04.09.14	24,00	-	33,04	20,90	12,14	62,31	63,16	-0,85	7,00	5,00	-0,07	14,08	-	-	14,30	-	-	-	57,87	-	0,82			0,74
05.09.14	24,00	-	14,91	2,58	12,33	50,81	32,95	17,86	7,00	5,00	-0,12	16,06	-	-	16,26	-	-	-	49,08	-	0,79			0,67
06.09.14	24,00	-	14,88	2,78	12,10	52,08	37,78	14,30	7,00	5,00	-0,10	15,05	-	-	15,22	-	-	-	50,95	-	0,77			0,67
07.09.14	24,00	-	15,84	4,05	11,79	51,33	36,13	15,20	7,00	5,00	-0,19	17,47	-	-	17,68	-	-	-	48,93	-	0,86			0,67
08.09.14	24,00	-	13,60	7,11	6,49	50,78	42,28	8,50	7,00	5,00	-0,53	19,17	-	-	19,38	-	-	-	48,10	-	0,92			0,40
09.09.14	24,00	-	7,05	12,26	-5,21	40,92	54,50	-13,58	7,00	5,00	-1,16	16,47	-	-	16,66	-	-	-	48,88	-	0,81			-0,36
10.09.14	24,00	-	7,32	12,01	-4,69	42,00	54,84	-12,84	7,00	5,00	-1,13	16,28	-	-	16,47	-	-	-	49,22	-	0,80			-0,33
11.09.14	24,00	-	59,18	47,35	11,83	64,78	64,68	0,10	7,00	5,00	-0,05	12,93	-	-	13,20	-	-	-	63,49	-	0,82			0,77
12.09.14	24,00	-	62,41	50,83	11,58	66,40	66,16	0,24	7,00	5,00	-0,01	12,02	-	-	12,26	-	-	-	66,38	-	0,80			0,79
13.09.14	24,00	-	62,70	51,20	11,50	66,09	65,86	0,23	7,00	5,00	-0,03	12,19	-	-	12,42	-	-	-	65,95	-	0,80			0,77
14.09.14	24,00	-	65,81	51,67	14,14	66,29	66,06	0,23	7,00	5,00	-0,02	14,74	-	-	15,01	-	-	-	66,16	-	0,98			0,95
15.09.14	24,00	-	64,92	51,91	13,01	66,18	65,93	0,25	7,00	5,00	-0,03	13,64	-	-	13,89	-	-	-	66,14	-	0,90			0,88
16.09.14	24,00	-	63,09	51,36	11,73	66,00	65,74	0,26	7,00	5,00	-0,02	12,30	-	-	12,55	-	-	-	65,94	-	0,81			0,79
17.09.14	24,00	-	63,44	50,88	12,56	65,95	65,67	0,28	7,00	5,00	-0,02	13,14	-	-	13,41	-	-	-	65,93	-	0,86			0,85
18.09.14	24,00	-	62,60	51,34	11,26	66,10	65,85	0,25	7,00	5,00	-0,02	11,82	-	-	12,08	-	-	-	66,01	-	0,78			0,76
19.09.14	24,00	-	63,58	51,71	11,87	66,09	65,84	0,25	7,00	5,00	-0,02	12,47	-	-	12,72	-	-	-	66,06	-	0,82			0,80
20.09.14	24,00	-	63,65	51,47	12,18	66,28	66,02	0,26	7,00	5,00	-0,02	12,79	-	-	13,05	-	-	-	66,23	-	0,85			0,82
21.09.14	24,00	-	64,11	50,77	13,34	66,32	66,03	0,29	7,00	5,00	-0,03	13,97	-	-	14,24	-	-	-	66,36	-	0,93			0,90
22.09.14	24,00	-	65,12	51,19	13,93	66,09	65,85	0,24	7,00	5,00	-0,03	14,55	-	-	14,85	-	-	-	66,01	-	0,96			0,93
23.09.14	24,00	-	66,18	51,24	14,94	66,55	66,29	0,26	7,00	5,00	-0,03	15,58	-	-	15,88	-	-	-	66,51	-	1,04			1,01
Среднее	24,00	-	49,77	38,71	11,06	58,98	57,88	1,10	7,00	5,00	-0,13	13,93	-	-	14,16	-	-	-	58,91	-	0,82	-	-	0,69
Итого	744,00		1543,00	1200,01	342,99						-4,12	431,94	0,00	0,00	438,96	0,00	0,00	0,00			25,41	0,00	0,00	21,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -6,26 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,15** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **438,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 10 14 г.