Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Фарфоровская 16 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0914.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,62

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	-	102,64	91,79	10,85	64,98	64,82	0,16	7,00	5,00	0,15	8,84	-	-	9,00	-	-	-	64,91	-	0,58			0,72
25.08.14	24,00	-	54,93	54,16	0,77	57,85	56,61	1,24	7,00	5,00	-0,47	12,79	-	-	12,92	-	-	-	46,87	-	0,60			0,12
26.08.14	24,00	-	12,31	7,35	4,96	51,90	40,89	11,01	7,00	5,00	-0,23	11,55	-	-	11,68	-	-	-	48,81	-	0,57			0,34
27.08.14	24,00	-	62,20	52,95	9,25	66,76	66,46	0,30	7,00	5,00	0,04	9,22	-	-	9,40	-	-	-	64,33	-	0,60			0,64
28.08.14	24,00	-	92,40	81,81	10,59	65,25	65,03	0,22	7,00	5,00	0,13	8,83	-	-	9,02	-	-	-	65,25	-	0,58			0,71
29.08.14	24,00	-	93,22	82,56	10,66	67,24	66,99	0,25	7,00	5,00	0,14	8,86	-	-	9,06	-	-	-	67,41	-	0,60			0,74
30.08.14	24,00	-	92,47	82,38	10,09	68,52	68,31	0,21	7,00	5,00	0,15	8,27	-	-	8,43	-	-	-	68,22	-	0,57			0,71
31.08.14	24,00	-	92,97	81,26	11,71	66,64	66,38	0,26	7,00	5,00	0,14	9,85	-	-	10,04	-	-	-	66,89	-	0,66			0,80
01.09.14	24,00	-	94,00	81,32	12,68	66,67	66,45	0,22	7,00	5,00	0,15	10,80	-	-	11,02	-	-	-	66,62	-	0,72			0,87
02.09.14	24,00	-	93,64	81,98	11,66	66,82	66,58	0,24	7,00	5,00	0,14	9,85	-	-	10,05	-	-	-	66,91	-	0,66			0,80
03.09.14	24,00	-	94,49	82,97	11,52	65,56	65,40	0,16	7,00	5,00	0,15	9,61	-	-	9,80	-	-	-	65,20	-	0,63			0,77
04.09.14	24,00	-	78,97	68,60	10,37	64,56	64,34	0,22	7,00	5,00	0,12	8,93	-	-	9,08	-	-	-	64,21	-	0,57			0,69
05.09.14	24,00	-	69,78	60,13	9,65	62,00	61,80	0,20	7,00	5,00	0,09	8,55	-	-	8,72	-	-	-	61,44	-	0,53			0,61
06.09.14	24,00	-	88,99	76,48	12,51	64,67	64,43	0,24	7,00	5,00	0,13	10,85	-	-	11,05	-	-	-	64,79	-	0,70			0,83
07.09.14	24,00	-	87,94	76,35	11,59	65,35	65,06	0,29	7,00	5,00	0,13	9,98	-	-	10,19	-	-	-	65,74	-	0,66			0,78
08.09.14	24,00	-	87,28	76,01	11,27	66,01	65,76	0,25	7,00	5,00	0,12	9,80	-	-	10,00	-	-	-	66,04	-	0,65			0,77
09.09.14	24,00	-	88,67	77,43	11,24	66,06	65,82	0,24	7,00	5,00	0,14	9,47	-	-	9,64	-	-	-	66,12	-	0,63			0,77
10.09.14	24,00	-	88,58	78,94	9,64	64,91	64,71	0,20	7,00	5,00	0,14	7,83	-	-	7,98	-	-	-	64,77	-	0,51			0,65
11.09.14	24,00	-	89,38	77,68	11,70	64,46	64,24	0,22	7,00	5,00	0,14	9,88	-	-	10,09	-	-	-	64,54	-	0,64			0,77
12.09.14	24,00	-	86,47	75,10	11,37	64,68	64,45	0,23	7,00	5,00	0,13	9,66	-	-	9,84	-	-	-	64,73	-	0,63			0,76
13.09.14	24,00	-	83,54	72,82	10,72	64,55	64,31	0,24	7,00	5,00	0,13	9,06	-	-	9,22	-	-	-	64,51	-	0,58			0,71
14.09.14	24,00	-	83,65	72,07	11,58	64,18	63,91	0,27	7,00	5,00	0,12	9,97	-	-	10,15	-	-	-	64,30	-	0,64			0,76
15.09.14	24,00	-	83,23	72,15	11,08	65,13	64,86	0,27	7,00	5,00	0,13	9,41	-	-	9,60	-	-	-	65,25	-	0,61			0,75
16.09.14	24,00	-	85,70	74,44	11,26	65,46	65,22	0,24	7,00	5,00	0,13	9,68	-	-	9,83	-	-	-	65,37	-	0,63			0,76
17.09.14	24,00	-	82,94	71,85	11,09	64,36	64,10	0,26	7,00	5,00	0,13	9,46	-	-	9,63	-	-	-	64,39	-	0,61			0,73
18.09.14	24,00	-	73,84	62,59	11,25	64,96	64,65	0,31	7,00	5,00	0,12	9,81	-	-	9,99	-	-	-	64,92	-	0,64			0,75
19.09.14	24,00	-	70,95	60,86	10,09	64,79	64,50	0,29	7,00	5,00	0,11	8,74	-	-	8,89	-	-	-	64,60	-	0,57			0,67
20.09.14	24,00	-	72,51	60,18	12,33	64,17	63,86	0,31	7,00	5,00	0,12	10,77	-	-	11,00	-	-	-	64,15	-	0,69			0,81
21.09.14	24,00	-	72,26	59,42	12,84	64,24	63,90	0,34	7,00	5,00	0,11	11,41	-	-	11,61	-	-	-	64,28	-	0,73			0,85
22.09.14	24,00	-	70,11	59,45	10,66	64,29	63,98	0,31	7,00	5,00	0,11	9,18	-	-	9,37	-	-	-	64,27	-	0,59			0,71
23.09.14	24,00	-	70,38	60,00	10,38	64,51	64,20	0,31	7,00	5,00	0,11	8,98	-	-	9,14	-	-	-	64,40	-	0,58			0,69
Среднее	24,00	-	80,66	70,10	10,56	64,57	63,94	0,63	7,00	5,00	0,09	9,67	-	-	9,85	-	-	-	64,01	-	0,62	-	-	0,71
Итого	744,00		2500,44	2173,08	327,36						2,93	299,89	0,00	0,00	305,44	0,00	0,00	0,00			19,12	0,00	0,00	22,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.08.14 03:00	31657,71	27941,01	3162,91	-	3232,57	-	684,43	-
	24.09.14 08:00	34065,37	30031,50	3454,40	-	3529,46	-	705,81	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,62 °С = -4,38 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,67** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **305,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Место для печати

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 10 14 г.