Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная
Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0914.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,62

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014
Qот=0 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, С | T4, С | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.08.14 | 24,00 | - | 8,03 | 0,00 | 8,03 | 63,97 | 20,37 | 43,60 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,76 | - | - | 7,91 | - | - | - | 63,80 | - | 0,50 | | | 0,51 |
| 25.08.14 | 24,00 | - | 7,76 | 0,00 | 7,76 | 49,09 | 20,34 | 28,75 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,61 | - | - | 7,68 | - | - | - | 48,68 | - | 0,37 | | | 0,38 |
| 26.08.14 | 24,00 | - | 7,22 | 0,00 | 7,22 | 60,66 | 19,99 | 40,67 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 7,19 | - | - | 7,30 | - | - | - | 60,11 | - | 0,43 | | | 0,44 |
| 27.08.14 | 24,00 | - | 7,43 | 0,00 | 7,43 | 65,92 | 19,76 | 46,16 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,41 | - | - | 7,56 | - | - | - | 65,37 | - | 0,48 | | | 0,49 |
| 28.08.14 | 24,00 | - | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 64,70 | 19,67 | 45,03 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 6,59 | - | - | 6,70 | - | - | - | 64,14 | - | 0,42 | | | 0,43 |
| 29.08.14 | 24,00 | - | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 67,52 | 19,60 | 47,92 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,83 | - | - | 6,96 | - | - | - | 67,00 | - | 0,46 | | | 0,47 |
| 30.08.14 | 24,00 | - | 7,14 | 0,00 | 7,14 | 67,64 | 19,48 | 48,16 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,03 | - | - | 7,19 | - | - | - | 66,94 | - | 0,47 | | | 0,49 |
| 31.08.14 | 24,00 | - | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 66,27 | 19,06 | 47,21 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,17 | - | - | 7,33 | - | - | - | 65,72 | - | 0,47 | | | 0,48 |
| 01.09.14 | 24,00 | - | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 65,97 | 18,88 | 47,09 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,69 | - | - | 6,81 | - | - | - | 65,47 | - | 0,44 | | | 0,45 |
| 02.09.14 | 24,00 | - | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 66,27 | 18,64 | 47,63 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,44 | - | - | 6,55 | - | - | - | 65,81 | - | 0,43 | | | 0,44 |
| 03.09.14 | 24,00 | - | 6,95 | 0,00 | 6,95 | 64,47 | 18,61 | 45,86 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,89 | - | - | 7,00 | - | - | - | 63,87 | - | 0,44 | | | 0,45 |
| 04.09.14 | 24,00 | - | 7,85 | 0,00 | 7,85 | 63,86 | 19,28 | 44,58 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,76 | - | - | 7,90 | - | - | - | 63,37 | - | 0,49 | | | 0,50 |
| 05.09.14 | 24,00 | - | 7,27 | 0,00 | 7,27 | 61,32 | 19,45 | 41,87 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,07 | - | - | 7,16 | - | - | - | 61,10 | - | 0,43 | | | 0,44 |
| 06.09.14 | 24,00 | - | 6,78 | 0,00 | 6,78 | 64,42 | 19,56 | 44,86 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 6,74 | - | - | 6,86 | - | - | - | 63,86 | - | 0,43 | | | 0,44 |
| 07.09.14 | 24,00 | - | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 65,20 | 19,44 | 45,76 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,94 | - | - | 8,11 | - | - | - | 64,95 | - | 0,52 | | | 0,53 |
| 08.09.14 | 24,00 | - | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 65,47 | 19,14 | 46,33 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,47 | - | - | 6,60 | - | - | - | 64,99 | - | 0,42 | | | 0,43 |
| 09.09.14 | 24,00 | - | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 65,03 | 19,41 | 45,62 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,84 | - | - | 5,97 | - | - | - | 64,63 | - | 0,38 | | | 0,39 |
| 10.09.14 | 24,00 | - | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 64,02 | 19,60 | 44,42 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,39 | - | - | 6,54 | - | - | - | 63,71 | - | 0,41 | | | 0,42 |
| 11.09.14 | 24,00 | - | 6,96 | 0,00 | 6,96 | 64,19 | 19,83 | 44,36 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 6,92 | - | - | 7,05 | - | - | - | 63,70 | - | 0,44 | | | 0,45 |
| 12.09.14 | 24,00 | - | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 64,19 | 20,12 | 44,07 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,01 | - | - | 7,14 | - | - | - | 63,82 | - | 0,45 | | | 0,46 |
| 13.09.14 | 24,00 | - | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 64,02 | 20,02 | 44,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 6,74 | - | - | 6,87 | - | - | - | 63,43 | - | 0,43 | | | 0,43 |
| 14.09.14 | 24,00 | - | 7,55 | 0,00 | 7,55 | 63,88 | 19,09 | 44,79 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,48 | - | - | 7,60 | - | - | - | 63,41 | - | 0,48 | | | 0,48 |
| 15.09.14 | 24,00 | - | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 64,53 | 19,10 | 45,43 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,11 | - | - | 6,22 | - | - | - | 63,91 | - | 0,39 | | | 0,40 |
| 16.09.14 | 24,00 | - | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 64,67 | 18,61 | 46,06 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,00 | - | - | 7,13 | - | - | - | 64,25 | - | 0,45 | | | 0,46 |
| 17.09.14 | 24,00 | - | 6,95 | 0,00 | 6,95 | 63,86 | 18,47 | 45,39 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,95 | - | - | 7,08 | - | - | - | 63,24 | - | 0,44 | | | 0,45 |
| 18.09.14 | 24,00 | - | 27,95 | 21,39 | 6,56 | 65,64 | 65,47 | 0,17 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,53 | - | - | 6,68 | - | - | - | 64,54 | - | 0,42 | | | 0,44 |
| 19.09.14 | 24,00 | - | 54,93 | 48,80 | 6,13 | 65,35 | 64,98 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,03 | - | - | 6,15 | - | - | - | 64,96 | - | 0,39 | | | 0,42 |
| 20.09.14 | 24,00 | - | 54,96 | 48,41 | 6,55 | 64,72 | 64,33 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,35 | - | - | 6,47 | - | - | - | 64,50 | - | 0,41 | | | 0,44 |
| 21.09.14 | 24,00 | - | 55,34 | 47,73 | 7,61 | 64,80 | 64,37 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 7,35 | - | - | 7,52 | - | - | - | 64,80 | - | 0,48 | | | 0,52 |
| 22.09.14 | 24,00 | - | 55,59 | 47,74 | 7,85 | 64,87 | 64,46 | 0,41 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 7,59 | - | - | 7,76 | - | - | - | 64,76 | - | 0,49 | | | 0,53 |
| 23.09.14 | 24,00 | - | 54,99 | 48,18 | 6,81 | 65,09 | 64,70 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 6,60 | - | - | 6,71 | - | - | - | 64,79 | - | 0,43 | | | 0,46 |
| Среднее | 24,00 | - | 15,49 | 8,46 | 7,03 | 64,25 | 28,19 | 36,06 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,92 | - | - | 7,05 | - | - | - | 63,79 | - | 0,44 | - | - | 0,45 |
| Итого | 744,00 | | 480,22 | 262,25 | 217,97 | | | | | | 0,42 | 214,48 | 0,00 | 0,00 | 218,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 14,10 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,62 °C = -3,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 10,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 218,51 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 10 14 г. печать энергосбыта