Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 28
Телефон: (812) 313-47-06
Телефон:
Схема подключения: Двухтрубная
Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-0914.txt
Режим (схема):
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208240
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подлитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв) лето: Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Тхв, гр.С= 14,62

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014
Qот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Дата	Тн	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.14	24,00	-	6,96	0,00	6,96	63,37	22,65	40,72	7,00	5,00	0,02	6,73	-	-	6,84	-	-	-	62,79	-	0,42			0,44
25.08.14	24,00	-	10,12	0,00	10,12	50,20	22,92	27,28	7,00	5,00	0,01	10,06	-	-	10,16	-	-	-	49,91	-	0,50			0,51
26.08.14	24,00	-	8,39	0,00	8,39	61,14	22,40	38,74	7,00	5,00	0,01	8,26	-	-	8,38	-	-	-	60,84	-	0,50			0,51
27.08.14	24,00	-	8,42	0,00	8,42	65,44	22,23	43,21	7,00	5,00	0,01	8,31	-	-	8,50	-	-	-	64,85	-	0,54			0,55
28.08.14	24,00	-	8,87	0,00	8,87	64,50	22,27	42,23	7,00	5,00	0,01	8,68	-	-	8,88	-	-	-	63,99	-	0,56			0,57
29.08.14	24,00	-	7,89	0,00	7,89	66,69	21,68	45,01	7,00	5,00	0,02	7,68	-	-	7,85	-	-	-	66,14	-	0,51			0,53
30.08.14	24,00	-	9,28	0,00	9,28	67,30	20,85	46,45	7,00	5,00	0,02	9,05	-	-	9,24	-	-	-	66,73	-	0,60			0,63
31.08.14	24,00	-	10,58	0,00	10,58	66,29	20,65	45,64	7,00	5,00	0,02	10,41	-	-	10,61	-	-	-	65,81	-	0,69			0,70
01.09.14	24,00	-	8,58	0,00	8,58	65,61	20,96	44,65	7,00	5,00	0,02	8,34	-	-	8,50	-	-	-	65,06	-	0,54			0,56
02.09.14	24,00	-	9,20	0,00	9,20	66,07	20,47	45,60	7,00	5,00	0,02	8,98	-	-	9,17	-	-	-	65,56	-	0,59			0,61
03.09.14	24,00	-	8,63	0,00	8,63	64,07	20,45	43,62	7,00	5,00	0,02	8,37	-	-	8,55	-	-	-	63,54	-	0,53			0,55
04.09.14	24,00	-	9,41	0,00	9,41	63,56	21,56	42,00	7,00	5,00	0,02	9,22	-	-	9,38	-	-	-	63,07	-	0,58			0,60
05.09.14	24,00	-	9,15	0,00	9,15	61,01	21,64	39,37	7,00	5,00	0,02	9,07	-	-	9,24	-	-	-	60,59	-	0,55			0,56
06.09.14	24,00	-	9,38	0,00	9,38	64,05	21,84	42,21	7,00	5,00	0,01	9,35	-	-	9,53	-	-	-	63,54	-	0,60			0,60
07.09.14	24,00	-	9,98	0,00	9,98	64,88	21,61	43,27	7,00	5,00	0,00	9,84	-	-	10,01	-	-	-	64,47	-	0,64			0,65
08.09.14	24,00	-	9,11	0,00	9,11	65,35	21,31	44,04	7,00	5,00	0,02	8,99	-	-	9,16	-	-	-	64,86	-	0,58			0,60
09.09.14	24,00	-	8,83	0,00	8,83	65,32	21,68	43,64	7,00	5,00	0,01	8,72	-	-	8,87	-	-	-	64,77	-	0,57			0,58
10.09.14	24,00	-	8,68	0,00	8,68	63,90	21,98	41,92	7,00	5,00	0,02	8,48	-	-	8,65	-	-	-	63,51	-	0,54			0,55
11.09.14	24,00	-	9,55	0,00	9,55	63,81	22,10	41,71	7,00	5,00	0,02	9,35	-	-	9,52	-	-	-	63,41	-	0,59			0,61
12.09.14	24,00	-	8,94	0,00	8,94	63,86	22,51	41,35	7,00	5,00	0,01	8,83	-	-	8,98	-	-	-	63,36	-	0,56			0,57
13.09.14	24,00	-	11,31	0,00	11,31	63,96	21,96	42,00	7,00	5,00	0,02	11,10	-	-	11,31	-	-	-	63,62	-	0,71			0,72
14.09.14	24,00	-	9,84	0,00	9,84	63,35	20,53	42,82	7,00	5,00	0,02	9,68	-	-	9,85	-	-	-	62,92	-	0,61			0,63
15.09.14	24,00	-	8,81	0,00	8,81	64,09	20,85	43,24	7,00	5,00	0,02	8,60	-	-	8,76	-	-	-	63,68	-	0,55			0,57
16.09.14	24,00	-	10,62	0,00	10,62	64,60	20,12	44,48	7,00	5,00	0,02	10,39	-	-	10,58	-	-	-	64,26	-	0,67			0,69
17.09.14	24,00	-	9,44	0,00	9,44	63,34	20,09	43,25	7,00	5,00	0,01	9,34	-	-	9,53	-	-	-	62,83	-	0,59			0,60
18.09.14	24,00	-	9,20	0,00	9,20	63,77	20,28	43,49	7,00	5,00	0,01	9,06	-	-	9,23	-	-	-	63,29	-	0,57			0,59
19.09.14	24,00	-	8,77	0,00	8,77	63,34	20,61	42,73	7,00	5,00	0,02	8,63	-	-	8,78	-	-	-	62,82	-	0,54			0,56
20.09.14	24,00	-	9,17	0,00	9,17	62,92	20,30	42,62	7,00	5,00	0,02	9,01	-	-	9,19	-	-	-	62,51	-	0,56			0,58
21.09.14	24,00	-	10,93	0,00	10,93	63,36	20,25	43,11	7,00	5,00	0,01	10,75	-	-	10,94	-	-	-	63,03	-	0,68			0,69
22.09.14	24,00	-	9,04	0,00	9,04	63,16	20,57	42,59	7,00	5,00	0,01	8,90	-	-	9,07	-	-	-	62,70	-	0,56			0,57
23.09.14	24,00	-	8,78	0,00	8,78	63,17	19,62	43,55	7,00	5,00	0,01	8,68	-	-	8,85	-	-	-	62,61	-	0,54			0,55
Среднее	24,00	-	9,22	-	9,22	63,73	21,26	42,47	7,00	5,00	0,01	9,06	-	-	9,23	-	-	-	63,26	-	0,57	-	-	0,59
Итого	744,00		285,86	0,00	285,86						0,46	280,86	0,00	0,00	286,11	0,00	0,00	0,00			17,76	0,00	0,00	18,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,62 °C = -4,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **286,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«2» 10 14 г.
печать энергосбыта