Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0914.txt
Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,5

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.14	24,00	-	18,89	0,00	18,89	66,10	32,21	33,89	7,00	5,00	0,03	18,49	-	-	18,84	-	-	-	65,83	-	1,22			1,25
25.08.14	24,00	-	12,22	3,70	8,52	46,99	39,27	7,72	7,00	5,00	-0,18	13,36	-	-	13,50	-	-	-	46,08	-	0,62			0,43
26.08.14	24,00	-	18,55	28,65	-10,10	28,46	28,58	-0,12	7,00	5,00	-0,61	11,43	-	-	11,47	-	-	-	28,11	-	0,32			-0,29
27.08.14	24,00	-	58,82	53,24	5,58	46,51	43,76	2,75	7,00	5,00	-0,95	26,86	-	-	27,20	-	-	-	50,98	-	1,37			0,42
28.08.14	24,00	-	24,27	0,00	24,27	49,22	26,20	23,02	7,00	5,00	0,02	23,95	-	-	24,22	-	-	-	49,11	-	1,18			1,20
29.08.14	24,00	-	23,15	0,00	23,15	53,66	25,56	28,10	7,00	5,00	0,02	22,77	-	-	23,06	-	-	-	53,54	-	1,22			1,24
30.08.14	24,00	-	21,35	0,00	21,35	56,31	24,80	31,51	7,00	5,00	0,02	21,01	-	-	21,30	-	-	-	56,16	-	1,18			1,20
31.08.14	24,00	-	25,66	0,00	25,66	56,52	25,22	31,30	7,00	5,00	0,03	25,24	-	-	25,60	-	-	-	56,41	-	1,42			1,45
01.09.14	24,00	-	20,10	0,00	20,10	61,06	26,40	34,66	7,00	5,00	0,02	19,76	-	-	20,09	-	-	-	60,86	-	1,20			1,23
02.09.14	24,00	-	19,65	0,00	19,65	64,95	29,45	35,50	7,00	5,00	0,03	19,29	-	-	19,65	-	-	-	64,76	-	1,25			1,28
03.09.14	24,00	-	20,42	0,00	20,42	63,66	29,34	34,32	7,00	5,00	0,03	20,05	-	-	20,42	-	-	-	63,48	-	1,27			1,30
04.09.14	24,00	-	16,39	0,18	16,21	61,58	39,46	22,12	7,00	5,00	0,01	16,11	-	-	16,40	-	-	-	61,31	-	0,99			1,00
05.09.14	24,00	-	19,70	0,43	19,27	54,14	35,26	18,88	7,00	5,00	-0,01	19,68	-	-	19,95	-	-	-	53,77	-	1,06			1,05
06.09.14	24,00	-	20,57	1,25	19,32	55,30	32,40	22,90	7,00	5,00	-0,05	21,01	-	-	21,30	-	-	-	54,58	-	1,15			1,10
07.09.14	24,00	-	23,81	3,94	19,87	53,87	37,52	16,35	7,00	5,00	-0,25	26,79	-	-	27,12	-	-	-	51,79	-	1,39			1,14
08.09.14	24,00	-	15,31	7,66	7,65	53,58	53,06	0,52	7,00	5,00	-0,70	21,12	-	-	21,38	-	-	-	53,25	-	1,12			0,42
09.09.14	24,00	-	7,98	17,58	-9,60	38,42	60,37	-21,95	7,00	5,00	-1,93	22,18	-	-	22,49	-	-	-	53,99	-	1,20			-0,73
10.09.14	24,00	-	7,85	17,15	-9,30	36,15	60,25	-24,10	7,00	5,00	-1,89	21,93	-	-	22,20	-	-	-	52,98	-	1,16			-0,73
11.09.14	24,00	-	18,55	0,59	17,96	64,74	60,32	4,42	7,00	5,00	-0,04	18,70	-	-	19,05	-	-	-	64,51	-	1,21			1,17
12.09.14	24,00	-	17,71	0,00	17,71	66,94	32,12	34,82	7,00	5,00	0,02	17,39	-	-	17,74	-	-	-	66,74	-	1,16			1,18
13.09.14	24,00	-	20,25	0,00	20,25	66,57	30,89	35,68	7,00	5,00	0,03	19,83	-	-	20,21	-	-	-	66,37	-	1,32			1,35
14.09.14	24,00	-	20,94	0,00	20,94	66,73	30,28	36,45	7,00	5,00	0,03	20,50	-	-	20,91	-	-	-	66,53	-	1,37			1,40
15.09.14	24,00	-	19,17	0,00	19,17	66,68	30,37	36,31	7,00	5,00	0,03	18,74	-	-	19,13	-	-	-	66,46	-	1,25			1,28
16.09.14	24,00	-	19,35	0,00	19,35	66,66	29,24	37,42	7,00	5,00	0,03	18,94	-	-	19,32	-	-	-	66,45	-	1,26			1,29
17.09.14	24,00	-	18,58	0,00	18,58	66,43	29,81	36,62	7,00	5,00	0,03	18,17	-	-	18,53	-	-	-	66,21	-	1,20			1,23
18.09.14	24,00	-	18,69	0,00	18,69	66,61	30,48	36,13	7,00	5,00	0,03	18,28	-	-	18,64	-	-	-	66,39	-	1,22			1,24
19.09.14	24,00	-	17,04	0,00	17,04	66,60	31,01	35,59	7,00	5,00	0,03	16,65	-	-	16,98	-	-	-	66,36	-	1,11			1,14
20.09.14	24,00	-	17,86	0,00	17,86	66,88	31,15	35,73	7,00	5,00	0,03	17,50	-	-	17,84	-	-	-	66,66	-	1,17			1,20
21.09.14	24,00	-	19,07	0,00	19,07	66,61	30,29	36,32	7,00	5,00	0,03	18,66	-	-	19,04	-	-	-	66,43	-	1,24			1,27
22.09.14	24,00	-	19,87	0,00	19,87	67,10	30,23	36,87	7,00	5,00	0,03	19,48	-	-	19,89	-	-	-	66,89	-	1,31			1,33
23.09.14	24,00	-	18,48	0,00	18,48	67,62	29,24	38,38	7,00	5,00	0,03	18,08	-	-	18,45	-	-	-	67,41	-	1,22			1,25
Среднее	24,00	-	20,01	4,33	15,67	58,47	34,66	23,81	7,00	5,00	-0,19	19,74	-	-	20,06	-	-	-	59,37	-	1,17	-	-	0,98
Итого	744,00		620,25	134,37	485,88						-6,03	611,95	0,00	0,00	621,92	0,00	0,00	0,00			36,32	0,00	0,00	30,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -8,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **621,92** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«2» 10 14 г.
печать энергосбыта