Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная
Режим (схема): 0;7
Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 6101
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
ТР-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6101-ч(с)-0914.txt

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.14	24,00	*	18,84	0,00	18,84	67,84	45,99	21,85	7,30	3,60	-0,01	19,35	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	-	66,88	0,00	1,30			1,28
25.08.14	24,00	*	12,11	0,00	12,11	50,49	30,03	20,46	7,30	3,60	0,00	12,18	0,00	0,00	12,33	0,00	12,33	-	49,95	0,00	0,61			0,61
26.08.14	24,00		11,79	8,69	3,10	30,10	30,41	-0,31	7,30	3,60	-0,13	7,09	0,00	0,00	7,12	0,00	7,12	-	30,50	0,00	0,22			0,09
27.08.14	24,00	*	7,56	16,70	-9,14	46,76	55,03	-8,27	7,30	3,60	-1,32	13,76	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	-	54,66	0,00	0,75			-0,57
28.08.14	24,00		0,00	31,33	-31,33	45,00	59,17	-14,16	7,30	3,60	-3,69	31,37	0,00	0,00	31,87	0,00	31,87	-	58,39	0,00	1,83			-1,86
29.08.14	24,00		12,10	18,26	-6,16	58,48	56,17	2,32	7,30	3,60	-2,03	30,35	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80	-	56,35	0,00	1,71			-0,32
30.08.14	24,00	*	25,71	0,00	25,71	61,11	45,78	15,32	7,30	3,60	0,02	25,70	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	-	60,33	0,00	1,55			1,57
31.08.14	24,00	*	24,34	0,00	24,34	61,01	48,26	12,75	7,30	3,60	0,02	24,35	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	-	60,23	0,00	1,47			1,49
01.09.14	24,00	*	21,73	0,00	21,73	64,20	53,61	10,59	7,30	3,60	0,02	21,77	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	63,25	0,00	1,38			1,40
02.09.14	24,00	*	18,86	0,00	18,86	67,21	47,90	19,31	7,30	3,60	0,02	19,02	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	66,14	0,00	1,26			1,27
03.09.14	24,00	*	21,18	0,00	21,18	65,39	47,95	17,44	7,30	3,60	0,01	21,31	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	64,41	0,00	1,37			1,39
04.09.14	24,00	*	20,00	0,00	20,00	65,98	48,22	17,76	7,30	3,60	0,01	20,12	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	-	65,00	0,00	1,31			1,32
05.09.14	24,00	*	19,22	0,00	19,22	59,25	43,06	16,19	7,30	3,60	0,01	19,31	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	58,43	0,00	1,13			1,14
06.09.14	24,00	*	21,09	0,00	21,09	60,76	39,74	21,02	7,30	3,60	0,01	21,17	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52	-	59,95	0,00	1,27			1,28
07.09.14	24,00	*	24,12	0,00	24,12	58,70	45,61	13,08	7,30	3,60	0,01	24,34	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73	-	57,95	0,00	1,41			1,42
08.09.14	24,00	*	20,31	0,00	20,31	61,01	44,94	16,06	7,30	3,60	0,01	20,50	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	60,16	0,00	1,23			1,24
09.09.14	24,00	*	20,53	0,00	20,53	62,57	44,62	17,95	7,30	3,60	0,02	20,54	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	61,73	0,00	1,27			1,29
10.09.14	24,00	*	21,00	0,00	21,00	63,27	49,35	13,92	7,30	3,60	0,03	20,88	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	62,41	0,00	1,30			1,33
11.09.14	24,00	*	18,48	0,00	18,48	67,66	49,21	18,44	7,30	3,60	0,02	18,45	0,00	0,00	18,83	0,00	18,83	-	66,61	0,00	1,23			1,25
12.09.14	24,00	*	18,44	0,00	18,44	68,99	45,86	23,13	7,30	3,60	0,03	18,26	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	-	67,97	0,00	1,24			1,27
13.09.14	24,00	*	19,17	0,00	19,17	68,75	43,37	25,38	7,30	3,60	0,02	19,13	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	67,75	0,00	1,30			1,32
14.09.14	24,00	*	21,23	0,00	21,23	68,77	51,01	17,76	7,30	3,60	0,02	21,31	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	67,74	0,00	1,44			1,46
15.09.14	24,00	*	20,78	0,00	20,78	68,79	49,63	19,16	7,30	3,60	0,01	21,01	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	67,74	0,00	1,42			1,43
16.09.14	24,00	*	20,33	0,00	20,33	68,83	50,02	18,81	7,30	3,60	0,00	20,61	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	-	67,79	0,00	1,40			1,40
17.09.14	24,00	*	19,46	0,00	19,46	68,62	49,72	18,90	7,30	3,60	0,00	19,77	0,00	0,00	20,18	0,00	20,18	-	67,56	0,00	1,34			1,34
18.09.14	24,00	*	19,24	0,00	19,24	68,79	47,95	20,83	7,30	3,60	0,00	19,55	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-	67,70	0,00	1,32			1,33
19.09.14	24,00	*	20,39	0,00	20,39	68,86	48,76	20,11	7,30	3,60	0,00	20,68	0,00	0,00	21,12	0,00	21,12	-	67,80	0,00	1,40			1,41
20.09.14	24,00	*	21,17	0,00	21,17	69,02	49,12	19,90	7,30	3,60	0,00	21,48	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	-	68,00	0,00	1,46			1,46
21.09.14	24,00	*	20,75	0,00	20,75	69,08	49,09	19,99	7,30	3,60	-0,01	21,21	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	-	68,01	0,00	1,44			1,44
22.09.14	24,00	*	21,78	0,00	21,78	68,71	49,56	19,14	7,30	3,60	0,00	22,08	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	67,73	0,00	1,50			1,50
23.09.14	24,00	*	19,98	0,00	19,98	69,25	51,88	17,37	7,30	3,60	0,00	20,32	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	68,22	0,00	1,39			1,39
Среднее	24,00	-	18,76	2,42	16,35	62,69	47,45	15,23	7,30	3,60	-0,22	20,55	-	-	20,93	-	20,93	-	62,50	-	1,30	-	-	1,08
Итого	744,00		581,68	74,98	506,70						-6,88	637,00	0,00	0,00	648,95	0,00	648,95	0,00			40,27	0,00	0,00	33,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ(от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.08.14 21:00	87403,29	62769,48	25858,03	0,00	26493,90	0,00	3544,21	
	24.09.14 08:00	87974,12	62844,47	26483,89	0,00	27131,48	0,00	3576,87	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °C = -9,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **648,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 10 14 г.
печать энергосбыта