ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 07596

	расходомер			
Подающий тр.	VA2305M 40	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв=0 C
Преобр. давления
МЕТРАН-55-ДИ
МЕТРАН-55-ДИ

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.08.14	-		51,37	6,25	46,604	-		37,75	6,39	25,160	-	-	13,62	21,445	3,825
24.08.14	-		49,13	6,22	55,571	-		36,18	6,36	22,426	-	-	12,95	33,145	1,894
25.08.14	-		48,39	6,26	52,263	-		33,97	6,38	19,080	-	-	14,42	33,184	1,858
26.08.14	-		47,71	6,28	51,030	-		33,36	6,38	19,167	-	-	14,35	31,863	1,774
27.08.14	-		48,52	6,26	54,169	-		33,53	6,36	18,558	-	-	14,99	35,611	1,982
28.08.14	-		49,03	6,25	52,013	-		33,49	6,37	19,032	-	-	15,54	32,981	1,889
29.08.14	-		47,77	6,29	50,455	-		32,33	6,39	15,247	-	-	15,44	35,208	1,896
30.08.14	-		47,48	6,29	48,937	-		30,06	6,39	10,057	-	-	17,42	38,880	1,999
31.08.14	-		50,66	6,18	53,411	-		27,79	6,43	6,194	-	-	22,87	47,217	2,503
01.09.14	-		50,69	6,29	46,499	-		30,86	6,42	6,938	-	-	19,83	39,561	2,117
02.09.14	-		61,36	6,37	41,806	-		32,20	6,50	8,634	-	-	29,16	33,172	2,246
03.09.14	-		62,11	6,34	43,285	-		31,60	6,46	8,193	-	-	30,51	35,092	2,385
04.09.14	-		62,43	6,38	41,049	-		32,04	6,49	8,375	-	-	30,39	32,674	2,252
05.09.14	-		62,29	6,33	40,395	-		33,13	6,43	8,591	-	-	29,15	31,804	2,190
06.09.14	-		61,06	6,32	32,566	-		31,38	6,41	10,405	-	-	29,68	22,161	2,813
07.09.14	-		56,91	6,33	35,762	-		29,77	6,42	6,008	-	-	27,14	29,754	3,006
08.09.14	-		59,09	6,44	40,389	-		37,09	6,48	6,111	-	-	21,99	34,278	2,124
09.09.14	-		62,50	6,48	39,283	-		35,82	6,53	10,622	-	-	26,68	28,661	2,035
10.09.14	-		62,88	6,51	37,768	-		34,75	6,56	9,627	-	-	28,13	28,141	2,001
11.09.14	-		63,49	6,51	37,379	-		34,84	6,55	9,690	-	-	28,65	27,689	1,995
12.09.14	-		63,45	6,54	32,089	-		33,78	6,56	10,870	-	-	29,67	21,219	2,818
13.09.14	-		63,40	6,53	32,688	-		33,40	6,56	10,751	-	-	30,00	21,937	2,855
14.09.14	-		64,32	6,48	38,566	-		33,45	6,55	9,222	-	-	30,87	29,344	2,721
15.09.14	-		64,26	6,36	38,696	-		34,31	6,44	8,557	-	-	29,95	30,139	2,149
16.09.14	-		63,39	6,32	39,998	-		33,99	6,43	7,546	-	-	29,40	32,452	2,236
17.09.14	-		62,65	6,30	40,576	-		33,57	6,39	7,340	-	-	29,08	33,236	2,253
18.09.14	-		62,98	6,30	39,807	-		33,68	6,38	7,820	-	-	29,31	31,987	2,201
19.09.14	-		57,65	6,40	40,584	-		32,58	6,45	6,476	-	-	25,07	34,108	2,095
20.09.14	-		57,52	6,37	40,932	-		32,52	6,40	6,077	-	-	25,00	34,855	2,123
21.09.14	-		63,40	6,31	42,364	-		33,43	6,38	8,444	-	-	29,97	33,920	2,358
22.09.14	-		50,55	6,31	45,324	-		31,09	6,42	7,365	-	-	19,46	37,959	2,037
Среднее	-	-	57,37	6,35	42,976	-	-	33,15	6,44	10,922	-	-	24,22	32,054	2,278
Итого	0,0				1332,258	0,000				338,581	0,000	0,00		993,676	70,63
Ориентировочно до конца месяца(+)					330,954					58,362				272,592	17,49
Корректировка за прошлый месяц (-)					121,599					29,936				91,663	14,380
Итого за сентябрь 2014 :					1541,613					367,008				1174,605	73,734526

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
24.08.14 22:00	12102,778	-	1742,895	-	-	769,594
23.09.14 13:00	13360,266	-	2039,747	-	-	835,721

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения Акта допуска УУ