ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 45, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 00701

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв=0 C
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр.цирк. ГВС					МЕТРАН-55-ДИ
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.08.14	-		54,00	7,00	179,00	-		51,00	6,00	112,00	-	-	3,00	67,000	4,00
24.08.14	-		54,00	7,00	181,00	-		50,00	6,00	112,00	-	-	4,00	69,000	4,00
25.08.14	-		54,00	7,00	179,00	-		50,00	6,00	111,00	-	-	4,00	68,000	4,00
26.08.14	-		55,00	7,00	178,00	-		51,00	6,00	110,00	-	-	4,00	68,000	4,00
27.08.14	-		57,00	7,00	179,00	-		52,00	6,00	111,00	-	-	5,00	68,000	4,00
28.08.14	-		56,00	7,00	127,00	-		51,00	6,00	74,00	-	-	5,00	53,000	3,00
29.08.14	-		54,00	7,00	189,00	-		49,00	6,00	113,00	-	-	5,00	76,000	5,00
30.08.14	-		55,00	7,00	174,00	-		50,00	6,00	102,00	-	-	5,00	72,000	4,00
31.08.14	-		56,00	7,00	196,00	-		51,00	6,00	125,00	-	-	5,00	71,000	4,00
01.09.14	-		55,00	7,00	193,00	-		50,00	6,00	119,00	-	-	5,00	74,000	5,00
02.09.14	-		54,00	7,00	189,00	-		49,00	6,00	113,00	-	-	5,00	76,000	5,00
03.09.14	-		55,00	7,00	180,00	-		49,00	6,00	107,00	-	-	6,00	73,000	5,00
04.09.14	-		60,00	7,00	211,00	-		56,00	6,00	135,00	-	-	4,00	76,000	5,00
05.09.14	-		65,00	7,00	216,00	-		59,00	6,00	145,00	-	-	6,00	71,000	5,00
06.09.14	-		66,00	7,00	222,00	-		60,00	6,00	145,00	-	-	6,00	77,000	6,00
07.09.14			66,00	7,00	208,00			60,00	6,00	147,00			6,00	61,000	5,00
08.09.14			66,00	7,00	214,00			60,00	5,00	158,00			6,00	56,000	4,00
09.09.14			66,00	7,00	221,00			61,00	5,00	156,00			5,00	65,000	5,00
10.09.14			67,00	7,00	195,00			61,00	5,00	139,00			6,00	56,000	4,00
11.09.14			67,00	7,00	228,00			63,00	6,00	164,00			4,00	64,000	5,00
12.09.14			67,00	7,00	225,00			62,00	6,00	160,00			5,00	65,000	5,00
13.09.14			68,00	7,00	237,00			62,00	5,00	157,00			6,00	80,000	6,00
14.09.14			68,00	7,00	211,00			62,00	6,00	151,00			6,00	60,000	5,00
15.09.14			67,00	7,00	217,00			63,00	6,00	153,00			4,00	64,000	5,00
16.09.14			66,00	7,00	218,00			63,00	6,00	151,00			3,00	67,000	5,00
17.09.14			66,00	7,00	177,00			63,00	6,00	115,00			3,00	62,000	4,00
18.09.14			63,00	7,00	205,00			60,00	6,00	131,00			3,00	74,000	5,00
19.09.14			61,00	7,00	204,00			58,00	6,00	127,00			3,00	77,000	5,00
20.09.14			66,00	7,00	217,00			62,00	6,00	151,00			4,00	66,000	5,00
21.09.14			67,00	7,00	190,00			63,00	6,00	111,00			4,00	79,000	6,00
22.09.14			65,00	7,00	101,00			63,00	6,00	31,00			2,00	70,000	5,00
Среднее	-	-	61,48	7,00	195,516	-	-	56,90	5,87	126,968	-	-	4,58	68,548	4,710
Итого	0,0				6061,000	0,000				3936,000	0,000	0,00		2125,000	146,00

Ориентировочно до конца месяца(+)	1312,000	817,000	495,000	35,00
Корректировка за прошлый месяц (-)	841,686	500,008	341,678	23,410
Итого за сентябрь 2014 :	6531,314	4252,992	2278,322	157,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
24.08.14 23:00	41027,733	-	23943,068	-	-	1272,148
08.09.14 01:00	43660,693	-	25577,137	-	-	1335,683

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ