Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0214.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2014 по 24.02.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.14	24,00		189,54	157,94	31,60	95,64	50,50	45,14	5,00	4,00	5,56	48,25	0,00	0,00	50,17	0,00	50,17	-	95,38	0,00	4,61			10,17
25.01.14	24,00		191,92	155,66	36,26	96,19	50,57	45,62	5,00	4,00	5,69	51,23	0,00	0,00	53,29	0,00	53,29	-	95,92	0,00	4,92			10,61
26.01.14	24,00		194,90	154,77	40,13	95,65	50,81	44,84	5,00	4,00	5,52	55,27	0,00	0,00	57,46	0,00	57,46	-	95,38	0,00	5,28			10,79
27.01.14	24,00		189,07	161,79	27,28	95,87	51,32	44,55	5,00	4,00	5,11	49,44	0,00	0,00	51,41	0,00	51,41	-	95,65	0,00	4,73			9,84
28.01.14	24,00	*	187,22	161,16	26,06	95,82	50,61	45,21	5,00	4,00	5,23	47,77	0,00	0,00	49,67	0,00	49,67	-	95,57	0,00	4,57			9,80
29.01.14	24,00		187,96	159,51	28,45	95,79	49,73	46,07	5,00	4,00	5,40	49,08	0,00	0,00	51,04	0,00	51,04	-	95,59	0,00	4,69			10,09
30.01.14	24,00		187,86	157,66	30,20	95,81	48,88	46,93	5,00	4,00	5,46	50,64	0,00	0,00	52,66	0,00	52,66	-	95,59	0,00	4,84			10,31
31.01.14	24,00		186,49	158,18	28,31	95,70	48,67	47,03	5,00	4,00	5,45	49,35	0,00	0,00	51,31	0,00	51,31	-	95,46	0,00	4,71			10,16
01.02.14	24,00		187,59	157,94	29,65	95,32	49,49	45,83	5,00	4,00	5,27	50,53	0,00	0,00	52,53	0,00	52,53	-	95,07	0,00	4,81			10,08
02.02.14	24,00		190,12	157,81	32,31	95,35	50,66	44,69	5,00	4,00	5,14	52,74	0,00	0,00	54,82	0,00	54,82	-	94,96	0,00	5,01			10,15
03.02.14	24,00		188,60	161,52	27,08	93,28	50,96	42,32	5,00	4,00	4,83	48,91	0,00	0,00	50,76	0,00	50,76	-	92,91	0,00	4,55			9,38
04.02.14	24,00		192,03	164,08	27,94	90,57	50,86	39,71	5,00	4,00	4,52	50,28	0,00	0,00	52,08	0,00	52,08	-	90,22	0,00	4,54			9,06
05.02.14	24,00		192,99	165,04	27,95	89,35	50,75	38,60	5,00	4,00	4,59	48,15	0,00	0,00	49,84	0,00	49,84	-	89,10	0,00	4,29			8,88
06.02.14	24,00		195,94	168,06	27,87	88,69	50,70	37,99	5,00	4,00	4,36	51,04	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80	-	88,34	0,00	4,51			8,87
07.02.14	24,00		192,29	166,60	25,69	85,78	48,83	36,95	5,00	4,00	4,20	48,78	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36	-	85,52	0,00	4,17			8,37
08.02.14	24,00		189,94	163,28	26,66	83,59	48,14	35,46	5,00	4,00	3,93	49,21	0,00	0,00	50,74	0,00	50,74	-	83,31	0,00	4,10			8,03
09.02.14	24,00		194,90	161,51	33,38	81,46	47,99	33,47	5,00	4,00	3,62	55,49	0,00	0,00	57,14	0,00	57,14	-	81,23	0,00	4,51			8,13
10.02.14	24,00		191,95	162,87	29,08	79,03	47,16	31,86	5,00	4,00	3,46	51,20	0,00	0,00	52,63	0,00	52,63	-	78,73	0,00	4,03			7,49
11.02.14	24,00	*	193,18	149,53	43,65	75,61	45,58	30,03	5,00	4,00	3,91	51,48	0,00	0,00	52,82	0,00	52,82	-	75,49	0,00	3,89			7,80
12.02.14	24,00		190,73	162,88	27,86	74,55	45,28	29,27	5,00	4,00	3,10	50,34	0,00	0,00	51,61	0,00	51,61	-	74,52	0,00	3,75			6,85
13.02.14	24,00		195,02	163,76	31,27	73,77	44,97	28,80	5,00	4,00	3,08	53,65	0,00	0,00	54,97	0,00	54,97	-	73,58	0,00	3,95			7,03
14.02.14	24,00		194,35	164,50	29,84	71,34	43,94	27,39	5,00	4,00	2,89	52,69	0,00	0,00	53,92	0,00	53,92	-	71,24	0,00	3,75			6,64
15.02.14	24,00		195,95	162,51	33,44	71,10	43,42	27,68	5,00	4,00	2,91	55,86	0,00	0,00	57,16	0,00	57,16	-	71,03	0,00	3,97			6,88
16.02.14	24,00		195,90	160,83	35,07	71,92	43,52	28,40	5,00	4,00	2,99	57,13	0,00	0,00	58,48	0,00	58,48	-	71,86	0,00	4,11			7,09
17.02.14	24,00		192,71	162,06	30,65	70,39	43,17	27,22	5,00	4,00	2,85	53,00	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20	-	70,24	0,00	3,72			6,57
18.02.14	24,00		193,32	162,41	30,91	70,23	42,97	27,26	5,00	4,00	2,86	53,36	0,00	0,00	54,57	0,00	54,57	-	70,10	0,00	3,74			6,60
19.02.14	24,00		193,01	160,64	32,37	70,58	42,70	27,89	5,00	4,00	2,94	54,28	0,00	0,00	55,52	0,00	55,52	-	70,46	0,00	3,82			6,77
20.02.14	24,00		191,16	161,04	30,12	71,52	42,87	28,65	5,00	4,00	3,04	52,26	0,00	0,00	53,49	0,00	53,49	-	71,47	0,00	3,74			6,77
21.02.14	24,00		189,81	160,37	29,45	72,72	42,96	29,76	5,00	4,00	3,16	51,61	0,00	0,00	52,86	0,00	52,86	-	72,72	0,00	3,75			6,92
22.02.14	24,00		193,39	161,49	31,90	75,05	44,17	30,88	5,00	4,00	3,33	54,06	0,00	0,00	55,44	0,00	55,44	-	74,94	0,00	4,05			7,38
23.02.14	24,00		196,30	159,69	36,61	75,02	44,43	30,59	5,00	4,00	3,26	58,34	0,00	0,00	59,84	0,00	59,84	-	74,95	0,00	4,37			7,64
24.02.14	24,00		193,14	162,08	31,06	73,16	44,23	28,92	5,00	4,00	3,07	53,40	0,00	0,00	54,70	0,00	54,70	-	72,92	0,00	3,89			6,96
Среднее	24,00	-	191,85	160,91	30,94	83,31	47,21	36,09	5,00	4,00	4,09	51,84	-	-	53,45	-	53,45	-	83,11	-	4,29	-	-	8,38
Итого	768,00		6139,29	5149,19	990,09						130,73	1658,85	0,00	0,00	1710,28	0,00	1710,28	0,00			137,38	0,00	0,00	268,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	23.01.14 23:00	22909,73	17646,78	5918,26	0,00	6052,96	0,00	880,88	-
	25.02.14 11:00	29151,31	22884,17	7603,14	0,00	7789,84	0,00	1152,31	

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = ~~0,34~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~267,77~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1710,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «3»03 14 г.