Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14858

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0214.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017

Txв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2014 по 24.02.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.14	24,00		177,60	149,88	27,72	97,00	48,49	48,52	5,00	4,00	7,29	27,91	0,00	0,00	29,04	0,00	29,04	-	96,18	0,00	2,69			9,98
25.01.14	24,00		177,74	149,40	28,33	97,53	48,75	48,78	5,00	4,00	7,30	28,56	0,00	0,00	29,72	0,00	29,72	-	96,69	0,00	2,76			10,07
26.01.14	24,00		179,73	148,48	31,25	96,99	48,96	48,02	5,00	4,00	7,15	31,49	0,00	0,00	32,76	0,00	32,76	-	96,19	0,00	3,03			10,18
27.01.14	24,00		177,42	148,53	28,90	97,21	48,98	48,22	5,00	4,00	7,18	29,11	0,00	0,00	30,29	0,00	30,29	-	96,47	0,00	2,81			9,99
28.01.14	24,00		175,46	148,42	27,04	97,19	48,24	48,96	5,00	4,00	7,29	27,20	0,00	0,00	28,30	0,00	28,30	-	96,39	0,00	2,62			9,91
29.01.14	24,00		175,99	147,16	28,82	97,15	47,40	49,75	5,00	4,00	7,34	28,95	0,00	0,00	30,12	0,00	30,12	-	96,44	0,00	2,79			10,14
30.01.14	24,00	*	98,36	145,95	-47,58	97,06	46,62	50,44	5,00	4,00	8,47	28,92	0,00	0,00	30,09	0,00	30,09	-	96,46	0,00	2,79			11,26
31.01.14	24,00	*	0,00	145,71	-145,71	97,55	46,26	51,29	5,00	4,00	10,27	29,37	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56	-	96,36	0,00	2,83			13,10
01.02.14	24,00	*	0,00	145,48	-145,48	97,91	47,02	50,89	5,00	4,00	10,16	30,68	0,00	0,00	31,91	0,00	31,91	-	95,91	0,00	2,94			13,10
02.02.14	24,00	*	? 0,00	146,28	-146,28	95,13	48,33	46,80	5,00	4,00	10,11	31,22	0,00	0,00	32,47	0,00	32,47	-	95,78	0,00	2,99			13,10
03.02.14	24,00	*	0,00	146,66	-146,66	92,97	48,46	44,51	5,00	4,00	10,27	30,19	0,00	0,00	31,35	0,00	31,35	-	93,73	0,00	2,83			13,10
04.02.14	24,00	*	0,00	149,06	-149,06	89,86	48,43	41,43	5,00	4,00	10,39	29,80	0,00	0,00	30,89	0,00	30,89	-	91,00	0,00	2,71			13,10
05.02.14	24,00	*	0,00	154,77	-154,77	89,92	48,64	41,28	5,00	4,00	10,43	29,71	0,00	0,00	30,76	0,00	30,76	-	89,82	0,00	2,67			13,10
06.02.14	24,00	*	0,00	152,68	-152,68	87,29	48,28	39,02	5,00	4,00	10,41	30,27	0,00	0,00	31,33	0,00	31,33	-	89,09	0,00	2,70			13,10
07.02.14	24,00	*	0,00	150,44	-150,44	85,28	46,38	38,90	5,00	4,00	10,55	29,63	0,00	0,00	30,61	0,00	30,61	-	86,26	0,00	2,56			13,10
08.02.14	24,00	*	78,55	134,92	-56,37	83,63	45,72	37,91	5,00	4,00	7,99	28,15	0,00	0,00	29,03	0,00	29,03	-	83,85	0,00	2,36			10,35
09.02.14	24,00		181,70	146,23	35,48	82,61	45,29	37,32	5,00	4,00	5,47	35,71	0,00	0,00	36,79	0,00	36,79	-	81,93	0,00	2,93			8,40
10.02.14	24,00		180,00	147,27	32,73	80,15	44,80	35,34	5,00	4,00	5,25	32,59	0,00	0,00	33,52	0,00	33,52	-	79,32	0,00	2,59			7,83
11.02.14	24,00		180,47	147,18	33,29	76,67	43,49	33,18	5,00	4,00	4,94	32,88	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	-	76,21	0,00	2,51			7,44
12.02.14	24,00		180,81	145,69	35,12	75,59	42,80	32,78	5,00	4,00	4,83	34,55	0,00	0,00	35,45	0,00	35,45	-	75,35	0,00	2,60			7,43
13.02.14	24,00		182,44	145,99	36,45	74,87	42,68	32,19	5,00	4,00	4,77	35,78	0,00	0,00	36,68	0,00	36,68	-	74,35	0,00	2,66			7,43
14.02.14	24,00		180,66	146,69	33,97	72,43	41,71	30,72	5,00	4,00	4,58	33,22	0,00	0,00	34,01	0,00	34,01	-	71,87	0,00	2,39			6,97
15.02.14	24,00		182,46	144,81	37,65	72,01	41,07	30,93	5,00	4,00	4,55	36,86	0,00	0,00	37,73	0,00	37,73	-	71,66	0,00	2,64			7,19
16.02.14	24,00		182,37	143,77	38,60	72,86	41,28	31,58	5,00	4,00	4,63	37,65	0,00	0,00	38,55	0,00	38,55	-	72,47	0,00	2,73			7,36
17.02.14	24,00		183,55	143,76	39,78	71,39	40,95	30,44	5,00	4,00	4,47	38,78	0,00	0,00	39,67	0,00	39,67	-	70,84	0,00	2,75			7,22
18.02.14	24,00		180,80	144,63	36,17	71,18	40,89	30,29	5,00	4,00	4,48	35,04	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	-	70,70	0,00	2,48			6,96
19.02.14	24,00		181,26	143,57	37,70	71,60	40,83	30,77	5,00	4,00	4,53	36,40	0,00	0,00	37,24	0,00	37,24	-	71,09	0,00	2,59			7,12
20.02.14	24,00		178,58	144,03	34,55	72,48	40,95	31,53	5,00	4,00	4,66	33,11	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	-	72,13	0,00	2,39			7,05
21.02.14	24,00		180,71	142,07	38,64	73,67	40,86	32,81	5,00	4,00	4,78	37,20	0,00	0,00	38,12	0,00	38,12	-	73,35	0,00	2,73			7,51
22.02.14	24,00		181,92	143,76	38,16	76,10	41,95	34,15	5,00	4,00	5,05	36,61	0,00	0,00	37,56	0,00	37,56	-	75,62	0,00	2,77			7,82
23.02.14	24,00		181,07	143,31	37,77	76,06	42,42	33,64	5,00	4,00	4,96	36,23	0,00	0,00	37,18	0,00	37,18	-	75,65	0,00	2,74			7,70
24.02.14	24,00		182,58	144,43	38,15	74,37	42,34	32,02	5,00	4,00	4,76	36,70	0,00	0,00	37,62	0,00	37,62	-	73,81	0,00	2,71			7,47
Среднее	24,00	-	129,44	146,28	-16,84	84,18	44,98	39,20	5,00	4,00	6,85	32,51	-	-	33,53	-	33,53	-	83,84	-	2,70	-	-	9,55
Итого	768,00		4142,23	4681,02	-538,79						219,31	1040,47	0,00	0,00	1072,81	0,00	1072,81	0,00			86,29	0,00	0,00	305,60

ср 10,01
х 10дн
100,1

-126,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.14 02:00	10404,00	8753,42	1672,15	0,00	1720,17	0,00	443,02	
	25.02.14 14:00	14636,13	13505,91	2730,19	0,00	2810,89	0,00	751,57	-

Xtxв

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = ~~0,18~~ -0,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~305,78~~ Гкал; 278,94 гк
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 1072,81 ✓ куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
______________ /____________/

печать потребителя

печать энергосбыта

-0,35
85,94

-126,41
+100,1
279,29

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 3 03 14 г.