

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 33148

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС ПРЭМ 50

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 22.07.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.14	24	-	82,44	10,30	163,400	-	-	52,16	5,60	161,430	-	30,28	1,970	-	-	-	5,067
24.01.14	24	-	80,88	10,30	160,260	-	-	50,97	5,60	158,400	-	29,91	1,860	-	-	-	4,901
25.01.14	24	-	81,70	10,30	165,210	-	-	51,97	5,60	163,270	-	29,73	1,940	-	-	-	5,026
26.01.14	24	-	81,23	10,30	169,440	-	-	52,59	5,60	167,440	-	28,64	2,000	-	-	-	4,974
27.01.14	24	-	80,65	10,30	169,620	-	-	52,33	5,60	167,580	-	28,32	2,040	-	-	-	4,924
28.01.14	24	-	80,56	10,30	170,190	-	-	51,96	5,60	168,090	-	28,60	2,100	-	-	-	4,992
29.01.14	24	-	80,50	10,30	169,160	-	-	51,47	5,60	167,030	-	29,03	2,130	-	-	-	5,036
30.01.14	24	-	81,23	10,30	169,540	-	-	51,37	5,60	167,410	-	29,86	2,130	-	-	-	5,189
31.01.14	24	-	81,58	10,30	169,200	-	-	51,28	5,60	167,140	-	30,30	2,060	-	-	-	5,246
01.02.14	24	-	82,28	10,30	169,130	-	-	52,49	5,60	167,080	-	29,79	2,050	-	-	-	5,162
02.02.14	24	-	82,77	10,30	168,980	-	-	53,35	5,60	166,980	-	29,42	2,000	-	-	-	5,093
03.02.14	24	-	81,34	10,30	169,530	-	-	53,27	5,60	167,500	-	28,07	2,030	-	-	-	4,884
04.02.14	24	-	77,58	10,30	166,980	-	-	51,52	5,60	164,980	-	26,06	2,000	-	-	-	4,470
05.02.14	24	-	75,76	10,30	165,860	-	-	50,97	5,60	163,910	-	24,79	1,950	-	-	-	4,221
06.02.14	24	-	73,36	10,30	167,880	-	-	49,43	5,60	165,890	-	23,93	1,990	-	-	-	4,128
07.02.14	24	-	73,02	10,30	167,640	-	-	49,13	5,60	165,660	-	23,89	1,980	-	-	-	4,114
08.02.14	24	-	72,07	10,30	167,500	-	-	49,05	5,60	165,510	-	23,02	1,990	-	-	-	3,966
09.02.14	24	-	71,02	10,30	168,160	-	-	49,25	5,60	166,170	-	21,77	1,990	-	-	-	3,772
10.02.14	24	-	70,15	10,30	168,490	-	-	49,25	5,60	166,560	-	20,90	1,930	-	-	-	3,628
11.02.14	24	-	67,22	10,30	168,120	-	-	47,33	5,60	166,270	-	19,89	1,850	-	-	-	3,444
12.02.14	24	-	66,13	10,30	168,090	-	-	46,80	5,60	166,260	-	19,33	1,830	-	-	-	3,347
13.02.14	24	-	64,89	10,30	167,720	-	-	46,15	5,60	165,850	-	18,74	1,870	-	-	-	3,240
14.02.14	24	-	64,69	10,30	167,930	-	-	46,05	5,60	166,020	-	18,64	1,910	-	-	-	3,227
15.02.14	24	-	64,55	10,30	167,810	-	-	45,81	5,60	165,900	-	18,74	1,910	-	-	-	3,243
16.02.14	24	-	64,20	10,30	167,790	-	-	45,68	5,60	165,850	-	18,52	1,940	-	-	-	3,206
17.02.14	24	-	64,37	10,30	166,220	-	-	45,67	5,60	164,290	-	18,70	1,930	-	-	-	3,211
18.02.14	24	-	64,63	10,30	164,250	-	-	45,57	5,60	162,350	-	19,06	1,900	-	-	-	3,229
19.02.14	24	-	64,78	10,30	166,700	-	-	45,67	5,60	164,840	-	19,11	1,860	-	-	-	3,282
20.02.14	24	-	64,15	10,30	168,420	-	-	45,44	5,60	166,460	-	18,71	1,960	-	-	-	3,253
21.02.14	24	-	65,46	10,30	168,620	-	-	45,82	5,60	166,690	-	19,64	1,930	-	-	-	3,412
22.02.14	24	-	66,18	10,30	168,790	-	-	46,34	5,60	166,920	-	19,84	1,870	-	-	-	3,447
Среднее	24,00	-	73,27	10,30	167,633	-	-	49,23	5,60	165,669	-	24,04	1,965	-	-	-	4,140
Итого	744,0	-	-	-	5196,630	0,000	-	-	-	5135,730	0,000	-	60,900	0,00	0,00	0,00	128,33

Ориентировочно до конца месяца(+)

1003,534

992,057

11,477

19,75

Корректировка за прошлый месяц (-)

1501,033

1483,637

17,396

46,23

Итого за февраль 2014 :

4699,131

4644,150

54,981

101,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.14 16:00	5147,100	-	5083,940	-	-	-	123,936	
22.02.14 23:00	10220,010	-	10097,440	-	-	-	248,515	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допущения УУ
 20.02.2014

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ