

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.14	24	-	82,30	10,30	153,660	-	-	51,46	5,60	151,570	-	30,84	2,090	0,00	0,00	0,00	4,859
24.01.14	24	-	80,81	10,30	151,120	-	-	50,55	5,60	148,980	-	30,26	2,140	0,00	0,00	0,00	4,696
25.01.14	24	-	81,55	10,30	156,210	-	-	51,63	5,60	154,050	-	29,92	2,160	0,00	0,00	0,00	4,801
26.01.14	24	-	81,15	10,30	159,680	-	-	52,17	5,60	157,540	-	28,98	2,140	0,00	0,00	0,00	4,755
27.01.14	24	-	80,53	10,30	159,890	-	-	51,85	5,60	157,730	-	28,68	2,160	0,00	0,00	0,00	4,712
28.01.14	24	-	80,47	10,30	160,330	-	-	51,38	5,60	158,190	-	29,09	2,140	0,00	0,00	0,00	4,790
29.01.14	24	-	80,43	10,30	159,570	-	-	50,83	5,60	157,350	-	29,60	2,220	0,00	0,00	0,00	4,854
30.01.14	24	-	81,18	10,30	159,800	-	-	50,82	5,60	157,610	-	30,36	2,190	0,00	0,00	0,00	4,976
31.01.14	24	-	81,56	10,30	159,480	-	-	50,96	5,60	157,260	-	30,60	2,220	0,00	0,00	0,00	5,005
01.02.14	24	-	82,16	10,30	159,390	-	-	52,14	5,60	157,130	-	30,02	2,260	0,00	0,00	0,00	4,913
02.02.14	24	-	82,79	10,30	159,260	-	-	53,03	5,60	157,040	-	29,76	2,220	0,00	0,00	0,00	4,871
03.02.14	24	-	80,84	10,30	159,910	-	-	52,78	5,60	157,690	-	28,06	2,220	0,00	0,00	0,00	4,620
04.02.14	24	-	77,60	10,30	157,940	-	-	51,31	5,60	155,780	-	26,29	2,160	0,00	0,00	0,00	4,277
05.02.14	24	-	75,39	10,30	158,000	-	-	50,40	5,60	155,830	-	24,99	2,170	0,00	0,00	0,00	4,070
06.02.14	24	-	73,33	10,30	159,560	-	-	49,44	5,60	157,450	-	23,89	2,110	0,00	0,00	0,00	3,927
07.02.14	24	-	72,84	10,30	159,400	-	-	48,96	5,60	157,380	-	23,88	2,020	0,00	0,00	0,00	3,920
08.02.14	24	-	71,92	10,30	159,270	-	-	48,89	5,60	157,230	-	23,03	2,040	0,00	0,00	0,00	3,779
09.02.14	24	-	70,82	10,30	160,200	-	-	48,84	5,60	158,030	-	21,98	2,170	0,00	0,00	0,00	3,637
10.02.14	24	-	69,89	10,30	160,550	-	-	48,52	5,60	158,410	-	21,37	2,140	0,00	0,00	0,00	3,542
11.02.14	24	-	67,04	10,30	160,160	-	-	47,12	5,60	158,110	-	19,92	2,050	0,00	0,00	0,00	3,297
12.02.14	24	-	65,90	10,30	160,190	-	-	46,56	5,60	158,100	-	19,34	2,090	0,00	0,00	0,00	3,205
13.02.14	24	-	64,79	10,30	159,870	-	-	45,96	5,60	157,770	-	18,83	2,100	0,00	0,00	0,00	3,116
14.02.14	24	-	64,59	10,30	159,990	-	-	45,80	5,60	157,980	-	18,79	2,010	0,00	0,00	0,00	3,110
15.02.14	24	-	64,46	10,30	159,880	-	-	45,63	5,60	157,910	-	18,83	1,970	0,00	0,00	0,00	3,110
16.02.14	24	-	64,11	10,30	159,890	-	-	45,47	5,60	157,920	-	18,64	1,970	0,00	0,00	0,00	3,077
17.02.14	24	-	64,31	10,30	157,960	-	-	45,52	5,60	156,040	-	18,79	1,920	0,00	0,00	0,00	3,065
18.02.14	24	-	64,48	10,30	156,130	-	-	45,40	5,60	154,220	-	19,08	1,910	0,00	0,00	0,00	3,075
19.02.14	24	-	64,68	10,30	158,990	-	-	45,63	5,60	156,980	-	19,05	2,010	0,00	0,00	0,00	3,131
20.02.14	24	-	64,04	10,30	160,590	-	-	45,28	5,60	158,640	-	18,76	1,950	0,00	0,00	0,00	3,111
21.02.14	24	-	65,54	10,30	160,740	-	-	45,76	5,60	158,800	-	19,78	1,940	0,00	0,00	0,00	3,276
22.02.14	24	-	66,03	10,30	160,960	-	-	46,22	5,60	158,880	-	19,81	2,080	0,00	0,00	0,00	3,293
Среднее	24,00	-	73,15	10,30	158,986	-	-	48,91	5,60	156,890	-	24,23	2,096	-	-	-	3,964
Итого	744,0	-	-	-	4928,570	0,000	-	-	-	4863,600	0,000	-	64,970	0,00	0,00	0,00	122,87

Ориентировочно до конца месяца(+)

955,937

944,126

11,811

18,88

Корректировка за прошлый месяц (-)

1414,543

1395,771

18,771

44,24

**Итого за февраль 2014 :**

4469,964

4411,954

58,010

97,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.14 20:00	94809,910	-	45226,600	-	0,000	0,000	3666,706	
24.02.14 09:00	99831,670	-	50182,180	-	0,000	0,000	3789,923	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АУ А допуску УУ

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**