

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48493

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн. тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр. цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср. час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \tau/сут$ $G_{гвс.ф.} = \tau/сут$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.14	24	-	82,13	10,30	134,860	-	-	47,90	5,60	134,350	-	34,23	0,510	0,00	0,00	0,00	4,654
24.01.14	24	-	80,56	10,30	131,570	-	-	46,79	5,60	131,210	-	33,77	0,360	0,00	0,00	0,00	4,468
25.01.14	24	-	81,38	10,30	136,610	-	-	47,89	5,60	135,980	-	33,49	0,630	0,00	0,00	0,00	4,615
26.01.14	24	-	80,92	10,30	140,520	-	-	48,57	5,60	139,830	-	32,35	0,690	0,00	0,00	0,00	4,591
27.01.14	24	-	80,33	10,30	140,510	-	-	48,29	5,60	139,880	-	32,04	0,630	0,00	0,00	0,00	4,544
28.01.14	24	-	80,25	10,30	141,020	-	-	47,75	5,60	140,400	-	32,50	0,620	0,00	0,00	0,00	4,625
29.01.14	24	-	80,17	10,30	141,010	-	-	47,09	5,60	138,890	-	33,08	2,120	0,00	0,00	0,00	4,775
30.01.14	24	-	80,89	10,30	139,490	-	-	46,95	5,60	138,940	-	33,94	0,550	0,00	0,00	0,00	4,770
31.01.14	24	-	81,23	10,30	139,050	-	-	47,01	5,60	138,450	-	34,22	0,600	0,00	0,00	0,00	4,797
01.02.14	24	-	81,94	10,30	138,590	-	-	48,11	5,60	138,020	-	33,83	0,570	0,00	0,00	0,00	4,728
02.02.14	24	-	82,42	10,30	138,180	-	-	48,95	5,60	137,600	-	33,47	0,580	0,00	0,00	0,00	4,667
03.02.14	24	-	81,03	10,30	138,720	-	-	49,15	5,60	138,080	-	31,88	0,640	0,00	0,00	0,00	4,466
04.02.14	24	-	77,27	10,30	138,410	-	-	48,02	5,60	137,860	-	29,25	0,550	0,00	0,00	0,00	4,085
05.02.14	24	-	75,45	10,30	138,430	-	-	47,29	5,60	137,900	-	28,16	0,530	0,00	0,00	0,00	3,936
06.02.14	24	-	73,04	10,30	139,710	-	-	46,20	5,60	139,150	-	26,84	0,560	0,00	0,00	0,00	3,787
07.02.14	24	-	72,71	10,30	139,190	-	-	45,80	5,60	138,610	-	26,91	0,580	0,00	0,00	0,00	3,782
08.02.14	24	-	71,77	10,30	138,840	-	-	45,66	5,60	138,210	-	26,11	0,630	0,00	0,00	0,00	3,664
09.02.14	24	-	70,73	10,30	139,370	-	-	45,72	5,60	138,700	-	25,01	0,670	0,00	0,00	0,00	3,524
10.02.14	24	-	69,86	10,30	139,610	-	-	45,56	5,60	138,960	-	24,30	0,650	0,00	0,00	0,00	3,428
11.02.14	24	-	66,95	10,30	139,000	-	-	44,36	5,60	138,560	-	22,59	0,440	0,00	0,00	0,00	3,168
12.02.14	24	-	65,87	10,30	140,340	-	-	43,89	5,60	139,890	-	21,98	0,450	0,00	0,00	0,00	3,114
13.02.14	24	-	64,65	10,30	142,980	-	-	43,51	5,60	142,340	-	21,14	0,640	0,00	0,00	0,00	3,057
14.02.14	24	-	64,44	10,30	142,470	-	-	43,43	5,60	141,930	-	21,01	0,540	0,00	0,00	0,00	3,026
15.02.14	24	-	64,30	10,30	141,710	-	-	43,26	5,60	141,450	-	21,04	0,260	0,00	0,00	0,00	3,000
16.02.14	24	-	63,96	10,30	141,150	-	-	42,96	5,60	141,070	-	21,00	0,080	0,00	0,00	0,00	2,976
17.02.14	24	-	64,13	10,30	139,390	-	-	42,92	5,60	139,230	-	21,21	0,160	0,00	0,00	0,00	2,972
18.02.14	24	-	64,40	10,30	136,890	-	-	42,87	5,60	136,870	-	21,53	0,020	0,00	0,00	0,00	2,960
19.02.14	24	-	64,54	10,30	139,020	-	-	42,99	5,60	139,020	-	21,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,003
20.02.14	24	-	63,91	10,30	140,910	-	-	42,72	5,60	140,830	-	21,19	0,080	0,00	0,00	0,00	2,996
21.02.14	24	-	65,19	10,30	141,590	-	-	42,98	5,60	141,130	-	22,21	0,460	0,00	0,00	0,00	3,173
22.02.14	24	-	65,93	10,30	141,490	-	-	43,52	5,60	141,150	-	22,41	0,340	0,00	0,00	0,00	3,194
Среднее	24,00	-	72,98	10,30	139,375	-	-	45,75	5,60	138,855	-	27,23	0,521	-	-	-	3,824
Итого	744,0				4320,630	0,000				4304,490	0,000		16,140	0,00	0,00	0,00	118,55

Ориентировочно до конца месяца(+)

840,377

839,400

0,977

18,23

Корректировка за прошлый месяц (-)

1247,670

1241,833

5,837

42,63

Итого за февраль 2014 :

3913,337

3902,057

11,280

94,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.14 17:00	73532,230	-	70198,710	-	0,000	0,000	1869,496	
23.02.14 02:00	77768,260	-	74418,960	-	0,000	0,000	1984,990	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения ЛЕТА допусков УУ

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ