Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 15 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1-Невс Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0214.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2014 по 24.02.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	94,64	52,62	42,02	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	88,15	0,00	0,00			0,00
25.01.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	95,23	52,64	42,59	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	91,66	0,00	0,00			0,00
26.01.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	95,81	53,52	42,29	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	90,70	0,00	0,00			0,00
27.01.14	24,00	*	54,80	46,13	8,67	94,85	52,48	42,37	6,10	4,00	2,10	7,92	0,00	0,00	8,18	0,00	8,18	-	86,14	0,00	0,68			2,78
28.01.14	24,00		162,12	144,18	17,93	94,51	52,22	42,29	6,10	4,00	6,45	15,52	0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	-	87,69	0,00	1,36			7,81
29.01.14	24,00		159,64	138,84	20,80	93,93	51,30	42,62	6,10	4,00	6,42	18,46	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	79,72	0,00	1,47			7,89
30.01.14	24,00		158,42	136,47	21,95	94,29	50,94	43,35	6,10	4,00	6,55	19,52	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	74,49	0,00	1,45			8,00
31.01.14	24,00		159,38	138,58	20,80	94,26	50,88	43,38	6,10	4,00	6,60	18,33	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	-	75,60	0,00	1,39			7,99
01.02.14	24,00		161,47	138,90	22,57	94,17	51,79	42,38	6,10	4,00	6,51	20,10	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	75,35	0,00	1,51			8,03
02.02.14	24,00		163,56	142,11	21,46	94,01	52,83	41,18	6,10	4,00	6,41	19,00	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	-	77,46	0,00	1,47			7,89
03.02.14	24,00		164,79	146,04	18,75	91,68	52,72	38,95	6,10	4,00	6,13	16,34	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	-	78,92	0,00	1,29			7,42
04.02.14	24,00		165,27	146,01	19,26	89,47	52,32	37,15	6,10	4,00	5,86	16,87	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	76,92	0,00	1,30			7,16
05.02.14	24,00		165,68	145,99	19,69	87,48	51,57	35,91	6,10	4,00	5,64	17,34	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	-	76,94	0,00	1,33			6,98
06.02.14	24,00		166,09	144,41	21,68	86,10	50,92	35,18	6,10	4,00	5,52	19,35	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	74,29	0,00	1,44			6,96
07.02.14	24,00		165,53	144,79	20,74	83,93	49,79	34,14	6,10	4,00	5,34	18,42	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	73,50	0,00	1,35			6,69
08.02.14	24,00		166,22	144,32	21,90	81,62	49,28	32,34	6,10	4,00	5,07	19,60	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	70,90	0,00	1,39			6,46
09.02.14	24,00		167,21	144,25	22,96	79,40	48,91	30,49	6,10	4,00	4,82	20,76	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21	-	68,06	0,00	1,41			6,23
10.02.14	24,00		166,48	146,22	20,26	76,91	47,95	28,96	6,10	4,00	4,57	18,10	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	68,18	0,00	1,23			5,80
11.02.14	24,00		166,70	145,84	20,86	74,38	46,77	27,61	6,10	4,00	4,36	18,76	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14	-	65,66	0,00	1,23			5,59
12.02.14	24,00		167,10	143,03	24,07	72,56	45,86	26,70	6,10	4,00	4,19	21,99	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	62,85	0,00	1,38			5,57
13.02.14	24,00		158,97	137,40	21,57	71,80	45,26	26,54	6,10	4,00	3,99	19,42	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	62,29	0,00	1,21			5,20
14.02.14	24,00		147,40	126,77	20,63	69,78	42,82	26,96	6,10	4,00	3,70	18,61	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	62,76	0,00	1,17			4,86
15.02.14	24,00		148,24	124,83	23,41	69,80	42,61	27,19	6,10	4,00	3,73	21,37	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	61,22	0,00	1,31			5,03
16.02.14	24,00		147,21	123,48	23,73	70,11	42,64	27,47	6,10	4,00	3,76	21,69	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	59,82	0,00	1,30			5,06
17.02.14	24,00		148,29	125,97	22,31	69,74	42,70	27,04	6,10	4,00	3,72	20,30	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	-	61,42	0,00	1,25			4,97
18.02.14	24,00		147,67	125,08	22,60	68,93	42,09	26,84	6,10	4,00	3,66	20,56	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	-	61,23	0,00	1,26			4,92
19.02.14	24,00		147,89	123,43	24,47	69,59	42,21	27,38	6,10	4,00	3,74	22,44	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	-	59,96	0,00	1,35			5,09
20.02.14	24,00		147,13	125,13	22,01	69,56	41,98	27,58	6,10	4,00	3,76	19,99	0,00	0,00	20,34	0,00	20,34	-	61,21	0,00	1,22			4,99
21.02.14	24,00		147,24	124,49	22,75	70,91	42,14	28,77	6,10	4,00	3,91	20,73	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	-	62,39	0,00	1,29			5,20
22.02.14	24,00		147,20	123,04	24,15	71,81	42,71	29,10	6,10	4,00	3,98	22,05	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	60,93	0,00	1,34			5,32
23.02.14	24,00		148,75	123,62	25,13	72,70	43,60	29,09	6,10	4,00	4,00	23,10	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	-	62,02	0,00	1,43			5,43
24.02.14	24,00		147,92	124,80	23,12	70,84	43,37	27,47	6,10	4,00	3,78	21,12	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	-	61,35	0,00	1,30			5,07
Среднее	24,00	-	139,51	120,13	19,38	81,71	47,86	33,85	6,10	4,00	4,32	17,43	-	-	17,81	-	17,81	-	71,24	-	1,19	-	-	5,51
Итого	768,00		4464,37	3844,15	620,22						138,27	557,76	0,00	0,00	569,93	0,00	569,93	0,00			38,12	0,00	0,00	176,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	23.01.14 23:00	15871,94	12889,64	2905,31	0,00	2954,68	0,00	532,51	
	25.02.14 13:00	20421,81	16808,79	3472,37	0,00	3534,08	0,00	711,62	

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = ~~0,21~~ 1,42 − 0,79 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~176,19~~ 175,61 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **569,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

0,79 37,53

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «3» 03 14 г.

печать энергосбыта