Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0214.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 01.07.2017 Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2014 по 24.02.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.14	24,00		152,75	132,96	19,78	95,88	54,09	41,79	6,10	4,00	6,06	19,51	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	-	72,09	0,00	1,41			7,47
25.01.14	24,00		153,34	133,52	19,82	95,85	54,04	41,80	6,10	4,00	6,08	19,54	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	72,39	0,00	1,41			7,50
26.01.14	24,00		154,56	131,37	23,18	96,66	54,72	41,94	6,10	4,00	6,06	22,98	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	-	74,21	0,00	1,71			7,77
27.01.14	24,00		153,21	134,39	18,82	96,35	54,47	41,88	6,10	4,00	6,08	18,60	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	-	74,34	0,00	1,38			7,46
28.01.14	24,00		152,69	133,94	18,75	96,02	53,68	42,34	6,10	4,00	6,09	18,60	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	75,24	0,00	1,40			7,49
29.01.14	24,00		152,21	132,90	19,30	95,40	52,78	42,62	6,10	4,00	6,09	19,14	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	74,85	0,00	1,43			7,52
30.01.14	24,00		154,20	134,34	19,85	95,75	52,65	43,09	6,10	4,00	6,22	19,71	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	-	75,34	0,00	1,48			7,71
31.01.14	24,00		155,29	135,27	20,02	95,75	52,54	43,21	6,10	4,00	6,28	19,79	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	-	75,86	0,00	1,50			7,78
01.02.14	24,00		155,87	136,73	19,15	95,73	53,37	42,36	6,10	4,00	6,21	18,89	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	75,95	0,00	1,43			7,64
02.02.14	24,00		157,58	138,12	19,47	95,59	54,45	41,14	6,10	4,00	6,10	19,25	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	75,87	0,00	1,46			7,56
03.02.14	24,00		158,77	140,88	17,88	93,16	54,39	38,77	6,10	4,00	5,79	17,90	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	-	75,65	0,00	1,35			7,14
04.02.14	24,00		159,70	141,09	18,61	90,89	54,06	36,83	6,10	4,00	5,50	18,54	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	75,35	0,00	1,40			6,90
05.02.14	24,00		160,25	141,12	19,13	88,85	53,22	35,63	6,10	4,00	5,30	19,09	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	-	75,51	0,00	1,44			6,74
06.02.14	24,00		159,45	142,92	16,53	87,42	52,58	34,84	6,10	4,00	5,19	16,60	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	75,34	0,00	1,25			6,44
07.02.14	24,00		160,25	142,72	17,53	85,19	51,31	33,88	6,10	4,00	5,01	17,67	0,00	0,00	18,13	0,00	18,13	-	75,20	0,00	1,33			6,34
08.02.14	24,00	*	158,38	139,22	19,16	82,91	50,63	32,28	6,10	4,00	4,66	19,16	0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	-	74,56	0,00	1,43			6,09
09.02.14	24,00		163,96	143,70	20,25	80,59	50,06	30,53	6,10	4,00	4,52	20,38	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	-	74,17	0,00	1,51			6,03
10.02.14	24,00		164,76	143,77	20,98	78,03	49,07	28,95	6,10	4,00	4,25	21,31	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	73,26	0,00	1,56			5,81
11.02.14	24,00		164,09	145,79	18,30	75,46	47,98	27,48	6,10	4,00	4,04	18,63	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	72,52	0,00	1,35			5,40
12.02.14	24,00		164,32	145,84	18,48	73,64	46,93	26,70	6,10	4,00	3,90	18,91	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	71,96	0,00	1,36			5,26
13.02.14	24,00		161,62	141,23	20,39	72,83	46,31	26,51	6,10	4,00	3,76	20,77	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	71,22	0,00	1,48			5,24
14.02.14	24,00		154,04	134,61	19,44	70,89	44,44	26,44	6,10	4,00	3,55	19,83	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	70,33	0,00	1,39			4,94
15.02.14	24,00		154,40	134,67	19,74	70,93	44,33	26,60	6,10	4,00	3,59	19,83	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	70,43	0,00	1,40			4,99
16.02.14	24,00		155,86	133,68	22,18	71,27	44,21	27,06	6,10	4,00	3,63	22,29	0,00	0,00	22,79	0,00	22,79	-	70,53	0,00	1,57			5,20
17.02.14	24,00		153,65	135,38	18,27	70,89	44,38	26,51	6,10	4,00	3,59	18,48	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	-	70,29	0,00	1,30			4,89
18.02.14	24,00		153,97	134,50	19,47	70,01	43,79	26,22	6,10	4,00	3,52	19,64	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	69,91	0,00	1,37			4,90
19.02.14	24,00		155,04	134,25	20,79	70,67	43,99	26,68	6,10	4,00	3,59	20,90	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37	-	70,11	0,00	1,46			5,06
20.02.14	24,00		154,71	134,22	20,49	70,64	43,79	26,85	6,10	4,00	3,60	20,81	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	70,14	0,00	1,46			5,06
21.02.14	24,00		153,08	134,10	18,98	72,03	43,93	28,10	6,10	4,00	3,77	19,33	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	71,13	0,00	1,38			5,14
22.02.14	24,00		154,26	133,69	20,58	72,96	44,32	28,65	6,10	4,00	3,86	20,66	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	71,50	0,00	1,48			5,34
23.02.14	24,00		155,18	133,65	21,53	73,99	45,24	28,75	6,10	4,00	3,89	21,56	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	-	71,89	0,00	1,55			5,44
24.02.14	24,00		155,37	133,91	21,46	72,01	44,79	27,22	6,10	4,00	3,65	21,83	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	70,75	0,00	1,54			5,20
Среднее	24,00	-	156,78	137,14	19,64	82,94	49,39	33,55	6,10	4,00	4,79	19,69	-	-	20,17	-	20,17	-	73,06	-	1,44	-	-	6,23
Итого	768,00		5016,80	4388,48	628,32						153,43	630,14	0,00	0,00	645,49	0,00	645,49	0,00			46,00	0,00	0,00	199,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.14 01:00	18132,58	15205,74	3035,93	0,00	3094,32	0,00	597,63	
	23.02.14 02:00	22850,83	19338,20	3623,17	0,00	3695,92	0,00	786,59	

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,42 ~~0,34~~ С = ~~0,21~~ -0,89 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~199,21~~ 198,53 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 645,49 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-0,89

45,1

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации ИСУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «3» 03 14 г.