Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 21 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0214.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2014 по 24.02.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
24.01.14	24,00		109,37	89,67	19,70	95,90	46,22	49,68	6,10	4,00	5,09	19,96	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	63,21	0,00	1,26			6,36
25.01.14	24,00		110,06	89,27	20,80	95,89	46,20	49,69	6,10	4,00	5,09	21,07	0,00	0,00	21,47	0,00	21,47	-	63,92	0,00	1,35			6,44
26.01.14	24,00		110,34	85,13	25,22	96,69	46,64	50,05	6,10	4,00	5,08	25,52	0,00	0,00	26,01	0,00	26,01	-	63,86	0,00	1,63			6,71
27.01.14	24,00	*	108,78	87,14	21,64	96,37	46,66	49,71	6,10	4,00	5,01	21,96	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	64,52	0,00	1,42			6,43
28.01.14	24,00		109,70	88,28	21,42	96,04	45,89	50,15	6,10	4,00	5,07	21,76	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	65,71	0,00	1,43			6,50
29.01.14	24,00		109,43	87,75	21,68	95,39	44,86	50,53	6,10	4,00	5,06	22,03	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	66,14	0,00	1,46			6,51
30.01.14	24,00		110,08	88,96	21,12	95,73	44,33	51,40	6,10	4,00	5,18	21,45	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	66,35	0,00	1,42			6,61
31.01.14	24,00		110,36	90,36	20,00	95,73	44,05	51,68	6,10	4,00	5,24	20,34	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	66,40	0,00	1,35			6,60
01.02.14	24,00		111,49	88,86	22,63	95,73	44,59	51,13	6,10	4,00	5,19	22,98	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	66,73	0,00	1,53			6,72
02.02.14	24,00		112,64	89,58	23,06	95,60	45,67	49,92	6,10	4,00	5,12	23,42	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	66,92	0,00	1,57			6,69
03.02.14	24,00		113,40	62,71	50,69	93,19	46,45	46,74	6,10	4,00	6,21	21,71	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	-	67,09	0,00	1,46			7,67
04.02.14	24,00	*	113,69	46,17	67,52	90,95	45,90	45,05	6,10	4,00	6,80	21,19	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	67,26	0,00	1,43			8,23
05.02.14	24,00		113,82	94,06	19,77	88,90	45,56	43,33	6,10	4,00	4,48	20,24	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67	-	67,49	0,00	1,37			5,84
06.02.14	24,00		114,61	94,01	20,60	87,46	45,03	42,43	6,10	4,00	4,37	21,13	0,00	0,00	21,57	0,00	21,57	-	67,43	0,00	1,42			5,80
07.02.14	24,00		114,20	95,65	18,55	85,23	44,16	41,08	6,10	4,00	4,23	19,09	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	67,48	0,00	1,29			5,52
08.02.14	24,00	*	114,06	90,93	23,13	82,97	43,49	39,48	6,10	4,00	3,91	23,77	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	-	67,59	0,00	1,61			5,52
09.02.14	24,00		117,68	95,05	22,63	80,65	43,33	37,31	6,10	4,00	3,79	23,40	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	67,79	0,00	1,59			5,38
10.02.14	24,00		117,01	97,64	19,38	78,08	42,76	35,32	6,10	4,00	3,60	20,19	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	67,51	0,00	1,36			4,97
11.02.14	24,00		118,13	99,53	18,59	75,50	42,05	33,46	6,10	4,00	3,43	19,44	0,00	0,00	19,85	0,00	19,85	-	67,36	0,00	1,31			4,74
12.02.14	24,00	*	81,90	68,18	13,72	74,17	41,32	32,85	6,10	4,00	2,30	14,37	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	67,07	0,00	0,96			3,26
13.02.14	24,00		119,32	99,13	20,19	72,87	41,04	31,84	6,10	4,00	3,21	21,15	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	67,17	0,00	1,42			4,63
14.02.14	24,00		118,61	100,72	17,89	70,98	40,26	30,72	6,10	4,00	3,11	18,83	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	-	66,91	0,00	1,26			4,37
15.02.14	24,00		120,66	99,47	21,19	71,03	40,02	31,00	6,10	4,00	3,12	22,06	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	66,93	0,00	1,48			4,59
16.02.14	24,00		120,56	99,00	21,55	71,35	39,87	31,48	6,10	4,00	3,16	22,48	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	66,90	0,00	1,50			4,66
17.02.14	24,00		120,70	99,75	20,96	70,99	40,04	30,95	6,10	4,00	3,11	21,98	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	66,90	0,00	1,47			4,58
18.02.14	24,00		119,62	100,12	19,50	70,11	39,62	30,49	6,10	4,00	3,06	20,49	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	66,60	0,00	1,36			4,42
19.02.14	24,00		119,48	100,53	18,95	70,78	39,79	30,98	6,10	4,00	3,13	19,93	0,00	0,00	20,34	0,00	20,34	-	66,80	0,00	1,33			4,46
20.02.14	24,00		119,91	99,82	20,09	70,75	39,65	31,10	6,10	4,00	3,12	21,11	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	66,67	0,00	1,41			4,53
21.02.14	24,00		118,35	99,76	18,59	72,12	39,79	32,33	6,10	4,00	3,26	19,61	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	66,69	0,00	1,31			4,57
22.02.14	24,00		119,52	98,65	20,88	73,04	40,00	33,04	6,10	4,00	3,33	21,85	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	-	66,75	0,00	1,46			4,79
23.02.14	24,00		120,55	97,28	23,27	74,10	40,79	33,31	6,10	4,00	3,35	24,15	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	-	66,92	0,00	1,62			4,97
24.02.14	24,00		118,45	100,11	18,34	72,11	40,71	31,39	6,10	4,00	3,18	19,35	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	-	66,53	0,00	1,29			4,47
Среднее	24,00	-	114,27	91,35	22,91	83,01	43,02	39,99	6,10	4,00	4,14	21,19	-	-	21,62	-	21,62	-	66,55	-	1,41	-	-	5,55
Итого	768,00		3656,51	2923,28	733,23						132,40	678,00	0,00	0,00	691,91	0,00	691,91	0,00			45,11	0,00	0,00	177,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.14 01:00	14251,85	11151,38	3222,71	0,00	3282,78	0,00	551,40	
	25.02.14 13:00	17972,75	14130,40	3909,91	0,00	3984,08	0,00	731,04	

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,42 / 0,34 °C = -0,96 -0,25 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 177,26 Гкал; 176,55

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 691,91 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

-0,96 / 44,15

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«3»03 14 г.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ