Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 20, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48506
расходомер Gmin Gmax Термопреобр. КТПТР-05
Подающий тр. ПРЭМ 40 Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр. ПРЭМ 20
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2015

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.14	24	-	63,80	7,00	25,800	-	-	56,84	6,50	18,030	-	6,96	7,770	-	-	-	0,611
24.01.14	24	-	63,87	7,00	25,850	-	-	56,68	6,50	16,870	-	7,19	8,980	-	-	-	0,679
25.01.14	24	-	63,99	7,00	26,240	-	-	57,24	6,50	17,170	-	6,75	9,070	-	-	-	0,684
26.01.14	24	-	64,37	7,00	29,110	-	-	58,02	6,50	18,180	-	6,35	10,930	-	-	-	0,800
27.01.14	24	-	63,98	7,00	25,760	-	-	57,02	6,50	17,380	-	6,96	8,380	-	-	-	0,648
28.01.14	24	-	65,96	7,00	34,920	-	-	60,77	6,50	28,270	-	5,19	6,650	-	-	-	0,578
29.01.14	24	-	68,46	7,00	41,210	-	-	63,35	6,50	34,290	-	5,11	6,920	-	-	-	0,656
30.01.14	24	-	69,39	7,00	39,630	-	-	64,01	6,50	33,660	-	5,38	5,970	-	-	-	0,598
31.01.14	24	-	69,49	7,00	42,940	-	-	64,64	6,50	34,470	-	4,85	8,470	-	-	-	0,743
01.02.14	24	-	69,73	7,00	42,740	-	-	64,65	6,50	35,550	-	5,08	7,190	-	-	-	0,693
02.02.14	24	-	69,84	7,00	44,180	-	-	65,07	6,50	36,210	-	4,77	7,970	-	-	-	0,726
03.02.14	24	-	69,74	7,00	43,780	-	-	65,07	6,50	38,130	-	4,67	5,650	-	-	-	0,568
04.02.14	24	-	69,71	7,00	41,630	-	-	64,87	6,50	35,310	-	4,84	6,320	-	-	-	0,617
05.02.14	24	-	69,61	7,00	37,370	-	-	64,35	6,50	30,730	-	5,26	6,640	-	-	-	0,616
06.02.14	24	-	68,73	7,00	36,830	-	-	63,31	6,50	30,630	-	5,42	6,200	-	-	-	0,584
07.02.14	24	-	68,56	7,00	36,290	-	-	62,96	6,50	28,830	-	5,60	7,460	-	-	-	0,663
08.02.14	24	-	68,71	7,00	36,300	-	-	63,56	6,50	29,270	-	5,15	7,030	-	-	-	0,620
09.02.14	24	-	68,95	7,00	39,470	-	-	63,98	6,50	31,140	-	4,97	8,330	-	-	-	0,724
10.02.14	24	-	67,29	7,00	36,560	-	-	62,32	6,50	30,410	-	4,97	6,150	-	-	-	0,559
11.02.14	24	-	65,04	7,00	36,530	-	-	60,29	6,50	30,410	-	4,75	6,120	-	-	-	0,543
12.02.14	24	-	65,04	7,00	36,700	-	-	60,40	6,50	30,280	-	4,64	6,420	-	-	-	0,556
13.02.14	24	-	65,08	7,00	37,120	-	-	60,34	6,50	31,180	-	4,74	5,940	-	-	-	0,532
14.02.14	24	-	65,04	7,00	37,470	-	-	60,51	6,50	30,320	-	4,53	7,150	-	-	-	0,593
15.02.14	24	-	65,00	7,00	37,010	-	-	60,48	6,50	30,680	-	4,52	6,330	-	-	-	0,553
16.02.14	24	-	65,32	7,00	40,110	-	-	61,26	6,50	30,190	-	4,06	9,920	-	-	-	0,762
17.02.14	24	-	65,09	7,00	37,000	-	-	60,49	6,50	30,850	-	4,60	6,150	-	-	-	0,538
18.02.14	24	-	65,04	7,00	38,060	-	-	60,70	6,50	31,190	-	4,34	6,870	-	-	-	0,580
19.02.14	24	-	65,01	7,00	37,910	-	-	60,64	6,50	31,150	-	4,37	6,760	-	-	-	0,575
20.02.14	24	-	65,06	7,00	38,860	-	-	60,83	6,50	30,750	-	4,23	8,110	-	-	-	0,652
21.02.14	24	-	65,06	7,00	38,610	-	-	60,84	6,50	30,770	-	4,22	7,840	-	-	-	0,625
22.02.14	24	-	65,08	7,00	39,340	-	-	60,80	6,50	31,270	-	4,28	8,070	-	-	-	0,653
Среднее	24,00	-	66,61	7,00	36,817	-	-	61,49	6,50	29,470	-	5,12	7,347	-	-	-	0,630
Итого	744,0				1141,330	0,000				913,570	0,000		227,760	0,00	0,00	0,00	19,53

Ориентировочно до конца месяца(+)	231,334	185,289	46,046	3,76
Корректировка за прошлый месяц (-)	244,749	169,663	75,086	5,81
Итого за февраль 2014 :	1127,916	929,196	198,720	17,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.14 14:00	40250,010	-	28228,370	-	-	-	849,648	
22.02.14 22:00	41374,010	-	29128,450	-	-	-	868,843	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО «Теплосеть Санкт-Петербурга
ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 28 ФЕВ 2014

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ