Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 Строит.Адрес: Ольминского 24 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1-Невская Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2014 по 23.02.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.14	24,00		109,5	86,81	22,69	95,96	54,04	41,92	7,00	5,00	4,72	19,8	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	55,76	0,00	1,102			5,825
25.01.14	24,00		109,33	87,41	21,92	96,00	53,95	42,05	7,00	5,00	4,74	18,87	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	55,61	0,00	1,049			5,793
26.01.14	24,00		109,75	84,63	25,12	95,97	54,13	41,84	7,00	5,00	4,75	21,88	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	55,52	0,00	1,216			5,964
27.01.14	24,00		109,18	83,88	25,3	96,77	54,75	42,02	7,00	5,00	4,74	22,24	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	55,84	0,00	1,243			5,986
28.01.14	24,00		109,3	85,41	23,89	96,46	54,60	41,86	7,00	5,00	4,73	20,77	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	55,77	0,00	1,159			5,893
29.01.14	24,00		110,44	86,32	24,12	96,13	53,84	42,29	7,00	5,00	4,75	20,94	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	-	58,77	0,00	1,231			5,981
30.01.14	24,00		111,26	87,8	23,46	95,48	52,76	42,72	7,00	5,00	4,74	20,33	0,00	0,00	20,7	0,00	20,70	-	62,15	0,00	1,264			6,004
31.01.14	24,00		111,59	87,95	23,64	95,84	52,29	43,55	7,00	5,00	4,83	20,56	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	62,41	0,00	1,282			6,108
01.02.14	24,00		109,09	84,24	24,85	95,81	52,18	43,63	7,00	5,00	4,89	21,61	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	54,62	0,00	1,18			6,066
02.02.14	24,00		111,89	87,77	24,12	95,83	52,97	42,86	7,00	5,00	4,80	21,02	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	61,14	0,00	1,286			6,085
03.02.14	24,00		113,54	85,6	27,94	95,70	54,11	41,59	7,00	5,00	4,70	24,93	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38	-	61,89	0,00	1,542			6,243
04.02.14	24,00		114,15	90,98	23,17	93,28	54,11	39,17	7,00	5,00	4,46	20,3	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	62,73	0,00	1,277			5,734
05.02.14	24,00		114,64	93,34	21,3	91,02	53,72	37,30	7,00	5,00	4,24	18,51	0,00	0,00	18,84	0,00	18,84	-	64,11	0,00	1,186			5,43
06.02.14	24,00		114,26	91,89	22,37	88,98	52,88	36,10	7,00	5,00	4,10	19,68	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	61,84	0,00	1,217			5,317
07.02.14	24,00		113,63	92,68	20,95	87,57	52,27	35,30	7,00	5,00	4,00	18,32	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	-	60,7	0,00	1,113			5,112
08.02.14	24,00		113,43	93,56	19,87	85,41	51,10	34,31	7,00	5,00	3,90	17,11	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	-	59,4	0,00	1,015			4,912
09.02.14	24,00		108,99	85,18	23,81	83,10	50,29	32,81	7,00	5,00	3,57	21,27	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	56,69	0,00	1,206			4,775
10.02.14	24,00		114,4	85,07	29,33	80,71	49,85	30,86	7,00	5,00	3,52	26,79	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	-	55,25	0,00	1,48			4,998
11.02.14	24,00		114,2	89,99	24,21	78,11	48,85	29,26	7,00	5,00	3,35	21,52	0,00	0,00	21,8	0,00	21,80	-	54,82	0,00	1,18			4,528
12.02.14	24,00		114,06	92,11	21,95	75,57	47,78	27,79	7,00	5,00	3,18	19,22	0,00	0,00	19,48	0,00	19,48	-	54,37	0,00	1,045			4,223
13.02.14	24,00		113,82	89,91	23,91	73,74	46,87	26,87	7,00	5,00	3,06	21,39	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	52,64	0,00	1,126			4,181
14.02.14	24,00		113,99	89,37	24,62	72,90	46,64	26,26	7,00	5,00	3,01	22,05	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	51,74	0,00	1,138			4,143
15.02.14	24,00		114,32	91,11	23,21	70,97	45,64	25,33	7,00	5,00	2,90	20,51	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	51,36	0,00	1,054			3,956
16.02.14	24,00		114,53	89,27	25,26	71,00	45,43	25,57	7,00	5,00	2,94	22,57	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	-	50,7	0,00	1,142			4,077
17.02.14	24,00		114,53	84,28	30,25	71,35	45,45	25,90	7,00	5,00	2,98	27,5	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	-	49,74	0,00	1,368			4,343
18.02.14	24,00		114,26	89,25	25,01	70,98	45,52	25,46	7,00	5,00	2,92	22,41	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	50,4	0,00	1,132			4,049
19.02.14	24,00		114,02	89,44	24,58	70,10	44,93	25,17	7,00	5,00	2,87	21,97	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	49,93	0,00	1,1			3,973
20.02.14	24,00		114,36	88,48	25,88	70,78	45,20	25,58	7,00	5,00	2,94	23,12	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	-	50	0,00	1,157			4,097
21.02.14	24,00		113,92	88,68	25,24	70,74	45,06	25,68	7,00	5,00	2,94	22,52	0,00	0,00	22,79	0,00	22,79	-	49,77	0,00	1,122			4,064
22.02.14	24,00		113,77	89	24,77	72,17	45,28	26,89	7,00	5,00	3,07	22,07	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	-	50,63	0,00	1,119			4,184
23.02.14	24,00		113,89	85,61	28,28	73,08	45,76	27,32	7,00	5,00	3,14	25,47	0,00	0,00	25,77	0,00	25,77	-	49,92	0,00	1,271			4,406
Среднее	24,00	-	112,68	88,18	24,50	83,80	49,96	33,84	7,00	5,00	3,83	21,67	-	-	21,98	-	21,83	-	55,53	-	1,20	-	-	5,03
Итого	744,00		3605,89	2821,90	783,99						122,60	693,49	0,00	0,00	703,21	0,00	676,66	0,00			38,33	0,00	0,00	160,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	22.01.2014 23:00	9214,81	7825,5	1313,79	0,00	1343,53	0,00	323,044	
	23.02.2014 7:00	12820,7	10647,4	2007,28	0,00	2046,74	0,00	483,98	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = ~~-0,27~~ -0,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~160,67~~ 159,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

1,42

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-0,98
3735

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«3» 03 14 г.