

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014**


Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502 -   
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**СЦО**

## Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04809

расходомер  
 Подающий тр. VA2305M 40  
 Обратн.тр. VA2305M 40  
 тр-д. ГВС VA2305M 25  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Gmax

Термопреобр.  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05  
 ТПТ-15-2

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.14	24	-	78,22	9,16	173,565	-	-	52,12	4,56	173,347	-	26,10	0,218	-	-	-	4,560
24.01.14	24	-	77,82	9,16	175,752	-	-	52,19	4,56	175,533	-	25,63	0,219	-	-	-	4,534
25.01.14	24	-	80,52	9,16	175,763	-	-	53,81	4,56	175,533	-	26,71	0,231	-	-	-	4,726
26.01.14	24	-	80,55	9,16	176,438	-	-	54,13	4,56	176,198	-	26,42	0,239	-	-	-	4,694
27.01.14	24	-	80,50	9,16	167,326	-	-	53,13	4,56	167,101	-	27,37	0,225	-	-	-	4,610
28.01.14	24	-	80,46	9,16	162,503	-	-	52,31	4,56	162,254	-	28,14	0,249	-	-	-	4,603
29.01.14	24	-	80,33	9,16	160,271	-	-	51,54	4,56	160,004	-	28,79	0,267	-	-	-	4,645
30.01.14	24	-	79,89	9,16	159,825	-	-	50,85	4,56	159,568	-	29,04	0,258	-	-	-	4,672
31.01.14	24	-	79,22	9,16	161,094	-	-	50,37	4,56	160,834	-	28,85	0,260	-	-	-	4,678
01.02.14	24	-	80,03	9,16	160,562	-	-	51,25	4,56	160,302	-	28,78	0,260	-	-	-	4,652
02.02.14	24	-	80,39	9,16	160,352	-	-	51,97	4,56	160,083	-	28,42	0,269	-	-	-	4,589
03.02.14	24	-	81,65	9,16	167,145	-	-	53,93	4,56	166,875	-	27,72	0,269	-	-	-	4,665
04.02.14	24	-	77,98	9,16	172,030	-	-	53,22	4,56	171,747	-	24,75	0,283	-	-	-	4,290
05.02.14	24	-	73,66	9,16	160,315	-	-	50,07	4,56	160,022	-	23,58	0,293	-	-	-	3,811
06.02.14	24	-	73,65	9,16	167,084	-	-	50,59	4,56	166,724	-	23,06	0,361	-	-	-	3,886
07.02.14	24	-	70,02	9,16	167,775	-	-	48,56	4,56	167,426	-	21,46	0,349	-	-	-	3,632
08.02.14	24	-	68,97	9,16	168,509	-	-	48,33	4,56	168,137	-	20,64	0,372	-	-	-	3,512
09.02.14	24	-	68,19	9,16	168,783	-	-	48,32	4,56	168,355	-	19,87	0,429	-	-	-	3,390
10.02.14	24	-	67,28	9,16	168,997	-	-	48,01	4,56	168,588	-	19,27	0,409	-	-	-	3,291
11.02.14	24	-	64,40	9,16	168,998	-	-	46,52	4,56	168,580	-	17,87	0,418	-	-	-	3,055
12.02.14	24	-	63,57	9,16	158,341	-	-	45,40	4,56	157,919	-	18,16	0,422	-	-	-	2,909
13.02.14	24	-	62,30	9,16	143,667	-	-	43,39	4,56	143,252	-	18,90	0,415	-	-	-	2,746
14.02.14	24	-	62,27	9,16	143,034	-	-	43,26	4,56	142,616	-	19,01	0,418	-	-	-	2,750
15.02.14	24	-	62,12	9,16	143,590	-	-	43,11	4,56	143,178	-	19,01	0,412	-	-	-	2,760
16.02.14	24	-	61,78	9,16	143,589	-	-	42,96	4,56	143,178	-	18,82	0,411	-	-	-	2,732
17.02.14	24	-	62,02	9,16	142,961	-	-	43,13	4,56	142,544	-	18,90	0,417	-	-	-	2,732
18.02.14	24	-	62,36	9,16	142,452	-	-	43,30	4,56	142,037	-	19,05	0,415	-	-	-	2,744
19.02.14	24	-	62,34	9,16	143,384	-	-	43,22	4,56	142,969	-	19,13	0,415	-	-	-	2,772
20.02.14	24	-	62,09	9,16	141,625	-	-	42,69	4,56	141,216	-	19,40	0,409	-	-	-	2,778
21.02.14	24	-	63,29	9,16	139,712	-	-	42,88	4,56	139,323	-	20,41	0,389	-	-	-	2,880
22.02.14	24	-	64,05	9,16	141,570	-	-	43,49	4,56	141,160	-	20,56	0,410	-	-	-	2,940
Среднее	24,00	-	71,35	9,16	158,936	-	-	48,32	4,56	158,600	-	23,03	0,336	-	-	-	3,717
Итого	744,0	-	-	-	4927,013	0,000	-	-	-	4916,602	0,000	-	10,411	0,00	0,00	0,00	115,24

Ориентировочно до конца месяца(+)

853,108

850,651

2,457

16,78

Корректировка за прошлый месяц (-)

1568,828

1567,166

1,662

41,00

**Итого за февраль 2014 :**

4211,293

4200,087

11,206

91,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.14 16:00	53570,146	-	51521,967	-	-	-	2017,749	
23.02.14 01:00	58387,011	-	56328,539	-	-	-	2129,985	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_ °С

\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуску УУ

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**