

Отчет о теплотреблении по приборам УУЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

расходомер

Gmin

Приборы УУЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.14	24	-	79,13	10,20	123,530	-	-	48,22	5,60	123,530	-	30,91	0,000	0,00	0,00	0,00	3,832
24.01.14	24	-	77,94	10,20	123,890	-	-	47,84	5,60	123,970	-	30,10	-0,080	0,00	0,00	0,00	3,736
25.01.14	24	-	79,37	10,20	124,460	-	-	48,60	5,60	124,460	-	30,77	0,000	0,00	0,00	0,00	3,842
26.01.14	24	-	79,45	10,20	124,720	-	-	49,01	5,60	124,720	-	30,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,806
27.01.14	24	-	78,74	10,20	124,390	-	-	48,58	5,60	124,390	-	30,16	0,000	0,00	0,00	0,00	3,761
28.01.14	24	-	78,55	10,20	124,130	-	-	47,92	5,60	124,130	-	30,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,811
29.01.14	24	-	78,36	10,20	123,930	-	-	47,45	5,60	123,930	-	30,91	0,000	0,00	0,00	0,00	3,843
30.01.14	24	-	77,90	10,20	123,780	-	-	46,65	5,60	123,780	-	31,25	0,000	0,00	0,00	0,00	3,877
31.01.14	24	-	77,36	10,20	123,340	-	-	46,01	5,60	123,340	-	31,35	0,000	0,00	0,00	0,00	3,877
01.02.14	24	-	78,23	10,20	123,520	-	-	47,00	5,60	123,520	-	31,23	0,000	0,00	0,00	0,00	3,869
02.02.14	24	-	78,95	10,20	124,060	-	-	48,08	5,60	124,060	-	30,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,838
03.02.14	24	-	78,57	10,20	124,520	-	-	48,58	5,60	124,520	-	29,99	0,000	0,00	0,00	0,00	3,745
04.02.14	24	-	76,93	10,20	124,740	-	-	48,33	5,60	124,740	-	28,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,578
05.02.14	24	-	75,16	10,20	124,300	-	-	47,74	5,60	124,300	-	27,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,416
06.02.14	24	-	72,57	10,20	104,110	-	-	45,37	5,60	104,880	-	27,20	-0,770	0,00	0,00	0,00	2,862
07.02.14	24	-	70,43	10,20	124,360	-	-	45,48	5,60	124,520	-	24,95	-0,160	0,00	0,00	0,00	3,113
08.02.14	24	-	70,83	10,20	125,740	-	-	46,23	5,60	125,820	-	24,60	-0,080	0,00	0,00	0,00	3,103
09.02.14	24	-	70,15	10,20	126,800	-	-	46,43	5,60	126,960	-	23,72	-0,160	0,00	0,00	0,00	3,017
10.02.14	24	-	69,09	10,20	127,540	-	-	46,21	5,60	127,540	-	22,88	0,000	0,00	0,00	0,00	2,928
11.02.14	24	-	66,13	10,20	127,390	-	-	44,88	5,60	127,390	-	21,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,717
12.02.14	24	-	65,10	10,20	123,300	-	-	44,07	5,60	123,370	-	21,03	-0,070	0,00	0,00	0,00	2,603
13.02.14	24	-	64,08	10,20	120,070	-	-	43,09	5,60	120,110	-	20,99	-0,040	0,00	0,00	0,00	2,529
14.02.14	24	-	63,71	10,20	127,090	-	-	43,64	5,60	127,090	-	20,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,558
15.02.14	24	-	63,59	10,20	126,450	-	-	43,47	5,60	126,450	-	20,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,550
16.02.14	24	-	63,25	10,20	126,430	-	-	43,33	5,60	126,430	-	19,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,526
17.02.14	24	-	62,63	10,20	81,990	-	-	42,29	5,60	81,710	-	20,34	0,280	0,00	0,00	0,00	1,689
18.02.14	24	-	61,92	10,20	132,820	-	-	43,50	5,60	132,820	-	18,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,456
19.02.14	24	-	61,93	10,20	121,240	-	-	42,47	5,60	121,840	-	19,46	-0,600	0,00	0,00	0,00	2,365
20.02.14	24	-	62,29	10,20	131,860	-	-	43,04	5,60	131,860	-	19,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,548
21.02.14	24	-	64,14	10,20	132,710	-	-	43,82	5,60	132,710	-	20,32	0,000	0,00	0,00	0,00	2,704
22.02.14	24	-	64,77	10,20	133,430	-	-	44,41	5,60	133,430	-	20,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,725
Среднее	24,00	-	71,33	10,20	123,569	-	-	45,86	5,60	123,623	-	25,47	-0,054	-	-	-	3,156
Итого	744,0	-	-	-	3830,640	0,000	-	-	-	3832,320	0,000	-	-1,680	0,00	0,00	0,00	97,82

Ориентировочно до конца месяца(+)

737,554

737,829

-0,274

14,58

Корректировка за прошлый месяц (-)

1125,489

1125,489

0,000

34,53

Итого за февраль 2014 :

3442,706

3444,660

-1,954

77,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.14 13:00	61875,720	-	61673,940	-	0,000	0,000	1386,614	
23.02.14 01:00	65645,090	-	65444,990	-	0,000	0,000	1482,468	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТ о допуске УУ

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ