

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48809

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = т/сут$ $G_{гвс ф.} = т/сут$ $Q_{от ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$ Константные значения: $P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.14	24	-	79,71	10,20	148,120	-	-	52,15	5,60	147,720	-	27,56	0,400	0,00	0,00	0,00	4,117
24.01.14	24	-	78,49	10,20	148,710	-	-	51,50	5,60	148,260	-	26,99	0,450	0,00	0,00	0,00	4,050
25.01.14	24	-	79,90	10,20	149,320	-	-	52,35	5,60	148,920	-	27,55	0,400	0,00	0,00	0,00	4,147
26.01.14	24	-	79,98	10,20	149,650	-	-	52,72	5,60	149,270	-	27,26	0,380	0,00	0,00	0,00	4,112
27.01.14	24	-	79,31	10,20	149,150	-	-	52,25	5,60	148,680	-	27,06	0,470	0,00	0,00	0,00	4,073
28.01.14	24	-	79,16	10,20	148,670	-	-	51,82	5,60	148,180	-	27,34	0,490	0,00	0,00	0,00	4,104
29.01.14	24	-	78,97	10,20	148,590	-	-	51,31	5,60	147,960	-	27,66	0,630	0,00	0,00	0,00	4,156
30.01.14	24	-	78,45	10,20	148,360	-	-	50,66	5,60	147,810	-	27,79	0,550	0,00	0,00	0,00	4,163
31.01.14	24	-	77,91	10,20	147,870	-	-	49,97	5,60	147,300	-	27,94	0,570	0,00	0,00	0,00	4,170
01.02.14	24	-	78,74	10,20	148,120	-	-	50,82	5,60	147,460	-	27,92	0,660	0,00	0,00	0,00	4,179
02.02.14	24	-	79,46	10,20	148,760	-	-	51,81	5,60	148,130	-	27,65	0,630	0,00	0,00	0,00	4,159
03.02.14	24	-	79,06	10,20	149,310	-	-	52,26	5,60	148,680	-	26,80	0,630	0,00	0,00	0,00	4,049
04.02.14	24	-	77,38	10,20	149,670	-	-	51,96	5,60	149,020	-	25,42	0,650	0,00	0,00	0,00	3,850
05.02.14	24	-	75,59	10,20	149,170	-	-	51,31	5,60	148,510	-	24,28	0,660	0,00	0,00	0,00	3,670
06.02.14	24	-	73,16	10,20	139,600	-	-	49,43	5,60	138,740	-	23,73	0,860	0,00	0,00	0,00	3,368
07.02.14	24	-	70,84	10,20	149,220	-	-	48,65	5,60	148,220	-	22,19	1,000	0,00	0,00	0,00	3,371
08.02.14	24	-	71,22	10,20	150,750	-	-	49,32	5,60	149,800	-	21,90	0,950	0,00	0,00	0,00	3,361
09.02.14	24	-	70,49	10,20	152,050	-	-	49,47	5,60	151,080	-	21,02	0,970	0,00	0,00	0,00	3,258
10.02.14	24	-	69,42	10,20	152,870	-	-	49,21	5,60	151,650	-	20,21	1,220	0,00	0,00	0,00	3,161
11.02.14	24	-	66,42	10,20	152,720	-	-	47,73	5,60	151,360	-	18,69	1,360	0,00	0,00	0,00	2,930
12.02.14	24	-	65,44	10,20	135,250	-	-	45,99	5,60	133,980	-	19,45	1,270	0,00	0,00	0,00	2,699
13.02.14	24	-	64,33	10,20	103,990	-	-	41,61	5,60	102,730	-	22,72	1,260	0,00	0,00	0,00	2,420
14.02.14	24	-	63,94	10,20	127,730	-	-	44,09	5,60	126,430	-	19,85	1,300	0,00	0,00	0,00	2,602
15.02.14	24	-	63,91	10,20	155,660	-	-	46,43	5,60	154,150	-	17,48	1,510	0,00	0,00	0,00	2,804
16.02.14	24	-	63,55	10,20	155,530	-	-	46,26	5,60	154,080	-	17,29	1,450	0,00	0,00	0,00	2,764
17.02.14	24	-	63,12	10,20	109,430	-	-	45,04	5,60	110,370	-	18,08	-0,940	0,00	0,00	0,00	2,015
18.02.14	24	-	62,33	10,20	158,800	-	-	45,79	5,60	158,380	-	16,54	0,420	0,00	0,00	0,00	2,656
19.02.14	24	-	62,36	10,20	146,190	-	-	45,29	5,60	146,130	-	17,07	0,060	0,00	0,00	0,00	2,507
20.02.14	24	-	62,69	10,20	159,220	-	-	45,92	5,60	159,060	-	16,77	0,160	0,00	0,00	0,00	2,689
21.02.14	24	-	64,52	10,20	159,410	-	-	46,70	5,60	159,150	-	17,82	0,260	0,00	0,00	0,00	2,864
22.02.14	24	-	65,10	10,20	160,010	-	-	47,21	5,60	159,780	-	17,89	0,230	0,00	0,00	0,00	2,882
Среднее	24,00	-	71,77	10,20	146,835	-	-	48,94	5,60	146,161	-	22,84	0,675	-	-	-	3,398
Итого	744,0				4551,900	0,000				4530,990	0,000		20,910	0,00	0,00	0,00	105,35

Ориентировочно до конца месяца(+)

898,791

897,386

1,406

15,75

Корректировка за прошлый месяц (-)

1347,686

1344,214

3,471

37,16

Итого за февраль 2014 :

4103,006

4084,161

18,844

83,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.14 13:00	91665,590	-	88109,320	-	0,000	0,000	1888,842	
23.02.14 01:00	96144,020	-	92567,020	-	0,000	0,000	1992,082	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ ____ °С

____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АТЭА допуску УУ

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

20 Фев 2014