Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 71 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0214.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24947 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до 18.08.2014 | Тхв, гр.С= 0,34
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-01 | Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-01 | Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2014 по 24.02.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.14	24,00		112,79	110,30	2,48	97,39	46,24	51,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,90
25.01.14	24,00		122,01	117,04	4,97	98,65	48,35	50,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,39
26.01.14	24,00	*	68,95	70,14	-1,19	91,45	48,86	42,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
27.01.14	24,00	*	119,21	106,93	12,28	91,59	44,10	47,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,21
28.01.14	24,00		116,95	106,40	10,54	97,68	46,80	50,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,46
29.01.14	24,00		114,40	111,74	2,66	97,03	45,81	51,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,99
30.01.14	24,00		113,59	111,11	2,48	97,15	45,11	52,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,03
31.01.14	24,00		112,81	110,36	2,45	97,41	44,78	52,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,06
01.02.14	24,00		112,81	110,41	2,41	97,43	45,20	52,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,01
02.02.14	24,00		114,70	112,27	2,43	96,91	46,34	50,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,93
03.02.14	24,00		115,46	112,38	3,07	94,83	46,45	48,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,74
04.02.14	24,00		119,03	115,99	3,03	92,19	46,74	45,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
05.02.14	24,00		118,16	115,13	3,02	89,50	46,23	43,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,26
06.02.14	24,00		115,06	112,03	3,03	88,94	45,57	43,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
07.02.14	24,00		113,99	110,99	3,00	86,41	44,41	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
08.02.14	24,00		113,62	110,62	3,00	83,41	43,63	39,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
09.02.14	24,00		113,27	110,28	2,99	81,04	43,18	37,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
10.02.14	24,00		113,08	110,09	2,99	77,42	42,14	35,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
11.02.14	24,00		113,28	110,27	3,01	76,33	41,91	34,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
12.02.14	24,00		113,11	110,08	3,03	74,24	41,15	33,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
13.02.14	24,00		108,33	105,31	3,03	72,89	40,22	32,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
14.02.14	24,00		105,00	101,97	3,03	70,68	38,83	31,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
15.02.14	24,00		104,97	101,91	3,05	70,92	38,76	32,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
16.02.14	24,00		104,63	101,57	3,06	70,84	38,49	32,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
17.02.14	24,00		104,70	101,65	3,05	70,68	38,54	32,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
18.02.14	24,00		103,70	100,67	3,03	71,63	38,60	33,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
19.02.14	24,00		109,56	106,53	3,03	71,10	38,86	32,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
20.02.14	24,00		113,46	110,43	3,04	72,16	39,83	32,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
21.02.14	24,00		114,52	111,56	2,96	72,79	39,91	32,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
22.02.14	24,00		116,39	113,34	3,05	73,73	40,46	33,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
23.02.14	24,00		114,20	111,20	3,01	73,86	40,44	33,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
24.02.14	24,00		111,12	108,13	2,99	73,01	39,82	33,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
Среднее	24,00	-	111,46	108,09	3,37	83,48	42,99	40,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70
Итого	768,00		3566,84	3458,84	108,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	150,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.14 00:00	74361,22	73349,38	-	-	-	-	2748,43	26581,98
	25.02.14 14:00	77991,15	76869,56	-	-	-	-	2900,71	27363,98

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~150,26~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «3»03 14 г.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ДЛЯ ОТЧЁТОВ