Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Седова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24694
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0214.txt
Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до 18.08.2014
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,34
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2014 по 24.02.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
24.01.14	24,00		102,07	103,20	-1,14	95,33	45,60	49,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
25.01.14	24,00		109,15	110,39	-1,24	96,69	47,27	49,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
26.01.14	24,00	*	58,78	59,38	-0,60	89,38	43,98	45,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
27.01.14	24,00	*	105,99	106,94	-0,94	88,90	42,28	46,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
28.01.14	24,00		100,24	101,20	-0,96	95,53	44,90	50,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
29.01.14	24,00		97,79	98,80	-1,01	94,83	43,84	50,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
30.01.14	24,00		98,62	99,67	-1,04	94,97	43,52	51,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
31.01.14	24,00		99,30	100,36	-1,06	95,24	43,57	51,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
01.02.14	24,00		100,10	101,19	-1,08	95,32	44,28	51,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
02.02.14	24,00		101,39	102,50	-1,11	94,88	45,27	49,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
03.02.14	24,00		100,87	101,96	-1,09	92,86	45,23	47,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
04.02.14	24,00		103,76	104,88	-1,12	90,36	45,22	45,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
05.02.14	24,00		102,26	103,34	-1,08	87,72	44,61	43,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
06.02.14	24,00		99,67	100,71	-1,04	87,12	43,96	43,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
07.02.14	24,00		98,73	99,73	-1,00	84,66	42,77	41,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
08.02.14	24,00		98,33	99,30	-0,97	81,77	42,03	39,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
09.02.14	24,00		98,21	99,16	-0,96	79,48	41,71	37,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
10.02.14	24,00		97,56	98,47	-0,92	75,97	40,77	35,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
11.02.14	24,00		97,30	98,21	-0,90	74,91	40,46	34,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
12.02.14	24,00		96,78	97,65	-0,88	72,85	39,71	33,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
13.02.14	24,00		94,49	95,46	-0,97	71,48	39,04	32,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
14.02.14	24,00		93,13	94,17	-1,04	69,32	38,03	31,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
15.02.14	24,00		93,08	94,09	-1,01	69,55	37,92	31,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
16.02.14	24,00		92,74	93,72	-0,98	69,47	37,79	31,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
17.02.14	24,00		92,76	93,72	-0,97	69,32	37,78	31,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
18.02.14	24,00		91,85	92,81	-0,96	70,25	37,74	32,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
19.02.14	24,00		96,91	97,94	-1,02	69,78	37,86	31,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
20.02.14	24,00		99,95	101,04	-1,09	70,85	38,84	32,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
21.02.14	24,00		100,70	101,83	-1,13	71,42	38,97	32,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
22.02.14	24,00		102,01	103,18	-1,18	72,32	39,52	32,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
23.02.14	24,00		100,05	101,22	-1,17	72,43	39,41	33,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
24.02.14	24,00		97,41	98,54	-1,14	71,59	39,03	32,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
Среднее	24,00	-	97,56	98,59	-1,02	81,77	41,65	40,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
Итого	768,00		3122,00	3154,78	-32,78						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	124,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.14 14:00	61513,33	62272,53	-	-	-	-	2229,04	25948,03
	25.02.14 14:00	64630,57	65422,51	-	-	-	-	2352,12	26716,03

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~0,34 °C = 0,01 Гкал;~~
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~124,42 Гкал;~~
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 03 14 г.

печать энергосбыта