Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 91-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0214.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2014 по 24.02.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
01.02.14	24,00		219,90	196,82	23,09	97,60	55,88	41,72	6,00	3,00	7,51	30,61	0,00	0,00	31,87	0,00	31,87	-	97,30	0,00	2,98			10,49
02.02.14	24,00		222,99	197,91	25,08	97,48	57,06	40,42	6,00	3,00	7,30	32,64	0,00	0,00	33,97	0,00	33,97	-	96,97	0,00	3,17			10,47
03.02.14	24,00		220,25	199,26	21,00	95,36	57,18	38,19	6,00	3,00	6,91	28,71	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84	-	94,98	0,00	2,73			9,64
04.02.14	24,00		221,89	201,42	20,47	92,47	56,65	35,82	6,00	3,00	6,52	28,37	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	-	92,00	0,00	2,61			9,13
05.02.14	24,00		230,51	209,38	21,13	91,32	56,84	34,48	6,00	3,00	6,49	29,49	0,00	0,00	30,57	0,00	30,57	-	91,08	0,00	2,69			9,17
06.02.14	24,00		227,54	206,40	21,14	90,52	56,31	34,21	6,00	3,00	6,37	29,18	0,00	0,00	30,22	0,00	30,22	-	90,11	0,00	2,63			9,00
07.02.14	24,00		226,24	203,89	22,35	87,57	54,61	32,96	6,00	3,00	6,06	30,21	0,00	0,00	31,23	0,00	31,23	-	87,27	0,00	2,64			8,70
08.02.14	24,00		226,03	200,43	25,60	85,24	53,70	31,54	6,00	3,00	5,69	33,36	0,00	0,00	34,43	0,00	34,43	-	84,85	0,00	2,83			8,52
09.02.14	24,00		222,89	199,49	23,40	83,05	53,12	29,92	6,00	3,00	5,36	31,09	0,00	0,00	32,05	0,00	32,05	-	82,70	0,00	2,57			7,93
10.02.14	24,00		220,59	199,52	21,08	80,55	52,12	28,44	6,00	3,00	5,10	28,52	0,00	0,00	29,34	0,00	29,34	-	80,16	0,00	2,29			7,39
11.02.14	24,00		221,31	200,02	21,29	77,07	50,56	26,51	6,00	3,00	4,74	28,88	0,00	0,00	29,66	0,00	29,66	-	76,94	0,00	2,22			6,96
12.02.14	24,00		220,04	199,29	20,75	76,10	50,07	26,02	6,00	3,00	4,61	28,55	0,00	0,00	29,30	0,00	29,30	-	76,10	0,00	2,17			6,78
13.02.14	24,00	*	223,88	201,82	22,06	75,15	50,87	24,28	6,00	3,00	4,17	32,00	0,00	0,00	32,82	0,00	32,82	-	74,99	0,00	2,40			6,57
14.02.14	24,00		200,41	178,40	22,01	72,42	49,64	22,78	6,00	3,00	3,11	35,34	0,00	0,00	36,19	0,00	36,19	-	72,43	0,00	2,56			5,67
15.02.14	24,00		342,82	318,91	23,91	72,79	57,52	15,27	6,00	3,00	4,20	33,47	0,00	0,00	34,28	0,00	34,28	-	72,68	0,00	2,43			6,63
16.02.14	24,00		341,73	315,85	25,88	73,57	57,72	15,85	6,00	3,00	4,31	35,68	0,00	0,00	36,56	0,00	36,56	-	73,48	0,00	2,62			6,93
17.02.14	24,00		339,52	317,30	22,22	71,95	56,93	15,01	6,00	3,00	4,08	32,13	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89	-	71,72	0,00	2,30			6,38
18.02.14	24,00		339,87	317,51	22,36	71,91	56,89	15,03	6,00	3,00	4,10	32,03	0,00	0,00	32,79	0,00	32,79	-	71,81	0,00	2,30			6,40
19.02.14	24,00		340,20	316,34	23,85	72,24	56,96	15,28	6,00	3,00	4,19	33,06	0,00	0,00	33,85	0,00	33,85	-	72,08	0,00	2,38			6,58
20.02.14	24,00		340,21	318,76	21,45	73,27	57,54	15,74	6,00	3,00	4,33	31,19	0,00	0,00	31,96	0,00	31,96	-	73,27	0,00	2,29			6,61
21.02.14	24,00		336,88	316,59	20,29	74,56	58,09	16,47	6,00	3,00	4,52	29,88	0,00	0,00	30,64	0,00	30,64	-	74,66	0,00	2,23			6,75
22.02.14	24,00		343,24	319,46	23,78	76,86	59,74	17,11	6,00	3,00	4,78	33,03	0,00	0,00	33,92	0,00	33,92	-	76,72	0,00	2,54			7,32
23.02.14	24,00		343,87	317,45	26,43	76,80	60,04	16,76	6,00	3,00	4,65	35,51	0,00	0,00	36,46	0,00	36,46	-	76,72	0,00	2,73			7,37
24.02.14	24,00		342,48	320,89	21,60	74,71	59,06	15,66	6,00	3,00	4,37	30,85	0,00	0,00	31,63	0,00	31,63	-	74,33	0,00	2,29			6,66
Среднее	24,00	-	271,47	248,88	22,59	80,86	55,63	25,23	6,00	3,00	5,14	31,41	-	-	32,33	-	32,33	-	80,64	-	2,53	-	-	7,67
Итого	576,00		6515,29	5973,09	542,20						123,46	753,79	0,00	0,00	775,86	0,00	775,86	0,00			60,61	0,00	0,00	184,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб, ч
	01.02.14 21:00	41482,73	37633,28	4701,22	0,00	4820,62	0,00	926,20	-
	25.02.14 15:00	48021,98	43638,39	5446,34	0,00	5587,10	0,00	1104,71	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = ~~0,18~~ -0,26 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~183,88~~ 183,8 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 775,86 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-0,26
60,35

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«3» 03 14г.