Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 14 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0214.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 01787 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 25.06.2017 | Txв, гр.С= 0,34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-01 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-01 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-3 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-1-3 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2014 по 24.02.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1, т | М2, т | dM, т | Т1, С | Т2, С | dT, С | Р1 гк/см2 | Р2 гк/см2 | Qотопл Гкал | М3, т | М4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | Т3, С | Т4, С | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Qобщ.от+гвс Гкал. |
| 01.02.14 | 24,00 | * | 141,18 | 133,29 | 7,89 | 97,10 | 69,19 | 27,91 | 8,00 | 3,00 | 3,05 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | 0,00 | 15,76 | - | 95,99 | 0,00 | 1,46 | | | 4,51 |
| 02.02.14 | 24,00 | * | 143,34 | 134,13 | 9,21 | 97,08 | 69,83 | 27,25 | 8,00 | 3,00 | 2,99 | 16,54 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 17,20 | - | 95,45 | 0,00 | 1,58 | | | 4,57 |
| 03.02.14 | 24,00 | * | 142,74 | 135,12 | 7,62 | 94,98 | 69,12 | 25,86 | 8,00 | 3,00 | 2,84 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 0,00 | 15,51 | - | 93,75 | 0,00 | 1,40 | | | 4,24 |
| 04.02.14 | 24,00 | * | 145,40 | 136,41 | 8,99 | 92,16 | 67,91 | 24,25 | 8,00 | 3,00 | 2,67 | 16,34 | 0,00 | 0,00 | 16,93 | 0,00 | 16,93 | - | 90,70 | 0,00 | 1,48 | | | 4,16 |
| 05.02.14 | 24,00 | * | 147,40 | 140,01 | 7,39 | 91,03 | 67,42 | 23,61 | 8,00 | 3,00 | 2,66 | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 15,36 | - | 90,10 | 0,00 | 1,34 | | | 4,00 |
| 06.02.14 | 24,00 | * | 147,73 | 138,48 | 9,25 | 90,27 | 66,98 | 23,29 | 8,00 | 3,00 | 2,60 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | - | 89,22 | 0,00 | 1,48 | | | 4,08 |
| 07.02.14 | 24,00 | * | 144,96 | 137,22 | 7,74 | 87,24 | 64,64 | 22,59 | 8,00 | 3,00 | 2,50 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 15,49 | - | 86,47 | 0,00 | 1,30 | | | 3,79 |
| 08.02.14 | 24,00 | * | 143,83 | 135,87 | 7,96 | 84,99 | 63,29 | 21,69 | 8,00 | 3,00 | 2,37 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | 15,63 | - | 84,07 | 0,00 | 1,27 | | | 3,64 |
| 09.02.14 | 24,00 | * | 144,69 | 135,57 | 9,12 | 82,79 | 62,24 | 20,54 | 8,00 | 3,00 | 2,22 | 16,33 | 0,00 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | - | 81,92 | 0,00 | 1,34 | | | 3,56 |
| 10.02.14 | 24,00 | * | 145,50 | 135,93 | 9,57 | 80,21 | 60,73 | 19,48 | 8,00 | 3,00 | 2,09 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 17,35 | - | 79,37 | 0,00 | 1,34 | | | 3,43 |
| 11.02.14 | 24,00 | * | 144,70 | 136,01 | 8,69 | 76,53 | 58,47 | 18,06 | 8,00 | 3,00 | 1,92 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 16,44 | - | 76,08 | 0,00 | 1,22 | | | 3,14 |
| 12.02.14 | 24,00 | * | 144,21 | 135,10 | 9,11 | 75,61 | 57,65 | 17,95 | 8,00 | 3,00 | 1,89 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 16,84 | 0,00 | 16,84 | - | 75,31 | 0,00 | 1,24 | | | 3,13 |
| 13.02.14 | 24,00 | * | 143,77 | 135,35 | 8,42 | 74,73 | 57,29 | 17,44 | 8,00 | 3,00 | 1,84 | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 16,13 | 0,00 | 16,13 | - | 74,06 | 0,00 | 1,17 | | | 3,01 |
| 14.02.14 | 24,00 | * | 143,53 | 135,53 | 8,00 | 72,29 | 55,59 | 16,69 | 8,00 | 3,00 | 1,76 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | - | 71,37 | 0,00 | 1,10 | | | 2,86 |
| 15.02.14 | 24,00 | * | 145,24 | 134,60 | 10,64 | 72,24 | 55,14 | 17,10 | 8,00 | 3,00 | 1,80 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | - | 71,62 | 0,00 | 1,29 | | | 3,09 |
| 16.02.14 | 24,00 | * | 144,78 | 133,80 | 10,98 | 73,06 | 55,67 | 17,39 | 8,00 | 3,00 | 1,82 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 18,69 | - | 72,40 | 0,00 | 1,32 | | | 3,14 |
| 17.02.14 | 24,00 | * | 144,54 | 134,57 | 9,96 | 71,38 | 54,80 | 16,58 | 8,00 | 3,00 | 1,74 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 0,00 | 17,63 | - | 70,73 | 0,00 | 1,22 | | | 2,96 |
| 18.02.14 | 24,00 | * | 144,44 | 135,04 | 9,40 | 71,27 | 54,62 | 16,65 | 8,00 | 3,00 | 1,74 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | - | 70,79 | 0,00 | 1,19 | | | 2,93 |
| 19.02.14 | 24,00 | * | 145,11 | 134,68 | 10,43 | 71,68 | 54,77 | 16,91 | 8,00 | 3,00 | 1,76 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | - | 71,23 | 0,00 | 1,28 | | | 3,04 |
| 20.02.14 | 24,00 | * | 143,10 | 134,47 | 8,63 | 72,71 | 55,18 | 17,53 | 8,00 | 3,00 | 1,83 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | - | 72,41 | 0,00 | 1,16 | | | 3,00 |
| 21.02.14 | 24,00 | * | 142,77 | 133,45 | 9,32 | 73,99 | 55,68 | 18,31 | 8,00 | 3,00 | 1,91 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | - | 73,79 | 0,00 | 1,24 | | | 3,15 |
| 22.02.14 | 24,00 | * | 144,82 | 135,02 | 9,80 | 76,31 | 57,54 | 18,77 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | - | 75,81 | 0,00 | 1,30 | | | 3,30 |
| 23.02.14 | 24,00 | * | 144,54 | 134,57 | 9,96 | 71,38 | 54,80 | 16,58 | 8,00 | 3,00 | 1,74 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 0,00 | 17,63 | - | 70,73 | 0,00 | 1,22 | | | 2,96 |
| 24.02.14 | 24,00 | * | 143,53 | 135,53 | 8,00 | 72,29 | 55,59 | 16,69 | 8,00 | 3,00 | 1,76 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | - | 71,37 | 0,00 | 1,10 | | | 2,86 |
| Среднее | 24,00 | - | 144,41 | 135,41 | 9,00 | 80,14 | 60,17 | 19,96 | 8,00 | 3,00 | 2,15 | 16,33 | - | - | 16,80 | - | 16,80 | | 79,36 | - | 1,29 | - | - | 3,44 |
| Итого | 576,00 | | 3465,84 | 3249,76 | 216,07 | | | | | | 51,51 | 391,94 | 0,00 | 0,00 | 403,08 | 0,00 | 403,08 | 0,00 | | | 31,02 | 0,00 | 0,00 | 82,52 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.07.13 10:00 | 87928,39 | 66283,93 | 20177,84 | 0,00 | 20671,54 | 0,00 | 3791,43 | - |
| | 04.07.13 10:00 | 87928,39 | 66283,93 | 20177,84 | 0,00 | 20671,54 | 0,00 | 3791,43 | - |

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,13 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~82,45~~ Гкал; 82,39

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **403,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

-0,13

30,89

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 03 14 г.
печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ