Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 | Строит.Адрес: Шелгунова 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до | Txв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2014 по 23.02.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.14	24,00		110,41	90,80	19,61	96,58	55,27	41,31	7,00	5,00	3,99	17,35	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	-	96,16	0,00	1,67			5,66
25.01.14	24,00		110,62	90,74	19,88	97,09	55,58	41,51	7,00	5,00	4,01	17,61	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	96,66	0,00	1,70			5,71
26.01.14	24,00		112,59	90,29	22,30	96,52	55,59	40,93	7,00	5,00	3,92	20,16	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	96,14	0,00	1,94			5,86
27.01.14	24,00		110,69	90,49	20,20	96,78	55,52	41,26	7,00	5,00	3,97	17,92	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	-	96,51	0,00	1,73			5,70
28.01.14	24,00		110,83	90,36	20,47	96,67	54,94	41,73	7,00	5,00	4,01	18,20	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	-	96,37	0,00	1,76			5,76
29.01.14	24,00		110,46	89,90	20,56	96,68	54,20	42,48	7,00	5,00	4,05	18,32	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	96,47	0,00	1,77			5,82
30.01.14	24,00		110,73	89,04	21,69	96,67	53,36	43,31	7,00	5,00	4,08	19,52	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32	-	96,43	0,00	1,88			5,97
31.01.14	24,00		109,73	89,00	20,73	96,59	53,27	43,32	7,00	5,00	4,09	18,40	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14	-	96,35	0,00	1,77			5,87
01.02.14	24,00		110,04	89,03	21,01	96,23	53,95	42,28	7,00	5,00	4,00	18,67	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	-	95,99	0,00	1,79			5,80
02.02.14	24,00		113,53	89,41	24,12	96,10	54,97	41,13	7,00	5,00	3,93	21,73	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	95,54	0,00	2,08			6,01
03.02.14	24,00		109,20	90,39	18,81	94,03	55,07	38,96	7,00	5,00	3,76	16,53	0,00	0,00	17,15	0,00	17,15	-	93,43	0,00	1,54			5,30
04.02.14	24,00		110,75	91,53	19,22	91,24	54,67	36,57	7,00	5,00	3,58	16,91	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53	-	90,65	0,00	1,54			5,11
05.02.14	24,00		114,27	93,93	20,34	90,36	54,72	35,64	7,00	5,00	3,56	18,09	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	-	90,09	0,00	1,63			5,19
06.02.14	24,00		111,61	91,63	19,98	89,49	53,93	35,56	7,00	5,00	3,47	17,83	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	-	88,99	0,00	1,59			5,06
07.02.14	24,00		109,56	91,04	18,52	86,50	52,11	34,39	7,00	5,00	3,32	16,47	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	86,14	0,00	1,42			4,74
08.02.14	24,00		111,26	89,50	21,76	84,22	51,28	32,94	7,00	5,00	3,14	19,62	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	-	83,78	0,00	1,65			4,79
09.02.14	24,00		112,94	89,03	23,91	82,11	50,61	31,50	7,00	5,00	3,00	21,72	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	81,78	0,00	1,78			4,77
10.02.14	24,00		110,09	89,51	20,58	79,62	49,80	29,82	7,00	5,00	2,85	18,45	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	79,10	0,00	1,46			4,31
11.02.14	24,00		110,74	89,43	21,31	76,25	48,17	28,08	7,00	5,00	2,69	19,04	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	-	76,21	0,00	1,45			4,14
12.02.14	24,00		110,75	88,73	22,02	75,30	47,53	27,77	7,00	5,00	2,64	19,72	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	75,31	0,00	1,49			4,13
13.02.14	24,00		112,01	88,69	23,32	74,33	47,25	27,08	7,00	5,00	2,58	21,11	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	73,95	0,00	1,56			4,14
14.02.14	24,00		111,22	88,89	22,33	71,83	46,21	25,62	7,00	5,00	2,44	20,10	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	71,61	0,00	1,44			3,88
15.02.14	24,00		111,52	88,12	23,40	71,94	45,78	26,16	7,00	5,00	2,47	21,10	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	71,96	0,00	1,52			3,99
16.02.14	24,00		114,60	87,25	27,35	72,70	45,86	26,84	7,00	5,00	2,51	24,98	0,00	0,00	25,58	0,00	25,58	-	72,66	0,00	1,82			4,33
17.02.14	24,00		111,35	87,89	23,46	71,05	45,46	25,59	7,00	5,00	2,41	21,23	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	70,82	0,00	1,51			3,92
18.02.14	24,00		109,73	87,75	21,98	71,05	45,29	25,76	7,00	5,00	2,42	19,81	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	70,91	0,00	1,41			3,83
19.02.14	24,00		88,33	67,22	21,11	71,38	44,74	26,64	7,00	5,00	1,91	19,59	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	70,99	0,00	1,39			3,30
20.02.14	24,00		108,86	86,65	22,21	72,43	46,06	26,37	7,00	5,00	2,51	19,06	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	72,50	0,00	1,38			3,89
21.02.14	24,00		110,66	84,96	25,70	73,72	45,55	28,17	7,00	5,00	2,79	20,34	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	-	73,94	0,00	1,51			4,29
22.02.14	24,00		111,47	88,65	22,82	75,94	46,86	29,08	7,00	5,00	2,79	20,09	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	-	75,80	0,00	1,53			4,32
23.02.14	24,00		111,90	88,14	23,76	75,90	47,31	28,59	7,00	5,00	2,73	21,07	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	75,85	0,00	1,60			4,33
Среднее	24,00	-	110,51	88,53	21,98	84,11	50,55	33,56	7,00	5,00	3,21	19,59	-	-	20,19	-	19,99		83,11	-	1,61	-	-	4,82
Итого	744,00		3536,30	2832,87	703,43						102,76	626,98	0,00	0,00	646,09	0,00	619,54	0,00			51,62	0,00	0,00	154,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	23.01.2014 23:00	10846,97	8596,38	2078,71	0,00	2129,79	0,00	404,136	
	23.02.2014 7:00	14269,42	11344,37	2679,45	0,00	2749,33	0,00	554,032	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = ~~0,24~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~154,14~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«3» 03 14 г.