

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник

Договор: Стронт-Адрес: Шелгунова 28  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Узел учета: СЦО  
 Код УУТЗ:  
 Рассматривать совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: СИП943-14798-(С)-0214.1хх  
 Режим (схема): 0/7  
 Вычислитель: СИП-943 № 14798  
 Подсчет тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmlp=  
 Обратн. тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmlp=  
 тр.-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmlp=  
 тр.цирк. ГВС(М4): расходомер: Gmlp=  
 тр.подпитки(У5): расходомер: Gmlp=  
 Расчетный алгоритм: зимв: Q<sub>г</sub>=M1\*(M1-M2)+M3\*(M1-M4)+M5\*(M1-M4)  
 Q<sub>г</sub>вент.=0,437  
 Q<sub>г</sub>вент.=0,1013  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q<sub>г</sub>гвент.ср=  
 Q<sub>г</sub>гвент.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Q<sub>г</sub>гвент.ср=  
 Q<sub>г</sub>гвент.ср=  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Q<sub>г</sub>гвент.=0  
 Q<sub>г</sub>гвент.=0  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2014 по 24.02.2014

Дата	Тп	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общие теплотопгре	
		НС	М1, Т	М2, Т	дМ, Т	Т1, С	Т2, С	дТ, С	Р1, кг/см2	Р2, кг/см2	Qотопл, Гкал	М3, Т	М4, Т	дМ, Т	В3, м.куб	В4, м.куб	дГвс, м.куб	Уплот, м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгв.общ, Гкал	Qгв.исл, Гкал	Qгв.от-гвс, Гкал
01.02.14	24,00	194,19	165,13	29,06	97,98	54,77	43,21	5,00	4,90	4,90	52,31	0,00	0,00	54,47	0,00	54,47	0,00	97,50	0,00	5,10	10,00	10,00	0,00
02.02.14	24,00	196,83	166,29	30,54	97,77	55,94	41,82	5,00	4,00	4,71	54,01	0,00	0,00	56,22	0,00	56,22	0,00	97,13	0,00	5,25	9,96	9,96	0,00
03.02.14	24,00	194,60	167,67	26,36	95,65	56,11	39,54	5,00	4,00	4,38	50,41	0,00	0,00	52,39	0,00	52,39	0,00	94,99	0,00	4,79	9,17	9,17	0,00
04.02.14	24,00	195,03	170,09	24,51	92,76	55,73	37,03	5,00	4,00	4,07	49,02	0,00	0,00	50,85	0,00	50,85	0,00	92,11	0,00	4,52	8,59	8,59	0,00
05.02.14	24,00	201,31	175,18	26,13	91,76	55,71	36,05	5,00	4,00	4,05	51,24	0,00	0,00	53,11	0,00	53,11	0,00	91,26	0,00	4,68	8,73	8,73	0,00
06.02.14	24,00	198,98	172,42	26,56	90,87	55,07	35,80	5,00	4,00	3,98	51,22	0,00	0,00	53,06	0,00	53,06	0,00	90,18	0,00	4,62	8,60	8,60	0,00
07.02.14	24,00	198,03	170,80	27,23	87,89	53,30	34,59	5,00	4,00	3,80	51,60	0,00	0,00	53,34	0,00	53,34	0,00	87,37	0,00	4,51	8,31	8,31	0,00
08.02.14	24,00	197,85	168,71	29,14	85,48	52,36	33,12	5,00	4,00	3,59	52,92	0,00	0,00	54,62	0,00	54,62	0,00	85,03	0,00	4,50	8,09	8,09	0,00
09.02.14	24,00	197,78	167,86	29,92	83,27	51,74	31,53	5,00	4,00	3,39	53,14	0,00	0,00	54,78	0,00	54,78	0,00	82,83	0,00	4,40	7,79	7,79	0,00
10.02.14	24,00	198,12	168,02	30,10	80,79	50,89	29,90	5,00	4,00	3,20	53,10	0,00	0,00	54,64	0,00	54,64	0,00	80,25	0,00	4,26	7,46	7,46	0,00
11.02.14	24,00	199,80	167,57	32,23	77,34	49,30	28,04	5,00	4,00	2,98	54,73	0,00	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	77,03	0,00	4,22	7,20	7,20	0,00
12.02.14	24,00	198,37	166,42	31,95	76,39	48,78	27,61	5,00	4,00	2,91	54,17	0,00	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	76,17	0,00	4,13	7,04	7,04	0,00
13.02.14	24,00	198,38	166,81	31,58	75,43	48,39	27,59	5,00	4,00	2,84	54,04	0,00	0,00	55,42	0,00	55,42	0,00	75,07	0,00	4,06	6,90	6,90	0,00
14.02.14	24,00	199,81	167,31	32,51	72,83	47,24	25,94	5,00	4,00	2,66	55,12	0,00	0,00	56,44	0,00	56,44	0,00	72,43	0,00	3,99	6,65	6,65	0,00
15.02.14	24,00	201,38	166,68	34,70	72,92	46,96	25,97	5,00	4,00	2,68	57,56	0,00	0,00	58,94	0,00	58,94	0,00	72,61	0,00	4,18	6,86	6,86	0,00
16.02.14	24,00	204,37	166,14	38,23	73,71	47,08	26,63	5,00	4,00	2,74	61,44	0,00	0,00	62,95	0,00	62,95	0,00	73,41	0,00	4,51	7,25	7,25	0,00
17.02.14	24,00	197,59	166,52	31,08	72,03	46,49	25,54	5,00	4,00	2,58	54,66	0,00	0,00	55,95	0,00	55,95	0,00	71,61	0,00	3,91	6,50	6,50	0,00
18.02.14	24,00	195,10	166,50	28,60	72,02	46,63	25,39	5,00	4,00	2,55	52,23	0,00	0,00	53,46	0,00	53,46	0,00	71,68	0,00	3,74	6,29	6,29	0,00
19.02.14	24,00	196,88	165,73	31,15	72,36	46,92	25,44	5,00	4,00	2,56	54,31	0,00	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	71,99	0,00	3,91	6,47	6,47	0,00
20.02.14	24,00	196,07	165,64	30,43	73,44	47,05	26,39	5,00	4,00	2,67	53,89	0,00	0,00	55,21	0,00	55,21	0,00	73,17	0,00	3,94	6,61	6,61	0,00
21.02.14	24,00	195,99	164,50	31,49	74,77	46,98	27,79	5,00	4,00	2,84	54,76	0,00	0,00	56,15	0,00	56,15	0,00	74,62	0,00	4,09	6,93	6,93	0,00
22.02.14	24,00	200,38	168,03	32,35	77,00	48,24	28,76	5,00	4,00	3,01	56,39	0,00	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00	76,65	0,00	4,32	7,33	7,33	0,00
23.02.14	24,00	201,18	166,65	34,53	76,91	48,44	28,47	5,00	4,00	2,92	58,54	0,00	0,00	60,10	0,00	60,10	0,00	76,59	0,00	4,48	7,41	7,41	0,00
24.02.14	24,00	199,61	167,81	31,81	74,71	47,92	26,79	5,00	4,00	2,72	56,03	0,00	0,00	57,44	0,00	57,44	0,00	74,21	0,00	4,16	6,88	6,88	0,00
Среднее		198,19	167,69	30,51	81,09	50,34	30,75	5,00	4,00	3,28	54,04	0,00	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00	80,66	0,00	4,35	7,63	7,63	0,00
Итого	576,00	4756,55	4024,47	732,18						78,73	2296,84	0,00	0,00	1334,86	0,00	1334,86	0,00	104,29	0,00	104,29	0,00	183,02	183,02

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1(Т) 2598,53; М2(Т) 2199,63; М3(Т) 2432,75; М4(Т) 0,00; V3(м3) 7652,35; V4(м3) 888,93; Qотопл, Гкал 1086,59; Qгв.исл, Гкал 0,00; Qгв.от-гвс, Гкал 1086,59

Период расчета по среднему: Гкал;  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: куб.м;  
 Период теплоснабжения, рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: куб.м;  
 Период превышения t2: куб.м;  
 Корректировка на температуру холодной воды: куб.м;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок; с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок; с учетом корректировок

0,34 °C = 182,27 Гкал;  
 1334,86 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (с.автор): [подпись]

печать потребителя: [подпись]

печать энергосбыта: [подпись]

печать "Энергосбыт": [подпись]

Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

3 » 03

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30934 = 14242

с 24.12 - 31.12  
 ср 7,01 x 894 = 56,08 м