Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник
Схема подключения: Двухтрубная открытая
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6057-ч(с)-0214.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6057
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до 09.02.2015
Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2014 по 24.02.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.14	24,00	*	86,20	65,47	20,72	97,69	51,19	46,49	7,30	3,80	3,55	23,18	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	65,88	0,00	1,53			5,08
25.01.14	24,00	*	86,32	63,78	22,55	98,21	51,63	46,58	7,30	3,80	3,59	25,25	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	-	63,84	0,00	1,61			5,20
26.01.14	24,00	*	86,44	57,39	29,06	97,61	51,83	45,78	7,30	3,80	3,61	32,74	0,00	0,00	33,27	0,00	33,27	-	57,03	0,00	1,87			5,48
27.01.14	24,00	*	86,28	65,44	20,84	97,90	51,68	46,22	7,30	3,80	3,87	23,49	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	51,41	0,00	1,21			5,08
28.01.14	24,00	*	86,54	62,00	24,54	97,86	50,98	46,88	7,30	3,80	4,22	27,67	0,00	0,00	27,88	0,00	27,88	-	39,61	0,00	1,10			5,32
29.01.14	24,00	*	86,17	62,90	23,27	97,90	50,37	47,53	7,30	3,80	4,08	26,23	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	-	45,83	0,00	1,20			5,28
30.01.14	24,00	*	85,15	61,85	23,30	97,91	49,66	48,25	7,30	3,80	4,11	26,20	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	-	44,55	0,00	1,17			5,28
31.01.14	24,00	*	85,37	61,16	24,21	97,83	49,41	48,42	7,30	3,80	4,23	27,25	0,00	0,00	27,46	0,00	27,46	-	40,62	0,00	1,11			5,34
01.02.14	24,00	*	85,29	61,36	23,94	97,39	50,41	46,97	7,30	3,80	4,12	27,04	0,00	0,00	27,26	0,00	27,26	-	40,71	0,00	1,10			5,23
02.02.14	24,00	*	85,74	57,58	28,15	97,25	51,59	45,65	7,30	3,80	3,76	31,34	0,00	0,00	31,78	0,00	31,78	-	51,93	0,00	1,62			5,38
03.02.14	24,00	*	85,85	65,24	20,62	95,12	51,40	43,71	7,30	3,80	3,64	23,34	0,00	0,00	23,64	0,00	23,64	-	50,79	0,00	1,18			4,82
04.02.14	24,00	*	87,59	67,07	20,52	92,28	51,04	41,24	7,30	3,80	3,49	23,16	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	50,82	0,00	1,18			4,67
05.02.14	24,00	*	90,31	68,05	22,26	91,18	51,12	40,06	7,30	3,80	3,50	25,01	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	-	50,68	0,00	1,27			4,77
06.02.14	24,00	*	88,70	67,48	21,22	90,35	50,55	39,80	7,30	3,80	3,55	23,89	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	-	44,62	0,00	1,06			4,61
07.02.14	24,00	*	88,26	67,02	21,24	87,37	48,61	38,75	7,30	3,80	2,92	23,65	0,00	0,00	24,11	0,00	24,11	-	65,00	0,00	1,54			4,46
08.02.14	24,00	*	86,72	64,05	22,66	85,03	47,95	37,09	7,30	3,80	2,68	25,09	0,00	0,00	25,58	0,00	25,58	-	64,90	0,00	1,63			4,31
09.02.14	24,00	*	86,23	58,34	27,89	82,85	47,59	35,27	7,30	3,80	2,52	31,39	0,00	0,00	31,93	0,00	31,93	-	59,22	0,00	1,86			4,38
10.02.14	24,00	*	86,74	63,69	23,05	80,36	46,81	33,55	7,30	3,80	3,07	25,66	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	-	36,19	0,00	0,92			4,00
11.02.14	24,00	*	87,21	63,57	23,64	76,89	45,25	31,64	7,30	3,80	2,15	25,96	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	-	65,00	0,00	1,69			3,84
12.02.14	24,00	*	86,13	61,06	25,08	75,95	44,66	31,29	7,30	3,80	2,03	27,62	0,00	0,00	28,16	0,00	28,16	-	65,00	0,00	1,80			3,82
13.02.14	24,00	*	85,71	61,54	24,17	75,04	44,32	30,72	7,30	3,80	1,97	26,81	0,00	0,00	27,33	0,00	27,33	-	64,75	0,00	1,74			3,71
14.02.14	24,00	*	84,63	60,46	24,17	72,47	43,05	29,42	7,30	3,80	1,82	26,42	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94	-	64,86	0,00	1,72			3,54
15.02.14	24,00	*	84,12	58,84	25,28	72,50	42,66	29,83	7,30	3,80	2,59	27,96	0,00	0,00	28,22	0,00	28,22	-	36,21	0,00	1,01			3,60
16.02.14	24,00	*	83,73	56,95	26,77	73,27	42,91	30,36	7,30	3,80	3,18	29,71	0,00	0,00	29,76	0,00	29,76	-	17,25	0,00	0,51			3,70
17.02.14	24,00	*	84,62	57,98	26,64	71,65	42,55	29,10	7,30	3,80	1,85	28,96	0,00	0,00	29,48	0,00	29,48	-	60,59	0,00	1,75			3,60
18.02.14	24,00	*	84,26	60,72	23,55	71,60	42,41	29,18	7,30	3,80	2,92	25,96	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02	-	20,90	0,00	0,54			3,47
19.02.14	24,00	*	84,14	60,03	24,11	71,93	42,32	29,61	7,30	3,80	3,10	26,56	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	-	15,75	0,00	0,42			3,52
20.02.14	24,00	*	83,67	59,85	23,82	72,96	42,45	30,51	7,30	3,80	3,20	26,14	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	-	14,21	0,00	0,37			3,57
21.02.14	24,00	*	83,29	57,55	25,74	74,26	42,53	31,73	7,30	3,80	3,07	28,21	0,00	0,00	28,33	0,00	28,33	-	23,96	0,00	0,67			3,74
22.02.14	24,00	*	84,55	57,25	27,30	76,53	43,88	32,64	7,30	3,80	3,28	29,90	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-	22,87	0,00	0,68			3,97
23.02.14	24,00	*	55,24	42,51	12,74	76,40	44,16	32,24	7,30	3,80	1,54	13,72	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	-	58,70	0,00	0,80			2,35
24.02.14	24,00	*	47,74	34,62	13,12	73,70	43,81	29,89	7,30	3,80	1,09	14,25	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	-	64,55	0,00	0,92			2,01
Среднее	24,00	-	83,72	60,40	23,32	84,91	47,21	37,70	7,30	3,80	3,07	25,93	-	-	26,25	-	26,25	-	47,44	-	1,21	-	-	4,28
Итого	768,00		2678,94	1932,81	746,13						98,32	829,74	0,00	0,00	839,84	0,00	839,84	0,00			38,80	0,00	0,00	137,12

-0,28
38,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.14 00:00	99005,24	78647,32	23941,67	0,00	24327,83	0,00	3742,03	-
	25.02.14 16:00	101742,73	80626,26	24784,91	0,00	25181,44	0,00	3881,20	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = ~~-0,25~~ -0,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~136,86~~ Гкал; 136,84
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **839,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) к-тхв
_______________ /___________

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«3» 03 14 г.