Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 41 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6069-ч(с)-0214.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 6069 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 27.12.2014 | Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2014 по 24.02.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
01.02.14	24,00	*	109,59	84,71	24,88	97,28	51,54	45,74	6,40	3,20	3,85	25,68	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	-	95,51	0,00	2,46			6,31
02.02.14	24,00	*	111,68	82,70	28,99	97,13	52,63	44,51	6,40	3,20	3,74	30,49	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	-	90,97	0,00	2,78			6,51
03.02.14	24,00	*	100,93	74,49	26,44	95,12	52,66	42,46	6,40	3,20	3,70	27,77	0,00	0,00	28,44	0,00	28,44	-	71,62	0,00	1,99			5,69
04.02.14	24,00	*	108,61	83,08	25,53	92,17	52,04	40,12	6,40	3,20	3,50	26,50	0,00	0,00	27,33	0,00	27,33	-	82,91	0,00	2,20			5,70
05.02.14	24,00	*	114,11	90,86	23,25	91,14	52,06	39,08	6,40	3,20	3,54	23,62	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	90,66	0,00	2,14			5,68
06.02.14	24,00	*	112,93	89,40	23,52	90,29	51,41	38,88	6,40	3,20	3,46	24,03	0,00	0,00	24,88	0,00	24,88	-	89,59	0,00	2,15			5,61
07.02.14	24,00	*	111,03	88,61	22,43	87,34	49,57	37,77	6,40	3,20	3,34	22,71	0,00	0,00	23,47	0,00	23,47	-	86,86	0,00	1,97			5,32
08.02.14	24,00	*	114,12	87,11	27,01	85,03	48,86	36,17	6,40	3,20	3,08	28,08	0,00	0,00	28,98	0,00	28,98	-	84,59	0,00	2,38			5,46
09.02.14	24,00	*	114,59	86,76	27,83	82,84	48,45	34,38	6,40	3,20	2,90	29,05	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94	-	82,41	0,00	2,40			5,30
10.02.14	24,00	*	111,44	87,31	24,13	80,33	47,67	32,65	6,40	3,20	2,82	24,75	0,00	0,00	25,46	0,00	25,46	-	79,78	0,00	1,98			4,80
11.02.14	24,00	*	109,38	85,87	23,52	76,88	46,11	30,77	6,40	3,20	2,64	24,16	0,00	0,00	24,78	0,00	24,78	-	75,29	0,00	1,82			4,46
12.02.14	24,00	*	107,64	82,13	25,51	75,91	45,12	30,79	6,40	3,20	2,54	26,58	0,00	0,00	27,22	0,00	27,22	-	72,61	0,00	1,93			4,47
13.02.14	24,00	*	106,67	80,55	26,12	75,03	44,52	30,50	6,40	3,20	2,44	27,28	0,00	0,00	27,95	0,00	27,95	-	72,73	0,00	1,99			4,42
14.02.14	24,00	*	104,47	78,36	26,11	72,44	42,72	29,72	6,40	3,20	2,28	27,38	0,00	0,00	28,02	0,00	28,02	-	71,26	0,00	1,95			4,23
15.02.14	24,00	*	103,77	77,77	26,01	72,46	42,30	30,16	6,40	3,20	2,30	27,23	0,00	0,00	27,87	0,00	27,87	-	71,22	0,00	1,94			4,24
16.02.14	24,00	*	106,33	73,09	33,24	73,23	42,52	30,71	6,40	3,20	2,25	35,63	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40	-	68,27	0,00	2,43			4,69
17.02.14	24,00	*	104,10	76,71	27,39	71,57	42,17	29,40	6,40	3,20	2,22	28,93	0,00	0,00	29,57	0,00	29,57	-	69,15	0,00	2,00			4,22
18.02.14	24,00	*	102,07	77,59	24,48	71,53	42,18	29,35	6,40	3,20	2,26	25,57	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	-	69,58	0,00	1,78			4,04
19.02.14	24,00	*	102,81	77,13	25,69	71,86	42,27	29,59	6,40	3,20	2,26	26,86	0,00	0,00	27,46	0,00	27,46	-	69,70	0,00	1,87			4,14
20.02.14	24,00	*	102,03	77,60	24,43	72,89	42,16	30,73	6,40	3,20	2,35	25,38	0,00	0,00	25,98	0,00	25,98	-	71,59	0,00	1,82			4,17
21.02.14	24,00	*	102,19	76,88	25,31	74,19	42,23	31,96	6,40	3,20	2,42	26,38	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02	-	72,80	0,00	1,92			4,34
22.02.14	24,00	*	103,19	77,75	25,44	76,45	43,47	32,98	6,40	3,20	2,54	26,50	0,00	0,00	27,17	0,00	27,17	-	74,59	0,00	1,98			4,52
23.02.14	24,00	*	105,51	76,55	28,96	76,41	43,87	32,55	6,40	3,20	2,45	30,54	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30	-	74,00	0,00	2,26			4,71
24.02.14	24,00	*	103,88	77,44	26,44	74,31	43,67	30,64	6,40	3,20	2,37	27,61	0,00	0,00	28,26	0,00	28,26	-	71,60	0,00	1,98			4,35
Среднее	24,00	-	107,21	81,27	25,94	80,58	46,34	34,23	6,40	3,20	2,80	27,03	-	-	27,77	-	27,77		77,47	-	2,09	-	-	4,89
Итого	576,00		2573,10	1950,46	622,64						67,27	648,72	0,00	0,00	666,43	0,00	666,43	0,00			50,12	0,00	0,00	117,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	01.02.14 22:00	68899,66	45182,39	26788,46	0,00	27432,54	0,00	3156,54	-
	23.02.14 21:00	71254,75	46967,94	27381,96	0,00	28042,06	0,00	3263,12	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °C = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **666,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии(отабонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«3» 03 14 г.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-0,21
49,91

досчет
с 24.12 - 31.12
ср 4,55гк х 8дн = 36,4гк