В

№ 3778 от 04.10.2013

# ОТЧЕТ

о теплопотреблении в теплофикационной воде за **февраль 2014**

**ООО "ЭнергоМониторинг"**
332-41-16

ент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
овычислитель: СПТ943 №9744
етные формулы: Fg=(G/n*Gmax))*100%; dT=T1-T2; tхв=0

Адрес: **Шлиссельбургский пр., д.16** Договор № **31502-1**
Источник теплоты: ТЭЦ-22, м/ль Рыбацкая, р/с Шлиссельбургская, ТК-2 вправо
Подающий трубопровод: Ду=40мм, Gпр=50 т/ч; Обратный трубопровод: Ду=40мм, Gпр=50 т/ч;
Подающий трубопровод ГВС: Ду=25 мм, Gпр=20 т/ч. Цирк. трубопровод ГВС: Ду=15 мм, Gпр=6,3 т/ч.

ворные расходы: Gот=3,96 т/ч; Qот=0,19 Гкал/ч. Gгвс=3,96 т/ч; Qгвс=0,19 Гкал/ч

| ень | n часы | подающий трубопровод P1 кг/см2 | T1 C | M1 тонн | dT C | обратный трубопровод P2 кг/см2 | T2 C | M2 тонн | dM тонн | Qсцо ГКал | система ГВС T3 C | V3 м3 | T4 C | V4 м3 | Vгвс м3 | Qгвс ГКал | Q ГКал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .2014 | 24,00 | | 79,09 | 83,73 | 28,07 | | 51,02 | 83,39 | 0,34 | 2,38 | 65,33 | 19,30 | 50,50 | 8,38 | 10,91 | 0,82 | **3,19** |
| .2014 | 24,00 | | 78,84 | 82,32 | 28,10 | | 50,75 | 81,96 | 0,36 | 2,34 | 65,50 | 18,74 | 49,98 | 7,20 | 11,54 | 0,85 | **3,19** |
| .2014 | 24,00 | | 81,47 | 73,89 | 30,83 | | 50,63 | 73,54 | 0,35 | 2,30 | 65,67 | 18,64 | 48,63 | 6,39 | 12,25 | 0,89 | **3,20** |
| .2014 | 24,00 | | 81,48 | 70,68 | 31,28 | | 50,21 | 70,35 | 0,33 | 2,23 | 65,83 | 19,44 | 49,03 | 6,58 | 12,86 | 0,94 | **3,17** |
| .2014 | 24,00 | | 81,53 | 76,22 | 30,49 | | 51,03 | 75,92 | 0,30 | 2,35 | 65,01 | 15,76 | 49,29 | 4,27 | 11,49 | 0,80 | **3,15** |
| .2014 | 24,00 | | 81,39 | 77,06 | 30,63 | | 50,76 | 76,90 | 0,16 | 2,47 | 65,03 | 15,74 | 49,52 | 3,80 | 11,94 | 0,82 | **3,29** |
| .2014 | 24,00 | | 81,23 | 77,43 | 30,67 | | 50,56 | 77,04 | 0,40 | 2,40 | 65,09 | 16,19 | 49,95 | 4,11 | 12,08 | 0,83 | **3,23** |
| .2014 | 24,00 | | 80,74 | 77,35 | 30,81 | | 49,93 | 76,94 | 0,41 | 2,41 | 64,71 | 14,98 | 49,57 | 4,47 | 10,50 | 0,73 | **3,14** |
| .2014 | 24,00 | | 80,20 | 78,15 | 30,66 | | 49,54 | 77,75 | 0,40 | 2,42 | 64,78 | 15,85 | 49,61 | 4,81 | 11,03 | 0,77 | **3,20** |
| 2.2014 | 24,00 | | 80,89 | 77,61 | 30,69 | | 50,20 | 77,21 | 0,40 | 2,41 | 65,17 | 16,69 | 49,25 | 3,96 | 12,73 | 0,87 | **3,28** |
| 2.2014 | 24,00 | | 81,32 | 73,70 | 31,08 | | 50,24 | 73,30 | 0,40 | 2,32 | 65,51 | 16,74 | 49,63 | 3,56 | 13,17 | 0,90 | **3,22** |
| 2.2014 | 24,00 | | 82,52 | 68,38 | 32,43 | | 50,09 | 68,00 | 0,38 | 2,24 | 65,23 | 16,03 | 48,69 | 3,56 | 12,47 | 0,85 | **3,10** |
| 2.2014 | 24,00 | | 77,95 | 60,65 | 31,09 | | 46,86 | 60,28 | 0,37 | 1,91 | 65,34 | 16,14 | 49,61 | 3,24 | 12,90 | 0,88 | **2,78** |
| 2.2014 | 24,00 | | 74,31 | 79,76 | 25,39 | | 48,92 | 79,37 | 0,39 | 2,05 | 65,63 | 15,23 | 49,58 | 3,85 | 11,38 | 0,79 | **2,84** |
| 2.2014 | 24,00 | | 74,25 | 83,55 | 24,64 | | 49,60 | 83,12 | 0,43 | 2,09 | 65,41 | 16,87 | 48,27 | 5,40 | 11,46 | 0,82 | **2,91** |
| 2.2014 | 24,00 | | 70,58 | 83,86 | 22,86 | | 47,72 | 83,43 | 0,44 | 1,95 | 65,15 | 16,45 | 49,24 | 6,55 | 9,90 | 0,73 | **2,68** |
| 2.2014 | 24,00 | | 69,65 | 78,54 | 22,81 | | 46,84 | 78,12 | 0,42 | 1,82 | 65,64 | 18,30 | 49,13 | 5,97 | 12,33 | 0,89 | **2,71** |
| 2.2014 | 24,00 | | 68,70 | 64,59 | 24,27 | | 44,43 | 64,23 | 0,36 | 1,59 | 65,91 | 19,27 | 49,33 | 5,94 | 13,33 | 0,96 | **2,55** |
| 2.2014 | 24,00 | | 67,74 | 64,08 | 23,72 | | 44,02 | 63,70 | 0,38 | 1,54 | 65,18 | 15,52 | 48,59 | 5,70 | 9,82 | 0,72 | **2,26** |
| 2.2014 | 24,00 | | 64,84 | 61,68 | 22,15 | | 42,70 | 61,34 | 0,35 | 1,39 | 65,67 | 16,73 | 49,19 | 5,82 | 10,91 | 0,79 | **2,18** |
| 2.2014 | 24,00 | | 63,98 | 57,80 | 22,79 | | 41,19 | 57,49 | 0,31 | 1,33 | 62,91 | 17,58 | 48,65 | 6,71 | 10,87 | 0,76 | **2,10** |
| 2.2014 | 24,00 | | 62,95 | 62,19 | 21,43 | | 41,52 | 61,87 | 0,32 | 1,35 | 62,98 | 17,72 | 48,04 | 6,33 | 11,39 | 0,80 | **2,15** |
| 2.2014 | 24,00 | | 62,83 | 60,58 | 21,60 | | 41,23 | 60,27 | 0,31 | 1,33 | 63,03 | 18,48 | 48,84 | 6,25 | 12,23 | 0,84 | **2,17** |
| 2.2014 | 24,00 | | 62,74 | 61,57 | 21,44 | | 41,31 | 61,27 | 0,30 | 1,34 | 62,86 | 17,21 | 48,13 | 6,99 | 10,21 | 0,73 | **2,07** |
| 2.2014 | 24,00 | | 62,40 | 69,41 | 20,09 | | 42,31 | 69,06 | 0,36 | 1,42 | 63,13 | 18,55 | 48,05 | 6,24 | 12,31 | 0,85 | **2,27** |
| 2.2014 | 24,00 | | 62,61 | 62,75 | 21,03 | | 41,58 | 62,41 | 0,35 | 1,34 | 62,90 | 17,46 | 48,21 | 6,69 | 10,78 | 0,76 | **2,10** |
| 2.2014 | 24,00 | | 62,91 | 60,25 | 21,65 | | 41,26 | 59,91 | 0,34 | 1,32 | 62,93 | 18,08 | 48,83 | 7,16 | 10,93 | 0,77 | **2,10** |
| 2.2014 | 24,00 | | 63,06 | 59,80 | 21,83 | | 41,23 | 59,47 | 0,33 | 1,32 | 62,99 | 18,32 | 48,52 | 6,12 | 12,20 | 0,84 | **2,16** |
| 2.2014 | 24,00 | | 62,69 | 67,72 | 20,61 | | 42,08 | 67,37 | 0,35 | 1,42 | 62,90 | 17,78 | 48,56 | 6,65 | 11,13 | 0,78 | **2,20** |
| 2.2014 | 24,00 | | 64,21 | 84,44 | 19,27 | | 44,94 | 84,00 | 0,44 | 1,65 | 62,80 | 17,27 | 48,34 | 6,31 | 10,96 | 0,76 | **2,42** |
| 2.2014 | 24,00 | | 64,78 | 70,59 | 20,85 | | 43,94 | 70,22 | 0,36 | 1,49 | 63,04 | 18,27 | 48,18 | 6,25 | 12,02 | 0,83 | **2,33** |
| еднее: | 24,00 | | 72,06 | 71,30 | 25,65 | | 46,41 | 70,94 | 0,36 | 1,87 | 64,49 | 17,27 | 49,00 | 5,65 | 11,61 | 0,82 | **2,69** |
| ГО: | 744,00 | | | 2210,32 | | | | 2199,20 | 11,12 | 57,93 | | 535,29 | | 175,25 | 360,04 | **25,39** | **83,32** |
| реднему с 23.01.2014 по 31.01.2014 | | | | 706,17 | | | | 703,45 | | 20,59 | | 178,11 | | 76,27 | 101,84 | 7,62 | 28,21 |
| реднему с 23.02.2014 по 28.02.2014 | | | | 407,11 | | | | 404,94 | | 8,54 | | 107,77 | | 38,92 | 68,85 | 4,80 | 13,34 |
| **го с учетом среднего** | | | | **1911,26** | | | | **1900,69** | | **45,88** | | **464,95** | | **137,90** | **327,05** | **22,57** | **68,45** |

о к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Q=_____Гкал.

етственный за учет тепловой энергии _____/ Малых Т.В. /

огосбыт отчет принят _____/ /

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга
ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по зая
до получения АКТА допуска У
26 ФЕВ 2014