Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 109-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0114.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2013 по 23.01.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.13	24,00		184,40	148,54	35,86	71,91	44,42	27,49	5,00	4,00		27,93	0,00	0,00	28,59	0,00	28,59	-	72,07	0,00	2,01			6,67
25.12.13	24,00		186,46	149,14	37,32	72,05	44,56	27,49	5,00	4,00		29,76	0,00	0,00	30,46	0,00	30,46	-	72,11	0,00	2,15			6,79
26.12.13	24,00		174,97	136,16	38,80	70,83	43,01	27,82	5,00	4,00		31,20	0,00	0,00	31,91	0,00	31,91	-	70,53	0,00	2,20			6,54
27.12.13	24,00		158,44	95,40	63,04	69,26	39,73	29,53	5,00	4,00		31,95	0,00	0,00	32,66	0,00	32,66	-	69,42	0,00	2,22			7,18
28.12.13	24,00		157,81	71,67	86,15	69,97	39,33	30,63	5,00	4,00		30,82	0,00	0,00	31,52	0,00	31,52	-	70,07	0,00	2,16			8,22
29.12.13	24,00		161,15	70,46	90,68	70,04	39,39	30,65	5,00	4,00		35,04	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	-	70,18	0,00	2,46			8,51
30.12.13	24,00		160,79	69,75	91,04	70,50	39,53	30,97	5,00	4,00		35,27	0,00	0,00	36,08	0,00	36,08	-	70,66	0,00	2,49			8,58
31.12.13	24,00		167,45	97,06	70,39	69,63	39,50	30,13	5,00	4,00		43,93	0,00	0,00	44,91	0,00	44,91	-	69,73	0,00	3,06			7,83
01.01.14	24,00		149,85	123,70	26,15	69,96	40,07	29,89	5,00	4,00		23,70	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	70,07	0,00	1,66			5,53
02.01.14	24,00		156,24	122,97	33,27	70,67	39,68	30,98	5,00	4,00		30,94	0,00	0,00	31,66	0,00	31,66	-	71,10	0,00	2,20			6,16
03.01.14	24,00		153,29	123,06	30,23	72,15	40,08	32,07	5,00	4,00		28,07	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74	-	72,30	0,00	2,03			6,13
04.01.14	24,00		156,22	123,25	32,97	73,31	40,74	32,56	5,00	4,00		30,95	0,00	0,00	31,71	0,00	31,71	-	73,36	0,00	2,27			6,43
05.01.14	24,00		157,09	124,12	32,97	73,59	41,36	32,23	5,00	4,00		30,91	0,00	0,00	31,68	0,00	31,68	-	73,68	0,00	2,28			6,43
06.01.14	24,00		155,83	124,46	31,37	73,43	41,55	31,89	5,00	4,00		29,47	0,00	0,00	30,20	0,00	30,20	-	73,64	0,00	2,17			6,28
07.01.14	24,00		154,86	123,85	31,01	73,63	41,57	32,06	5,00	4,00		29,07	0,00	0,00	29,79	0,00	29,79	-	73,84	0,00	2,15			6,26
08.01.14	24,00		160,73	123,31	37,41	74,33	42,01	32,32	5,00	4,00		35,45	0,00	0,00	36,35	0,00	36,35	-	74,55	0,00	2,64			6,77
09.01.14	24,00		155,18	123,36	31,82	73,78	42,22	31,56	5,00	4,00		29,83	0,00	0,00	30,58	0,00	30,58	-	73,95	0,00	2,21			6,24
10.01.14	24,00		153,44	123,85	29,59	74,69	42,62	32,07	5,00	4,00		27,66	0,00	0,00	28,37	0,00	28,37	-	74,90	0,00	2,07			6,19
11.01.14	24,00		154,19	122,69	31,50	77,05	42,50	34,55	5,00	4,00		29,65	0,00	0,00	30,46	0,00	30,46	-	77,48	0,00	2,30			6,67
12.01.14	24,00		156,30	122,04	34,27	79,29	42,71	36,58	5,00	4,00		32,36	0,00	0,00	33,28	0,00	33,28	-	79,62	0,00	2,58			7,19
13.01.14	24,00		153,98	122,44	31,54	80,91	42,69	38,23	5,00	4,00		29,68	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56	-	81,14	0,00	2,41			7,24
14.01.14	24,00		152,91	122,31	30,60	85,86	43,87	42,00	5,00	4,00		28,75	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	-	86,36	0,00	2,48			7,77
15.01.14	24,00		151,82	121,84	29,98	88,82	44,77	44,05	5,00	4,00		28,03	0,00	0,00	29,01	0,00	29,01	-	89,22	0,00	2,50			8,04
16.01.14	24,00		149,37	122,43	26,94	91,02	45,63	45,38	5,00	4,00		24,88	0,00	0,00	25,79	0,00	25,79	-	91,29	0,00	2,27			8,02
17.01.14	24,00		151,69	122,70	28,98	92,49	46,06	46,44	5,00	4,00		27,00	0,00	0,00	28,02	0,00	28,02	-	92,70	0,00	2,50			8,39
18.01.14	24,00		149,92	122,62	27,30	94,33	46,38	47,95	5,00	4,00		25,33	0,00	0,00	26,31	0,00	26,31	-	94,29	0,00	2,39			8,47
19.01.14	24,00		153,67	121,65	32,02	94,98	46,54	48,44	5,00	4,00		30,07	0,00	0,00	31,26	0,00	31,26	-	94,99	0,00	2,86			8,95
20.01.14	24,00		151,20	118,65	32,55	95,09	46,28	48,80	5,00	4,00		26,93	0,00	0,00	27,99	0,00	27,99	-	95,20	0,00	2,57			8,90
21.01.14	24,00		150,72	116,24	34,48	95,22	46,63	48,59	5,00	4,00		26,08	0,00	0,00	27,11	0,00	27,11	-	95,30	0,00	2,49			8,94
22.01.14	24,00		150,29	124,15	26,14	95,10	47,40	47,70	5,00	4,00		24,06	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	-	95,12	0,00	2,29			8,42
23.01.14	24,00		150,37	124,21	26,15	94,83	46,77	48,07	5,00	4,00		24,13	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	-	94,87	0,00	2,29			8,46
Среднее	24,00	-	157,44	118,00	39,44	79,31	42,89	36,42	5,00	4,00	-	29,64	-	-	30,48	-	30,48	-	79,48	-	2,33	-	-	7,36
Итого	744,00		4880,63	3658,09	1222,54						0,00	918,90	0,00	0,00	944,86	0,00	944,86	0,00			72,35	0,00	0,00	228,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.13 07:00	20315,31	16323,10	3837,20	0,00	3918,50	0,00	625,17	-
	23.01.14 23:00	25137,07	19930,96	4750,08	0,00	4857,21	0,00	851,39	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Гкал; 0,55

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

печать потребителя

-0,55

71,8

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1»02 14 г.

227,65 Гк

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ