Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0114.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2013 по 23.01.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.13	24,00		176,86	148,69	28,17	73,19	42,37	30,82	5,00	4,00		28,69	0,00	0,00	29,38	0,00	29,38	-	72,78	0,00	2,09			6,65
25.12.13	24,00		178,90	151,06	27,85	73,36	42,73	30,63	5,00	4,00		28,37	0,00	0,00	29,06	0,00	29,06	-	72,88	0,00	2,07			6,67
26.12.13	24,00		180,88	151,14	29,74	72,31	42,17	30,14	5,00	4,00		30,32	0,00	0,00	31,03	0,00	31,03	-	71,58	0,00	2,17			6,71
27.12.13	24,00	*	175,04	147,29	27,75	70,51	41,34	29,17	5,00	4,00		28,36	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	-	70,12	0,00	1,99			6,26
28.12.13	24,00		182,21	149,85	32,36	71,22	41,51	29,71	5,00	4,00		32,94	0,00	0,00	33,70	0,00	33,70	-	70,81	0,00	2,33			6,76
29.12.13	24,00		182,23	148,45	33,78	71,36	41,62	29,75	5,00	4,00		34,34	0,00	0,00	35,13	0,00	35,13	-	70,92	0,00	2,44			6,83
30.12.13	24,00		182,55	148,14	34,41	71,76	41,91	29,85	5,00	4,00		34,96	0,00	0,00	35,78	0,00	35,78	-	71,38	0,00	2,50			6,90
31.12.13	24,00		184,33	144,99	39,34	71,10	41,19	29,92	5,00	4,00		39,89	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	-	70,66	0,00	2,82			7,14
01.01.14	24,00		176,14	151,46	24,68	71,13	41,40	29,73	5,00	4,00		25,18	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75	-	70,66	0,00	1,78			6,26
02.01.14	24,00		176,60	150,26	26,34	71,92	41,10	30,82	5,00	4,00		26,81	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	-	71,62	0,00	1,92			6,53
03.01.14	24,00		177,48	149,10	28,38	73,44	41,46	31,98	5,00	4,00		28,81	0,00	0,00	29,51	0,00	29,51	-	72,94	0,00	2,10			6,86
04.01.14	24,00		177,09	148,80	28,30	74,72	42,14	32,59	5,00	4,00		28,70	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	-	74,17	0,00	2,13			6,97
05.01.14	24,00		178,60	149,81	28,79	75,02	42,75	32,27	5,00	4,00		29,20	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94	-	74,53	0,00	2,18			7,00
06.01.14	24,00		178,81	149,83	28,97	74,83	42,88	31,95	5,00	4,00		29,38	0,00	0,00	30,12	0,00	30,12	-	74,39	0,00	2,19			6,96
07.01.14	24,00		175,56	149,84	25,71	75,02	42,86	32,16	5,00	4,00		26,11	0,00	0,00	26,77	0,00	26,77	-	74,61	0,00	1,95			6,75
08.01.14	24,00		181,98	147,94	34,04	75,76	43,14	32,62	5,00	4,00		34,43	0,00	0,00	35,32	0,00	35,32	-	75,40	0,00	2,60			7,41
09.01.14	24,00		179,35	148,53	30,83	75,11	43,43	31,68	5,00	4,00		31,24	0,00	0,00	32,03	0,00	32,03	-	74,70	0,00	2,33			7,02
10.01.14	24,00		177,75	149,89	27,86	76,02	43,92	32,11	5,00	4,00		28,24	0,00	0,00	28,97	0,00	28,97	-	75,54	0,00	2,13			6,93
11.01.14	24,00		177,81	147,83	29,98	78,46	43,74	34,72	5,00	4,00		30,34	0,00	0,00	31,18	0,00	31,18	-	78,19	0,00	2,37			7,49
12.01.14	24,00		179,83	146,47	33,36	80,83	43,86	36,97	5,00	4,00		33,73	0,00	0,00	34,71	0,00	34,71	-	80,39	0,00	2,71			8,12
13.01.14	24,00		179,18	147,04	32,14	82,42	43,93	38,49	5,00	4,00		32,50	0,00	0,00	33,48	0,00	33,48	-	81,98	0,00	2,66			8,32
14.01.14	24,00		176,76	146,91	29,86	87,38	45,16	42,21	5,00	4,00		30,15	0,00	0,00	31,16	0,00	31,16	-	87,04	0,00	2,63			8,82
15.01.14	24,00	*	178,03	145,94	32,10	90,57	46,15	44,41	5,00	4,00		32,35	0,00	0,00	33,51	0,00	33,51	-	90,12	0,00	2,92			9,40
16.01.14	24,00		176,26	147,08	29,18	92,97	47,24	45,74	5,00	4,00		29,45	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	-	92,40	0,00	2,72			9,45
17.01.14	24,00		175,36	147,61	27,75	94,38	47,72	46,66	5,00	4,00		28,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	-	93,67	0,00	2,62			9,52
18.01.14	24,00		174,34	148,03	26,30	96,42	48,14	48,28	5,00	4,00		26,49	0,00	0,00	27,55	0,00	27,55	-	95,51	0,00	2,53			9,70
19.01.14	24,00		176,24	146,80	29,43	97,26	48,40	48,86	5,00	4,00		29,63	0,00	0,00	30,83	0,00	30,83	-	96,51	0,00	2,86			10,05
20.01.14	24,00		175,55	147,60	27,94	97,16	48,23	48,93	5,00	4,00		28,14	0,00	0,00	29,28	0,00	29,28	-	96,51	0,00	2,72			9,95
21.01.14	24,00		174,14	147,73	26,41	97,35	48,82	48,52	5,00	4,00		26,60	0,00	0,00	27,68	0,00	27,68	-	96,60	0,00	2,57			9,75
22.01.14	24,00		178,35	149,70	28,65	97,29	49,27	48,02	5,00	4,00		28,86	0,00	0,00	30,03	0,00	30,03	-	96,55	0,00	2,79			9,99
23.01.14	24,00		178,40	149,80	28,60	97,01	48,49	48,52	5,00	4,00		28,78	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94	-	96,25	0,00	2,77			10,06
Среднее	24,00	-	178,15	148,50	29,65	80,88	44,16	36,72	5,00	4,00	-	30,03	-	-	30,91	-	30,91	-	80,37	-	2,41	-	-	7,85
Итого	744,00		5522,62	4603,61	919,00						0,00	930,98	0,00	0,00	958,14	0,00	958,14	0,00			74,58	0,00	0,00	243,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
24.12.13 09:00	4931,27	4193,72	747,33	0,00	768,28	0,00	201,14	-
23.01.14 22:00	10373,45	8728,64	1666,33	0,00	1714,12	0,00	441,24	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок Гкал; -0,56
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

-0,56
74,02

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 02 14 г.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

242,67гк