

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2014**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, ЦЛО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**ЦЛО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 07.09.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн. тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.13	24	-	63,17	10,20	143,380	-	-	43,73	5,60	142,370	-	19,44	1,010	0,00	0,00	0,00	2,841
24.12.13	24	-	62,21	10,20	143,340	-	-	43,09	5,60	142,340	-	19,12	1,000	0,00	0,00	0,00	2,793
25.12.13	24	-	60,25	10,20	143,670	-	-	42,36	5,60	142,650	-	17,89	1,020	0,00	0,00	0,00	2,623
26.12.13	24	-	59,17	10,20	143,890	-	-	41,59	5,60	142,760	-	17,58	1,130	0,00	0,00	0,00	2,587
27.12.13	24	-	59,99	10,20	143,810	-	-	42,04	5,60	142,810	-	17,95	1,000	0,00	0,00	0,00	2,631
28.12.13	24	-	59,08	10,20	143,420	-	-	41,65	5,60	142,430	-	17,43	0,990	0,00	0,00	0,00	2,551
29.12.13	24	-	59,57	10,20	143,460	-	-	41,99	5,60	142,470	-	17,58	0,990	0,00	0,00	0,00	2,572
30.12.13	24	-	59,67	10,20	143,570	-	-	42,08	5,60	142,610	-	17,59	0,960	0,00	0,00	0,00	2,574
31.12.13	24	-	59,98	10,20	143,760	-	-	42,09	5,60	142,770	-	17,89	0,990	0,00	0,00	0,00	2,621
01.01.14	24	-	59,26	10,20	143,820	-	-	41,66	5,60	142,740	-	17,60	1,080	0,00	0,00	0,00	2,584
02.01.14	24	-	58,89	10,20	143,880	-	-	41,17	5,60	142,740	-	17,72	1,140	0,00	0,00	0,00	2,602
03.01.14	24	-	58,96	10,20	144,010	-	-	41,02	5,60	142,760	-	17,94	1,250	0,00	0,00	0,00	2,641
04.01.14	24	-	59,81	10,20	144,040	-	-	41,52	5,60	142,820	-	18,29	1,220	0,00	0,00	0,00	2,693
05.01.14	24	-	60,03	10,20	144,010	-	-	41,83	5,60	142,830	-	18,20	1,180	0,00	0,00	0,00	2,678
06.01.14	24	-	59,17	10,20	141,270	-	-	41,31	5,60	140,100	-	17,86	1,170	0,00	0,00	0,00	2,578
07.01.14	24	-	58,65	10,20	147,590	-	-	41,48	5,60	146,060	-	17,17	1,530	0,00	0,00	0,00	2,606
08.01.14	24	-	58,63	10,20	147,470	-	-	41,59	5,60	145,930	-	17,04	1,540	0,00	0,00	0,00	2,585
09.01.14	24	-	61,12	10,20	147,610	-	-	42,94	5,60	146,160	-	18,18	1,450	0,00	0,00	0,00	2,758
10.01.14	24	-	63,95	10,20	147,180	-	-	44,40	5,60	145,600	-	19,55	1,580	0,00	0,00	0,00	2,957
11.01.14	24	-	65,72	10,20	145,040	-	-	44,49	5,60	143,600	-	21,23	1,440	0,00	0,00	0,00	3,153
12.01.14	24	-	71,09	10,20	144,860	-	-	47,01	5,60	143,200	-	24,08	1,660	0,00	0,00	0,00	3,578
13.01.14	24	-	73,13	10,20	145,020	-	-	47,55	5,60	143,280	-	25,58	1,740	0,00	0,00	0,00	3,801
14.01.14	24	-	75,84	10,20	144,910	-	-	48,57	5,60	143,410	-	27,27	1,500	0,00	0,00	0,00	4,033
15.01.14	24	-	79,24	10,20	144,170	-	-	49,91	5,60	142,930	-	29,33	1,240	0,00	0,00	0,00	4,304
16.01.14	24	-	81,69	10,20	143,730	-	-	50,94	5,60	142,410	-	30,75	1,320	0,00	0,00	0,00	4,498
17.01.14	24	-	83,08	10,20	143,900	-	-	51,45	5,60	142,560	-	31,63	1,340	0,00	0,00	0,00	4,634
18.01.14	24	-	83,85	10,20	143,910	-	-	51,56	5,60	142,560	-	32,29	1,350	0,00	0,00	0,00	4,728
19.01.14	24	-	82,51	10,20	143,770	-	-	51,08	5,60	142,440	-	31,43	1,330	0,00	0,00	0,00	4,599
20.01.14	24	-	82,55	10,20	143,620	-	-	50,97	5,60	142,440	-	31,58	1,180	0,00	0,00	0,00	4,610
21.01.14	24	-	84,08	10,20	143,850	-	-	51,94	5,60	142,490	-	32,14	1,360	0,00	0,00	0,00	4,710
22.01.14	24	-	82,95	10,20	143,710	-	-	51,41	5,60	142,310	-	31,54	1,400	0,00	0,00	0,00	4,619
Среднее	24,00	-	67,33	10,20	144,312	-	-	45,05	5,60	143,051	-	22,29	1,261	-	-	-	3,282
Итого	744,0	-	-	-	4473,670	0,000	-	-	-	4434,580	0,000	-	39,090	0,00	0,00	0,00	101,74

Ориентировочно до конца месяца(+)

1294,059

1282,127

11,931

41,65

Корректировка за прошлый месяц (-)

1292,657

1282,693

9,964

27,38

**Итого за январь 2014 :**

4475,071

4434,014

41,057

116,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.13 11:00	12539,210	-	12394,130	-	0,000	0,000	241,591	
23.01.14 16:00	17041,910	-	16857,350	-	0,000	0,000	345,080	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_\_ Гкал  
\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения Акта допуска УУ

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**