

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот.ф.=$ т/сут $Gгвс.ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сутКонстантные значения: $P1=$ $P2=$ $P3=$ $P4=$ $T1=$ $T2=$ $T3=$ $T4=$ $T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.13	24	-	62,67	10,20	74,430	-	-	40,99	5,60	74,430	-	21,68	0,000	0,00	0,00	0,00	1,615
24.12.13	24	-	61,74	10,20	74,510	-	-	40,48	5,60	74,510	-	21,26	0,000	0,00	0,00	0,00	1,590
25.12.13	24	-	59,71	10,20	74,700	-	-	39,71	5,60	74,700	-	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,501
26.12.13	24	-	58,91	10,20	74,770	-	-	39,13	5,60	74,770	-	19,78	0,000	0,00	0,00	0,00	1,484
27.12.13	24	-	59,64	10,20	74,820	-	-	39,49	5,60	74,820	-	20,15	0,000	0,00	0,00	0,00	1,513
28.12.13	24	-	58,66	10,20	74,610	-	-	39,19	5,60	74,610	-	19,47	0,000	0,00	0,00	0,00	1,453
29.12.13	24	-	59,24	10,20	74,660	-	-	39,48	5,60	74,660	-	19,76	0,000	0,00	0,00	0,00	1,480
30.12.13	24	-	59,27	10,20	74,730	-	-	39,55	5,60	74,730	-	19,72	0,000	0,00	0,00	0,00	1,477
31.12.13	24	-	59,59	10,20	74,820	-	-	39,65	5,60	74,820	-	19,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,497
01.01.14	24	-	58,88	10,20	74,810	-	-	39,00	5,60	74,810	-	19,88	0,000	0,00	0,00	0,00	1,489
02.01.14	24	-	58,46	10,20	74,830	-	-	38,47	5,60	74,830	-	19,99	0,000	0,00	0,00	0,00	1,501
03.01.14	24	-	58,68	10,20	74,840	-	-	38,47	5,60	74,840	-	20,21	0,000	0,00	0,00	0,00	1,515
04.01.14	24	-	59,42	10,20	74,880	-	-	38,94	5,60	74,880	-	20,48	0,000	0,00	0,00	0,00	1,540
05.01.14	24	-	59,65	10,20	74,860	-	-	39,29	5,60	74,860	-	20,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,530
06.01.14	24	-	58,73	10,20	73,710	-	-	38,79	5,60	73,710	-	19,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,474
07.01.14	24	-	58,31	10,20	77,030	-	-	38,96	5,60	77,030	-	19,35	0,000	0,00	0,00	0,00	1,493
08.01.14	24	-	58,26	10,20	76,960	-	-	39,16	5,60	76,960	-	19,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,474
09.01.14	24	-	60,92	10,20	77,030	-	-	40,63	5,60	77,030	-	20,29	0,000	0,00	0,00	0,00	1,568
10.01.14	24	-	63,51	10,20	76,640	-	-	41,90	5,60	76,640	-	21,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,659
11.01.14	24	-	65,62	10,20	75,640	-	-	41,89	5,60	75,640	-	23,73	0,000	0,00	0,00	0,00	1,798
12.01.14	24	-	70,40	10,20	75,410	-	-	43,97	5,60	75,410	-	26,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,996
13.01.14	24	-	72,76	10,20	75,540	-	-	44,42	5,60	75,540	-	28,34	0,000	0,00	0,00	0,00	2,144
14.01.14	24	-	75,22	10,20	75,430	-	-	45,32	5,60	75,430	-	29,90	0,000	0,00	0,00	0,00	2,261
15.01.14	24	-	78,62	10,20	74,960	-	-	46,60	5,60	74,960	-	32,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,403
16.01.14	24	-	80,97	10,20	74,460	-	-	47,38	5,60	74,460	-	33,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,508
17.01.14	24	-	82,30	10,20	74,630	-	-	47,69	5,60	74,630	-	34,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,588
18.01.14	24	-	83,02	10,20	74,660	-	-	47,83	5,60	74,660	-	35,19	0,000	0,00	0,00	0,00	2,633
19.01.14	24	-	81,55	10,20	74,590	-	-	47,27	5,60	74,590	-	34,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,562
20.01.14	24	-	81,79	10,20	74,590	-	-	47,00	5,60	74,590	-	34,79	0,000	0,00	0,00	0,00	2,601
21.01.14	24	-	83,27	10,20	74,690	-	-	47,96	5,60	74,690	-	35,31	0,000	0,00	0,00	0,00	2,645
22.01.14	24	-	82,11	10,20	74,520	-	-	47,48	5,60	74,520	-	34,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,587
Среднее	24,00	-	66,83	10,20	75,057	-	-	42,13	5,60	75,057	-	24,70	-	-	-	-	1,857
Итого	744,0	-			2326,760	0,000				2326,760	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	57,58

Ориентировочно до конца месяца(+)

671,323

671,323

0,000

23,30

Корректировка за прошлый месяц (-)

670,564

670,564

0,000

15,52

Итого за январь 2014 :

2327,519

2327,519

0,000

65,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.13 07:00	39640,160	-	37062,110	-	0,000	0,000	1279,390	
23.01.14 14:00	41988,280	-	39410,230	-	0,000	0,000	1338,000	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °C

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ

Дата

27 ЯНВ 2014

ОАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ