

Отчет о теплосетевом потреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сутКонстантные значения: $P1=$ $P2=$ $P3=$ $P4=$ $T1=$ $T2=$ $T3=$ $T4=$ $T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.13	24	-	62,91	10,30	239,560	-	-	44,19	5,60	239,240	-	18,72	0,320	0,00	0,00	0,00	4,515
24.12.13	24	-	61,98	10,30	239,650	-	-	43,64	5,60	239,260	-	18,34	0,390	0,00	0,00	0,00	4,428
25.12.13	24	-	59,90	10,30	240,230	-	-	42,81	5,60	239,960	-	17,09	0,270	0,00	0,00	0,00	4,132
26.12.13	24	-	59,14	10,30	240,560	-	-	42,11	5,60	240,240	-	17,03	0,320	0,00	0,00	0,00	4,122
27.12.13	24	-	59,85	10,30	240,630	-	-	42,57	5,60	240,180	-	17,28	0,450	0,00	0,00	0,00	4,194
28.12.13	24	-	58,85	10,30	240,020	-	-	42,12	5,60	239,800	-	16,73	0,220	0,00	0,00	0,00	4,041
29.12.13	24	-	59,45	10,30	240,110	-	-	42,42	5,60	239,750	-	17,03	0,360	0,00	0,00	0,00	4,120
30.12.13	24	-	59,48	10,30	240,360	-	-	42,45	5,60	239,940	-	17,03	0,420	0,00	0,00	0,00	4,128
31.12.13	24	-	59,81	10,30	240,610	-	-	42,56	5,60	240,290	-	17,25	0,320	0,00	0,00	0,00	4,182
01.01.14	24	-	59,10	10,30	240,680	-	-	41,90	5,60	240,340	-	17,20	0,340	0,00	0,00	0,00	4,170
02.01.14	24	-	58,66	10,30	240,780	-	-	41,36	5,60	240,400	-	17,30	0,380	0,00	0,00	0,00	4,196
03.01.14	24	-	58,91	10,30	240,820	-	-	41,43	5,60	240,460	-	17,48	0,360	0,00	0,00	0,00	4,239
04.01.14	24	-	59,63	10,30	240,840	-	-	41,95	5,60	240,520	-	17,68	0,320	0,00	0,00	0,00	4,284
05.01.14	24	-	59,87	10,30	240,720	-	-	42,27	5,60	240,370	-	17,60	0,350	0,00	0,00	0,00	4,266
06.01.14	24	-	58,91	10,30	237,070	-	-	41,78	5,60	236,700	-	17,13	0,370	0,00	0,00	0,00	4,093
07.01.14	24	-	58,51	10,30	247,750	-	-	41,95	5,60	247,280	-	16,56	0,470	0,00	0,00	0,00	4,139
08.01.14	24	-	58,47	10,30	247,540	-	-	42,12	5,60	247,080	-	16,35	0,460	0,00	0,00	0,00	4,079
09.01.14	24	-	61,17	10,30	247,930	-	-	43,66	5,60	247,530	-	17,51	0,400	0,00	0,00	0,00	4,373
10.01.14	24	-	63,74	10,30	246,850	-	-	45,10	5,60	246,470	-	18,64	0,380	0,00	0,00	0,00	4,636
11.01.14	24	-	65,91	10,30	243,510	-	-	45,30	5,60	243,150	-	20,61	0,360	0,00	0,00	0,00	5,049
12.01.14	24	-	70,66	10,30	242,820	-	-	47,61	5,60	242,340	-	23,05	0,480	0,00	0,00	0,00	5,635
13.01.14	24	-	73,09	10,30	243,200	-	-	48,42	5,60	242,750	-	24,67	0,450	0,00	0,00	0,00	6,038
14.01.14	24	-	75,58	10,30	242,750	-	-	49,49	5,60	242,230	-	26,09	0,520	0,00	0,00	0,00	6,377
15.01.14	24	-	79,04	10,30	241,130	-	-	50,97	5,60	240,630	-	28,07	0,500	0,00	0,00	0,00	6,813
16.01.14	24	-	81,40	10,30	239,560	-	-	51,94	5,60	239,100	-	29,46	0,460	0,00	0,00	0,00	7,104
17.01.14	24	-	82,73	10,30	240,070	-	-	52,56	5,60	239,530	-	30,17	0,540	0,00	0,00	0,00	7,293
18.01.14	24	-	83,47	10,30	240,190	-	-	52,74	5,60	239,710	-	30,73	0,480	0,00	0,00	0,00	7,429
19.01.14	24	-	81,97	10,30	240,010	-	-	52,24	5,60	239,430	-	29,73	0,580	0,00	0,00	0,00	7,185
20.01.14	24	-	82,25	10,30	240,010	-	-	52,19	5,60	239,390	-	30,06	0,620	0,00	0,00	0,00	7,269
21.01.14	24	-	83,71	10,30	240,270	-	-	53,24	5,60	239,480	-	30,47	0,790	0,00	0,00	0,00	7,387
22.01.14	24	-	82,52	10,30	239,620	-	-	52,53	5,60	238,640	-	29,99	0,980	0,00	0,00	0,00	7,264
Среднее	24,00	-	67,12	10,30	241,479	-	-	45,73	5,60	241,038	-	21,39	0,441	-	-	-	5,199
Итого	744,0	-			7485,850	0,000				7472,190	0,000		13,660	0,00	0,00	0,00	161,18

Ориентировочно до конца месяца(+)

2159,653

2153,931

5,721

65,48

Корректировка за прошлый месяц (-)

2158,007

2153,957

4,050

42,65

Итого за январь 2014 :

7487,496

7472,164

15,331

184,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.13 17:00	114308,010	-	108891,840	-	0,000	0,000	2636,331	
23.01.14 14:00	121762,670	-	116332,630	-	0,000	0,000	2798,537	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения Акта допуска УУ

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ