

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45113

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

--

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.13	24	-	62,88	10,30	144,950	-	-	45,44	5,60	142,570	-	17,44	2,380	0,00	0,00	0,00	2,645
24.12.13	24	-	61,93	10,30	144,940	-	-	44,96	5,60	142,550	-	16,97	2,390	0,00	0,00	0,00	2,577
25.12.13	24	-	59,95	10,30	145,310	-	-	43,80	5,60	143,020	-	16,15	2,290	0,00	0,00	0,00	2,455
26.12.13	24	-	59,03	10,30	145,580	-	-	43,02	5,60	143,190	-	16,01	2,390	0,00	0,00	0,00	2,441
27.12.13	24	-	59,78	10,30	145,570	-	-	43,45	5,60	143,280	-	16,33	2,290	0,00	0,00	0,00	2,487
28.12.13	24	-	58,83	10,30	145,150	-	-	42,90	5,60	142,920	-	15,93	2,230	0,00	0,00	0,00	2,419
29.12.13	24	-	59,38	10,30	145,210	-	-	43,17	5,60	142,970	-	16,21	2,240	0,00	0,00	0,00	2,459
30.12.13	24	-	59,43	10,30	145,360	-	-	43,48	5,60	143,120	-	15,95	2,240	0,00	0,00	0,00	2,425
31.12.13	24	-	59,75	10,30	145,570	-	-	43,56	5,60	143,310	-	16,19	2,260	0,00	0,00	0,00	2,463
01.01.14	24	-	59,04	10,30	145,540	-	-	42,87	5,60	143,270	-	16,17	2,270	0,00	0,00	0,00	2,458
02.01.14	24	-	58,64	10,30	145,600	-	-	42,27	5,60	143,300	-	16,37	2,300	0,00	0,00	0,00	2,492
03.01.14	24	-	58,79	10,30	145,710	-	-	42,31	5,60	143,330	-	16,48	2,380	0,00	0,00	0,00	2,512
04.01.14	24	-	59,58	10,30	145,680	-	-	42,75	5,60	143,360	-	16,83	2,320	0,00	0,00	0,00	2,561
05.01.14	24	-	59,81	10,30	145,650	-	-	43,08	5,60	143,350	-	16,73	2,300	0,00	0,00	0,00	2,544
06.01.14	24	-	58,92	10,30	143,210	-	-	42,62	5,60	140,990	-	16,30	2,220	0,00	0,00	0,00	2,436
07.01.14	24	-	58,46	10,30	149,730	-	-	42,70	5,60	147,480	-	15,76	2,250	0,00	0,00	0,00	2,465
08.01.14	24	-	58,42	10,30	149,580	-	-	42,94	5,60	147,380	-	15,48	2,200	0,00	0,00	0,00	2,418
09.01.14	24	-	61,00	10,30	149,860	-	-	44,53	5,60	147,540	-	16,47	2,320	0,00	0,00	0,00	2,583
10.01.14	24	-	63,69	10,30	149,370	-	-	45,99	5,60	147,000	-	17,70	2,370	0,00	0,00	0,00	2,761
11.01.14	24	-	65,63	10,30	147,260	-	-	46,33	5,60	144,920	-	19,30	2,340	0,00	0,00	0,00	2,961
12.01.14	24	-	70,66	10,30	146,910	-	-	48,99	5,60	144,430	-	21,67	2,480	0,00	0,00	0,00	3,315
13.01.14	24	-	72,87	10,30	147,160	-	-	49,71	5,60	144,580	-	23,16	2,580	0,00	0,00	0,00	3,547
14.01.14	24	-	75,44	10,30	146,920	-	-	50,74	5,60	144,370	-	24,70	2,550	0,00	0,00	0,00	3,771
15.01.14	24	-	78,87	10,30	145,960	-	-	52,30	5,60	143,430	-	26,57	2,530	0,00	0,00	0,00	4,021
16.01.14	24	-	81,26	10,30	145,040	-	-	53,46	5,60	142,640	-	27,80	2,400	0,00	0,00	0,00	4,173
17.01.14	24	-	82,62	10,30	145,320	-	-	54,11	5,60	142,950	-	28,51	2,370	0,00	0,00	0,00	4,284
18.01.14	24	-	83,36	10,30	145,350	-	-	54,45	5,60	143,040	-	28,91	2,310	0,00	0,00	0,00	4,342
19.01.14	24	-	81,96	10,30	145,270	-	-	53,81	5,60	142,890	-	28,15	2,380	0,00	0,00	0,00	4,231
20.01.14	24	-	82,10	10,30	145,250	-	-	53,74	5,60	142,870	-	28,36	2,380	0,00	0,00	0,00	4,259
21.01.14	24	-	83,60	10,30	145,410	-	-	54,71	5,60	143,130	-	28,89	2,280	0,00	0,00	0,00	4,342
22.01.14	24	-	82,46	10,30	145,080	-	-	54,08	5,60	142,660	-	28,38	2,420	0,00	0,00	0,00	4,262
Среднее	24,00	-	67,04	10,30	146,081	-	-	46,85	5,60	143,737	-	20,19	2,344	-	-	-	3,068
Итого	744,0	-			4528,500	0,000				4455,840	0,000		72,660	0,00	0,00	0,00	95,11

Ориентировочно до конца месяца(+)

1307,211

1285,946

21,266

38,43

Корректировка за прошлый месяц (-)

1305,797

1284,351

21,446

25,43

Итого за январь 2014 :

4529,914

4457,434

72,480

108,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.13 08:00	79572,590	-	48478,090	-	0,000	0,000	3067,905	
23.01.14 20:00	84171,580	-	53003,260	-	0,000	0,000	3165,627	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
для ОТЧЕТОВ