

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2014**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот=$   $Qвент.=$   $Qтех.пот.=$   $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Qтех.гвс.ср=$   $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $Gот=$   $Gвент.=$   $Gтех.пот.=$   $Gгвс=$   $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки:  $Gот ф.=$  т/сут  $Gгвс ф.=$  т/сут  $Qот.ф.=$  Гкал/мес  $Qот.ср.ф.=$  Гкал/сутКонстантные значения:  $P1=$   $P2=$   $P3=$   $P4=$   $T1=$   $T2=$   $T3=$   $T4=$   $T5=$ 

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.13	24	-	62,76	10,30	155,390	-	-	43,45	5,60	154,320	-	19,31	1,070	0,00	0,00	0,00	3,056
24.12.13	24	-	61,82	10,30	155,440	-	-	43,15	5,60	154,320	-	18,67	1,120	0,00	0,00	0,00	2,960
25.12.13	24	-	59,83	10,30	155,800	-	-	42,04	5,60	154,810	-	17,79	0,990	0,00	0,00	0,00	2,824
26.12.13	24	-	58,93	10,30	156,000	-	-	41,23	5,60	155,030	-	17,70	0,970	0,00	0,00	0,00	2,814
27.12.13	24	-	59,67	10,30	156,010	-	-	41,49	5,60	155,090	-	18,18	0,920	0,00	0,00	0,00	2,886
28.12.13	24	-	58,72	10,30	155,730	-	-	41,17	5,60	154,710	-	17,55	1,020	0,00	0,00	0,00	2,785
29.12.13	24	-	59,28	10,30	155,680	-	-	41,52	5,60	154,750	-	17,76	0,930	0,00	0,00	0,00	2,814
30.12.13	24	-	59,33	10,30	155,750	-	-	41,66	5,60	154,920	-	17,67	0,830	0,00	0,00	0,00	2,794
31.12.13	24	-	59,65	10,30	155,920	-	-	41,77	5,60	155,110	-	17,88	0,810	0,00	0,00	0,00	2,832
01.01.14	24	-	58,94	10,30	156,020	-	-	41,28	5,60	155,090	-	17,66	0,930	0,00	0,00	0,00	2,804
02.01.14	24	-	58,54	10,30	156,150	-	-	40,62	5,60	155,130	-	17,92	1,020	0,00	0,00	0,00	2,849
03.01.14	24	-	58,70	10,30	156,040	-	-	40,47	5,60	155,150	-	18,23	0,890	0,00	0,00	0,00	2,889
04.01.14	24	-	59,47	10,30	156,030	-	-	40,91	5,60	155,170	-	18,56	0,860	0,00	0,00	0,00	2,939
05.01.14	24	-	59,71	10,30	156,000	-	-	41,30	5,60	155,160	-	18,41	0,840	0,00	0,00	0,00	2,914
06.01.14	24	-	58,80	10,30	153,650	-	-	40,76	5,60	152,870	-	18,04	0,780	0,00	0,00	0,00	2,813
07.01.14	24	-	58,36	10,30	160,900	-	-	40,93	5,60	160,140	-	17,43	0,760	0,00	0,00	0,00	2,846
08.01.14	24	-	58,33	10,30	160,780	-	-	41,15	5,60	160,020	-	17,18	0,760	0,00	0,00	0,00	2,806
09.01.14	24	-	60,92	10,30	161,140	-	-	42,68	5,60	160,220	-	18,24	0,920	0,00	0,00	0,00	2,987
10.01.14	24	-	63,57	10,30	160,540	-	-	44,03	5,60	159,590	-	19,54	0,950	0,00	0,00	0,00	3,189
11.01.14	24	-	65,54	10,30	158,330	-	-	44,01	5,60	157,320	-	21,53	1,010	0,00	0,00	0,00	3,460
12.01.14	24	-	70,51	10,30	157,920	-	-	46,25	5,60	156,850	-	24,26	1,070	0,00	0,00	0,00	3,893
13.01.14	24	-	72,74	10,30	158,150	-	-	46,82	5,60	157,140	-	25,92	1,010	0,00	0,00	0,00	4,155
14.01.14	24	-	75,29	10,30	157,910	-	-	47,83	5,60	156,870	-	27,46	1,040	0,00	0,00	0,00	4,398
15.01.14	24	-	78,71	10,30	156,870	-	-	49,14	5,60	155,840	-	29,57	1,030	0,00	0,00	0,00	4,701
16.01.14	24	-	81,09	10,30	155,960	-	-	50,48	5,60	154,050	-	30,61	1,910	0,00	0,00	0,00	4,884
17.01.14	24	-	82,44	10,30	156,270	-	-	51,83	5,60	152,670	-	30,61	3,600	0,00	0,00	0,00	4,987
18.01.14	24	-	83,17	10,30	156,310	-	-	50,79	5,60	155,230	-	32,38	1,080	0,00	0,00	0,00	5,134
19.01.14	24	-	81,77	10,30	156,220	-	-	50,31	5,60	155,080	-	31,46	1,140	0,00	0,00	0,00	4,985
20.01.14	24	-	81,92	10,30	156,180	-	-	50,18	5,60	155,070	-	31,74	1,110	0,00	0,00	0,00	5,026
21.01.14	24	-	83,41	10,30	156,440	-	-	51,28	5,60	155,360	-	32,13	1,080	0,00	0,00	0,00	5,098
22.01.14	24	-	82,27	10,30	155,900	-	-	50,71	5,60	154,850	-	31,56	1,050	0,00	0,00	0,00	4,987
Среднее	24,00	-	66,91	10,30	156,820	-	-	44,56	5,60	155,740	-	22,35	1,081	-	-	-	3,565
Итого	744,0	-			4861,430	0,000				4827,930	0,000		33,500	0,00	0,00	0,00	110,51

Ориентировочно до конца месяца(+)

1405,646

1391,541

14,104

45,13

Корректировка за прошлый месяц (-)

1400,503

1390,770

9,733

29,43

**Итого за январь 2014 :**

4866,573

4828,701

37,871

126,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.13 08:00	77399,050	-	67958,290	-	0,000	0,000	2541,907	
23.01.14 14:00	82298,940	-	72824,340	-	0,000	0,000	2654,306	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв}=$  \_\_\_\_ °С

\_\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА деповского № 8102 2014

ОАО "МастерДом Эксплуатация"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ