

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.13	24	-	62,56	10,30	184,390	-	-	44,16	5,60	184,380	-	18,40	0,010	0,00	0,00	0,00	3,406
24.12.13	24	-	61,65	10,30	184,450	-	-	43,63	5,60	184,450	-	18,02	0,000	0,00	0,00	0,00	3,335
25.12.13	24	-	59,70	10,30	184,960	-	-	42,62	5,60	184,960	-	17,08	0,000	0,00	0,00	0,00	3,169
26.12.13	24	-	58,78	10,30	185,180	-	-	41,99	5,60	185,180	-	16,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,124
27.12.13	24	-	59,52	10,30	185,170	-	-	42,32	5,60	185,170	-	17,20	0,000	0,00	0,00	0,00	3,198
28.12.13	24	-	58,57	10,30	184,900	-	-	41,91	5,60	184,900	-	16,66	0,000	0,00	0,00	0,00	3,094
29.12.13	24	-	59,12	10,30	184,850	-	-	42,25	5,60	184,850	-	16,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,129
30.12.13	24	-	59,17	10,30	185,060	-	-	42,40	5,60	185,040	-	16,77	0,020	0,00	0,00	0,00	3,116
31.12.13	24	-	59,49	10,30	185,240	-	-	42,38	5,60	185,240	-	17,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,181
01.01.14	24	-	58,77	10,30	185,310	-	-	41,90	5,60	185,310	-	16,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,141
02.01.14	24	-	58,37	10,30	185,380	-	-	41,28	5,60	185,380	-	17,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,182
03.01.14	24	-	58,51	10,30	185,460	-	-	41,24	5,60	185,440	-	17,27	0,020	0,00	0,00	0,00	3,214
04.01.14	24	-	59,29	10,30	185,460	-	-	41,77	5,60	185,460	-	17,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,261
05.01.14	24	-	59,55	10,30	185,370	-	-	42,09	5,60	185,370	-	17,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,246
06.01.14	24	-	58,66	10,30	182,300	-	-	41,63	5,60	182,270	-	17,03	0,030	0,00	0,00	0,00	3,119
07.01.14	24	-	58,21	10,30	190,540	-	-	41,64	5,60	190,530	-	16,57	0,010	0,00	0,00	0,00	3,171
08.01.14	24	-	58,17	10,30	190,410	-	-	41,83	5,60	190,410	-	16,34	0,000	0,00	0,00	0,00	3,124
09.01.14	24	-	60,73	10,30	190,700	-	-	43,31	5,60	190,680	-	17,42	0,020	0,00	0,00	0,00	3,334
10.01.14	24	-	63,42	10,30	189,910	-	-	44,79	5,60	189,910	-	18,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,550
11.01.14	24	-	65,33	10,30	187,280	-	-	44,91	5,60	187,280	-	20,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,835
12.01.14	24	-	70,35	10,30	186,670	-	-	47,27	5,60	186,670	-	23,08	0,000	0,00	0,00	0,00	4,321
13.01.14	24	-	72,54	10,30	186,930	-	-	47,84	5,60	186,930	-	24,70	0,000	0,00	0,00	0,00	4,629
14.01.14	24	-	75,10	10,30	186,700	-	-	48,84	5,60	186,680	-	26,26	0,020	0,00	0,00	0,00	4,918
15.01.14	24	-	78,50	10,30	185,430	-	-	50,23	5,60	185,370	-	28,27	0,060	0,00	0,00	0,00	5,260
16.01.14	24	-	80,12	10,30	184,390	-	-	51,31	5,60	184,380	-	28,81	0,010	0,00	0,00	0,00	5,330
17.01.14	24	-	79,29	10,30	184,860	-	-	51,85	5,60	184,800	-	27,44	0,060	0,00	0,00	0,00	5,092
18.01.14	24	-	79,19	10,30	185,080	-	-	52,08	5,60	184,970	-	27,11	0,110	0,00	0,00	0,00	5,040
19.01.14	24	-	76,79	10,30	185,020	-	-	51,51	5,60	184,810	-	25,28	0,210	0,00	0,00	0,00	4,701
20.01.14	24	-	76,47	10,30	185,050	-	-	51,44	5,60	184,840	-	25,03	0,210	0,00	0,00	0,00	4,657
21.01.14	24	-	77,33	10,30	185,340	-	-	52,43	5,60	185,080	-	24,90	0,260	0,00	0,00	0,00	4,642
22.01.14	24	-	76,30	10,30	184,780	-	-	51,98	5,60	184,490	-	24,32	0,290	0,00	0,00	0,00	4,524
Среднее	24,00	-	65,79	10,30	185,889	-	-	45,38	5,60	185,846	-	20,41	0,043	-	-	-	3,808
Итого	744,0	-			5762,570	0,000				5761,230	0,000		1,340	0,00	0,00	0,00	118,04

Ориентировочно до конца месяца(+)

1664,383

1662,904

1,479

43,70

Корректировка за прошлый месяц (-)

1661,220

1661,104

0,116

32,42

Итого за январь 2014 :

5765,733

5763,030

2,703

129,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.13 08:00	86121,940	-	80004,120	-	0,000	0,000	2562,642	
23.01.14 14:00	91929,960	-	85810,530	-	0,000	0,000	2682,194	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуску УУ

ОАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ