

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2014**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Тхв=0 С

Подающий тр. расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Обратн.тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

тр-д. ГВС

КТПТР-05

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.13	24	-	62,57	10,30	240,780	-	-	43,78	5,60	240,780	-	18,79	0,000	0,00	0,00	0,00	4,539
24.12.13	24	-	61,63	10,30	240,640	-	-	43,18	5,60	240,640	-	18,45	0,000	0,00	0,00	0,00	4,456
25.12.13	24	-	59,75	10,30	241,480	-	-	42,22	5,60	241,480	-	17,53	0,000	0,00	0,00	0,00	4,245
26.12.13	24	-	58,61	10,30	241,940	-	-	41,44	5,60	241,940	-	17,17	0,000	0,00	0,00	0,00	4,169
27.12.13	24	-	59,48	10,30	241,950	-	-	41,93	5,60	241,950	-	17,55	0,000	0,00	0,00	0,00	4,263
28.12.13	24	-	58,57	10,30	241,350	-	-	41,52	5,60	241,350	-	17,05	0,000	0,00	0,00	0,00	4,127
29.12.13	24	-	59,03	10,30	241,440	-	-	41,82	5,60	241,440	-	17,21	0,000	0,00	0,00	0,00	4,171
30.12.13	24	-	59,13	10,30	241,700	-	-	41,91	5,60	241,700	-	17,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,179
31.12.13	24	-	59,42	10,30	241,850	-	-	41,97	5,60	241,850	-	17,45	0,000	0,00	0,00	0,00	4,239
01.01.14	24	-	58,72	10,30	241,840	-	-	41,49	5,60	241,840	-	17,23	0,000	0,00	0,00	0,00	4,184
02.01.14	24	-	58,37	10,30	241,840	-	-	40,93	5,60	241,840	-	17,44	0,000	0,00	0,00	0,00	4,232
03.01.14	24	-	58,41	10,30	241,880	-	-	40,76	5,60	241,880	-	17,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,284
04.01.14	24	-	59,26	10,30	242,000	-	-	41,31	5,60	242,000	-	17,95	0,000	0,00	0,00	0,00	4,362
05.01.14	24	-	59,47	10,30	241,980	-	-	41,55	5,60	241,980	-	17,92	0,000	0,00	0,00	0,00	4,352
06.01.14	24	-	58,65	10,30	238,220	-	-	41,18	5,60	238,220	-	17,47	0,000	0,00	0,00	0,00	4,175
07.01.14	24	-	58,16	10,30	249,160	-	-	41,36	5,60	249,160	-	16,80	0,000	0,00	0,00	0,00	4,200
08.01.14	24	-	58,13	10,30	248,840	-	-	41,51	5,60	248,840	-	16,62	0,000	0,00	0,00	0,00	4,153
09.01.14	24	-	60,52	10,30	249,010	-	-	42,87	5,60	249,010	-	17,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,409
10.01.14	24	-	63,36	10,30	248,090	-	-	44,31	5,60	248,090	-	19,05	0,000	0,00	0,00	0,00	4,738
11.01.14	24	-	64,96	10,30	244,650	-	-	44,35	5,60	244,650	-	20,61	0,000	0,00	0,00	0,00	5,054
12.01.14	24	-	70,33	10,30	243,920	-	-	46,75	5,60	243,920	-	23,58	0,000	0,00	0,00	0,00	5,768
13.01.14	24	-	72,24	10,30	244,310	-	-	47,26	5,60	244,310	-	24,98	0,000	0,00	0,00	0,00	6,116
14.01.14	24	-	74,92	10,30	243,870	-	-	48,34	5,60	243,870	-	26,58	0,000	0,00	0,00	0,00	6,499
15.01.14	24	-	78,24	10,30	242,440	-	-	49,93	5,60	242,350	-	28,31	0,090	0,00	0,00	0,00	6,890
16.01.14	24	-	80,65	10,30	241,120	-	-	50,79	5,60	237,930	-	29,86	3,190	0,00	0,00	0,00	7,383
17.01.14	24	-	82,03	10,30	240,900	-	-	51,18	5,60	240,900	-	30,85	0,000	0,00	0,00	0,00	7,458
18.01.14	24	-	82,79	10,30	240,590	-	-	51,31	5,60	240,590	-	31,48	0,000	0,00	0,00	0,00	7,596
19.01.14	24	-	81,50	10,30	240,060	-	-	50,77	5,60	240,060	-	30,73	0,000	0,00	0,00	0,00	7,398
20.01.14	24	-	81,50	10,30	240,110	-	-	50,66	5,60	240,110	-	30,84	0,000	0,00	0,00	0,00	7,428
21.01.14	24	-	83,02	10,30	240,190	-	-	51,52	5,60	240,190	-	31,50	0,000	0,00	0,00	0,00	7,588
22.01.14	24	-	81,93	10,30	239,840	-	-	51,09	5,60	239,840	-	30,84	0,000	0,00	0,00	0,00	7,419
Среднее	24,00	-	66,62	10,30	242,516	-	-	44,87	5,60	242,410	-	21,75	0,106	-	-	-	5,293
Итого	744,0				7517,990	0,000				7514,710	0,000		3,280	0,00	0,00	0,00	164,07

Ориентировочно до конца месяца(+)

2163,613

2159,511

4,101

67,20

Корректировка за прошлый месяц (-)

2170,337

2170,337

0,000

43,70

**Итого за январь 2014 :**

7511,266

7503,884

7,381

187,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.13 09:00	9886,800	-	9880,950	-	0,000	0,000	194,311	
23.01.14 17:00	17482,340	-	17473,210	-	0,000	0,000	361,905	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_ Гкал

\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА ДОПУСКА УЧ