Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6075-ч(с)-0114.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 6075 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до 07.02.2015
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2013 по 23.01.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.13	24,00	*	109,03	77,15	31,89	74,61	44,77	29,84	5,20	3,40		37,56	0,00	0,00	38,29	0,00	38,29	-	64,36	0,00	2,42			4,69
25.12.13	24,00	*	113,51	73,21	40,30	73,16	43,71	29,45	5,20	3,40		47,40	0,00	0,00	48,29	0,00	48,29	-	63,36	0,00	3,01			5,11
26.12.13	24,00	*	104,76	73,43	31,33	73,30	42,77	30,52	5,20	3,40		36,75	0,00	0,00	37,59	0,00	37,59	-	70,33	0,00	2,59			4,54
27.12.13	24,00	*	98,11	70,40	27,71	71,89	40,38	31,50	5,20	3,40		32,57	0,00	0,00	33,34	0,00	33,34	-	71,33	0,00	2,33			4,22
28.12.13	24,00	*	108,51	80,04	28,46	70,51	41,72	28,79	5,20	3,40		33,43	0,00	0,00	34,19	0,00	34,19	-	69,96	0,00	2,34			4,32
29.12.13	24,00	*	108,52	80,50	28,02	71,22	42,14	29,08	5,20	3,40		32,85	0,00	0,00	33,61	0,00	33,61	-	70,85	0,00	2,33			4,34
30.12.13	24,00	*	108,82	79,93	28,90	71,29	42,25	29,04	5,20	3,40		33,88	0,00	0,00	34,66	0,00	34,66	-	70,76	0,00	2,40			4,39
31.12.13	24,00	*	110,94	79,12	31,83	71,75	42,21	29,54	5,20	3,40		37,47	0,00	0,00	38,34	0,00	38,34	-	71,38	0,00	2,68			4,63
01.01.14	24,00	*	116,36	80,90	35,46	70,88	41,90	28,97	5,20	3,40		41,71	0,00	0,00	42,65	0,00	42,65	-	69,98	0,00	2,92			4,86
02.01.14	24,00	*	111,03	89,16	21,87	71,21	42,98	28,23	5,20	3,40		25,51	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	-	70,85	0,00	1,81			4,08
03.01.14	24,00	*	110,97	88,41	22,56	71,94	42,71	29,23	5,20	3,40		26,38	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	-	71,67	0,00	1,89			4,21
04.01.14	24,00	*	114,56	87,63	26,93	73,55	43,27	30,28	5,20	3,40		31,57	0,00	0,00	32,35	0,00	32,35	-	73,20	0,00	2,31			4,64
05.01.14	24,00	*	114,68	87,82	26,86	74,73	44,22	30,51	5,20	3,40		31,40	0,00	0,00	32,19	0,00	32,19	-	74,28	0,00	2,33			4,69
06.01.14	24,00	*	114,95	88,43	26,52	75,00	44,78	30,23	5,20	3,40		31,14	0,00	0,00	31,93	0,00	31,93	-	74,58	0,00	2,32			4,67
07.01.14	24,00	*	114,71	88,63	26,08	74,83	44,75	30,08	5,20	3,40		30,35	0,00	0,00	31,12	0,00	31,12	-	74,51	0,00	2,26			4,62
08.01.14	24,00	*	116,83	87,84	28,99	75,06	44,80	30,26	5,20	3,40		33,97	0,00	0,00	34,84	0,00	34,84	-	74,74	0,00	2,54			4,84
09.01.14	24,00	*	116,49	87,61	28,88	75,73	45,12	30,61	5,20	3,40		33,82	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	-	75,39	0,00	2,55			4,88
10.01.14	24,00	*	117,13	87,34	29,79	75,19	45,26	29,92	5,20	3,40		35,02	0,00	0,00	35,92	0,00	35,92	-	74,83	0,00	2,62			4,86
11.01.14	24,00	*	114,41	88,34	26,07	76,13	45,84	30,29	5,20	3,40		30,44	0,00	0,00	31,24	0,00	31,24	-	75,84	0,00	2,31			4,67
12.01.14	24,00	*	112,51	87,61	24,89	78,53	45,91	32,62	5,20	3,40		28,99	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	-	78,26	0,00	2,27			4,82
13.01.14	24,00	*	115,85	86,31	29,54	80,88	46,10	34,77	5,20	3,40		34,55	0,00	0,00	35,56	0,00	35,56	-	80,27	0,00	2,78			5,40
14.01.14	24,00	*	114,82	86,27	28,55	82,57	46,44	36,14	5,20	3,40		33,37	0,00	0,00	34,37	0,00	34,37	-	81,49	0,00	2,72			5,48
15.01.14	24,00	*	112,11	87,11	25,00	87,65	47,95	39,70	5,20	3,40		29,14	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	-	87,48	0,00	2,55			5,66
16.01.14	24,00	*	111,98	86,71	25,28	90,73	49,08	41,65	5,20	3,40		29,46	0,00	0,00	30,52	0,00	30,52	-	90,19	0,00	2,66			5,91
17.01.14	24,00	*	111,28	87,05	24,23	93,01	50,04	42,97	5,20	3,40		28,10	0,00	0,00	29,15	0,00	29,15	-	92,48	0,00	2,60			6,01
18.01.14	24,00	*	113,68	86,73	26,95	94,58	50,45	44,12	5,20	3,40		31,36	0,00	0,00	32,58	0,00	32,58	-	94,02	0,00	2,95			6,39
19.01.14	24,00	*	113,18	86,92	26,26	96,48	51,04	45,44	5,20	3,40		30,46	0,00	0,00	31,68	0,00	31,68	-	95,75	0,00	2,92			6,50
20.01.14	24,00	*	114,65	86,24	28,41	97,21	51,38	45,83	5,20	3,40		32,96	0,00	0,00	34,29	0,00	34,29	-	96,49	0,00	3,18			6,73
21.01.14	24,00	*	113,88	86,75	27,13	97,29	51,36	45,92	5,20	3,40		31,46	0,00	0,00	32,74	0,00	32,74	-	96,72	0,00	3,05			6,64
22.01.14	24,00	*	112,50	87,19	25,32	97,40	51,98	45,42	5,20	3,40		29,14	0,00	0,00	30,32	0,00	30,32	-	96,76	0,00	2,82			6,44
23.01.14	24,00	*	112,26	88,59	23,67	97,26	52,34	44,92	5,20	3,40		27,25	0,00	0,00	28,36	0,00	28,36	-	96,60	0,00	2,64			6,30
Среднее	24,00	-	112,36	84,50	27,86	80,18	45,80	34,38	5,20	3,40	-	32,56	-	-	33,48	-	33,48	-	78,99	-	2,55	-	-	5,15
Итого	744,00		3483,04	2619,36	863,67						0,00	1009,48	0,00	0,00	1037,85	0,00	1037,85	0,00			79,11	0,00	0,00	159,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.13 09:00	84945,62	56917,65	34343,00	100,13	35099,73	102,40	3699,70	-
	24.01.14 14:00	88452,48	59557,01	35356,69	100,13	36142,13	102,40	3861,21	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 0,6 Гкал; -0,61
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

печать потребителя

-0,61
78,5

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 02 14 г.

158,91