Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-0114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36388 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2013 по 23.01.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.13	24,00	*	122,94	121,22	1,73	72,20	49,15	23,05	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
25.12.13	24,00	*	123,18	121,65	1,52	72,38	49,31	23,07	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
26.12.13	24,00	*	123,20	121,65	1,55	71,46	48,66	22,79	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
27.12.13	24,00	*	123,33	121,56	1,76	69,58	47,39	22,19	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
28.12.13	24,00	*	123,48	121,60	1,88	70,24	47,83	22,41	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
29.12.13	24,00	*	123,01	120,92	2,09	70,39	48,00	22,40	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
30.12.13	24,00	*	122,48	120,78	1,70	70,74	48,42	22,32	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
31.12.13	24,00	*	121,69	119,64	2,05	70,15	47,99	22,16	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
01.01.14	24,00	*	122,69	121,45	1,24	70,15	48,01	22,15	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
02.01.14	24,00	*	122,30	120,16	2,14	70,90	47,67	23,23	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
03.01.14	24,00	*	122,24	120,25	1,99	72,38	48,33	24,05	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
04.01.14	24,00	*	122,49	120,41	2,08	73,68	48,81	24,87	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
05.01.14	24,00	*	123,30	121,04	2,26	73,97	49,34	24,63	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
06.01.14	24,00	*	123,47	121,97	1,50	73,81	49,45	24,36	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
07.01.14	24,00	*	123,00	121,88	1,12	73,97	49,48	24,49	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
08.01.14	24,00	*	123,01	121,13	1,88	74,58	49,89	24,69	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
09.01.14	24,00	*	122,73	120,65	2,09	73,96	49,93	24,03	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
10.01.14	24,00	*	122,41	120,02	2,39	74,82	50,39	24,43	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
11.01.14	24,00	*	122,30	120,12	2,18	77,07	50,72	26,35	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
12.01.14	24,00	*	122,58	120,85	1,73	79,41	51,83	27,58	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
13.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
14.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
15.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
16.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
17.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
18.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
19.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
20.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
21.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
22.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
23.01.14	24,00	*	122,73	121,68	1,05	80,96	51,99	28,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
Среднее	24,00	-	122,77	121,21	1,56	75,69	50,08	25,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
Итого	744,00		3805,85	3757,40	48,45						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.13 08:00	18745,80	18719,92	-	-	-	-	432,32	7068,03
	14.01.14 10:00	21334,14	21270,73	-	-	-	-	496,87	7574,03

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 1 » 02 14 г.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ