Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36498 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2013 по 23.01.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.13	24,00	*	119,43	116,09	3,34	72,50	42,05	30,44	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
25.12.13	24,00	*	119,60	116,30	3,30	72,67	42,22	30,44	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
26.12.13	24,00	*	119,62	116,34	3,28	71,57	41,76	29,81	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
27.12.13	24,00	*	119,71	116,49	3,22	69,90	41,02	28,88	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
28.12.13	24,00	*	119,94	116,76	3,18	70,58	41,33	29,25	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
29.12.13	24,00	*	119,46	116,34	3,12	70,66	41,43	29,23	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
30.12.13	24,00	*	118,98	115,95	3,03	71,03	41,65	29,38	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
31.12.13	24,00	*	118,28	115,36	2,92	70,29	41,28	29,01	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
01.01.14	24,00	*	119,26	116,48	2,78	70,54	41,22	29,32	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
02.01.14	24,00	*	118,82	116,07	2,75	71,25	41,03	30,23	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
03.01.14	24,00	*	118,74	116,01	2,73	72,78	41,45	31,33	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
04.01.14	24,00	*	119,00	116,26	2,74	74,00	41,96	32,04	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
05.01.14	24,00	*	119,80	116,96	2,84	74,28	42,40	31,88	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
06.01.14	24,00	*	119,90	117,04	2,86	74,10	42,43	31,67	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
07.01.14	24,00	*	119,35	116,54	2,82	74,30	42,44	31,86	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
08.01.14	24,00	*	119,38	116,58	2,80	74,90	42,88	32,02	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
09.01.14	24,00	*	119,09	116,35	2,74	74,30	42,89	31,41	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
10.01.14	24,00	*	119,42	116,73	2,69	75,20	43,44	31,75	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
11.01.14	24,00	*	118,28	115,66	2,62	77,48	43,54	33,95	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
12.01.14	24,00	*	118,02	115,47	2,54	79,81	44,00	35,81	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
13.01.14	24,00	*	118,22	115,74	2,48	81,44	43,99	37,46	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
14.01.14	24,00	*	117,51	115,07	2,44	86,30	45,14	41,16	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
15.01.14	24,00	*	117,17	114,72	2,45	89,38	45,99	43,39	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,21
16.01.14	24,00	*	117,72	115,26	2,46	91,70	46,68	45,03	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
17.01.14	24,00	*	118,23	115,75	2,48	92,94	47,01	45,93	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
18.01.14	24,00	*	118,40	115,89	2,51	94,86	47,38	47,48	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,75
19.01.14	24,00	*	117,84	115,45	2,39	95,58	47,53	48,04	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,79
20.01.14	24,00	*	118,09	115,72	2,37	95,61	47,29	48,33	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,83
21.01.14	24,00	*	118,27	115,90	2,37	95,78	47,64	48,15	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,82
22.01.14	24,00	*	119,75	117,29	2,46	95,73	47,92	47,82	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,86
23.01.14								-									-							
Среднее	24,00	-	118,84	116,09	2,76	79,38	43,63	35,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37
Итого	720,00		3565,29	3482,60	82,69						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	131,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.13 07:00	22446,35	21930,01	-	-	-	-	542,82	7057,45
	23.01.14 23:00	26091,46	25491,06	-	-	-	-	678,60	7793,45

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 02 14 г.