

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2014**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-6  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14736

расходомер  
 Подающий тр. ПРЭМ 50  
 Обратн.тр. ПРЭМ-1 50  
 тр-д. ГВС ПРЭМ 40  
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20  
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016

Gmin Gmax  
 Термопреобр.  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.13	24	-	64,29	9,20	171,182	-	-	45,55	4,60	167,725	-	18,74	3,456	-	-	-	3,380
24.12.13	24	-	61,28	9,20	171,533	-	-	43,87	4,60	168,074	-	17,41	3,459	-	-	-	3,152
25.12.13	24	-	59,84	9,20	170,323	-	-	43,21	4,60	166,678	-	16,63	3,646	-	-	-	3,005
26.12.13	24	-	59,30	9,20	168,698	-	-	42,76	4,60	163,917	-	16,54	4,781	-	-	-	3,009
27.12.13	24	-	60,12	9,20	171,074	-	-	43,19	4,60	165,822	-	16,93	5,252	-	-	-	3,137
28.12.13	24	-	59,41	9,20	170,765	-	-	42,78	4,60	166,789	-	16,63	3,976	-	-	-	3,024
29.12.13	24	-	60,51	9,20	171,064	-	-	43,58	4,60	167,078	-	16,94	3,985	-	-	-	3,085
30.12.13	24	-	60,53	9,20	170,988	-	-	43,54	4,60	166,960	-	16,99	4,027	-	-	-	3,095
31.12.13	24	-	60,70	9,20	170,925	-	-	43,45	4,60	166,624	-	17,25	4,301	-	-	-	3,150
01.01.14	24	-	61,21	9,20	168,466	-	-	43,35	4,60	163,895	-	17,85	4,571	-	-	-	3,220
02.01.14	24	-	60,97	9,20	165,585	-	-	42,76	4,60	161,375	-	18,21	4,210	-	-	-	3,210
03.01.14	24	-	60,09	9,20	166,517	-	-	42,31	4,60	162,530	-	17,78	3,988	-	-	-	3,144
04.01.14	24	-	60,50	9,20	165,562	-	-	42,37	4,60	162,001	-	18,13	3,562	-	-	-	3,167
05.01.14	24	-	61,49	9,20	167,046	-	-	43,28	4,60	163,491	-	18,21	3,554	-	-	-	3,209
06.01.14	24	-	59,97	9,20	165,074	-	-	42,43	4,60	161,084	-	17,54	3,990	-	-	-	3,078
07.01.14	24	-	60,55	9,20	168,443	-	-	42,97	4,60	163,941	-	17,59	4,502	-	-	-	3,170
08.01.14	24	-	60,56	9,20	168,713	-	-	43,02	4,60	164,109	-	17,55	4,604	-	-	-	3,173
09.01.14	24	-	61,77	9,20	168,464	-	-	43,89	4,60	163,827	-	17,88	4,638	-	-	-	3,230
10.01.14	24	-	61,54	9,20	168,394	-	-	43,78	4,60	163,807	-	17,76	4,587	-	-	-	3,206
11.01.14	24	-	67,20	9,20	165,970	-	-	45,83	4,60	161,974	-	21,38	3,996	-	-	-	3,743
12.01.14	24	-	72,46	9,20	168,357	-	-	48,56	4,60	164,763	-	23,90	3,595	-	-	-	4,214
13.01.14	24	-	75,01	9,20	166,916	-	-	49,39	4,60	163,510	-	25,62	3,405	-	-	-	4,461
14.01.14	24	-	77,00	9,20	166,119	-	-	49,79	4,60	162,863	-	27,21	3,256	-	-	-	4,698
15.01.14	24	-	80,53	9,20	166,068	-	-	51,44	4,60	162,825	-	29,09	3,243	-	-	-	5,016
16.01.14	24	-	81,83	9,20	165,019	-	-	51,99	4,60	161,798	-	29,85	3,220	-	-	-	5,110
17.01.14	24	-	46,17	9,20	164,597	-	-	32,99	4,60	161,007	-	13,18	3,590	-	-	-	2,260
18.01.14	24	-	84,00	9,20	164,856	-	-	51,79	4,60	160,544	-	32,21	4,312	-	-	-	5,552
19.01.14	24	-	84,06	9,20	164,355	-	-	52,26	4,60	161,113	-	31,80	3,242	-	-	-	5,414
20.01.14	24	-	85,49	9,20	165,695	-	-	53,18	4,60	162,368	-	32,32	3,327	-	-	-	5,551
21.01.14	24	-	87,10	9,20	166,912	-	-	54,48	4,60	163,506	-	32,62	3,406	-	-	-	5,650
22.01.14	24	-	85,98	9,20	169,969	-	-	54,64	4,60	166,567	-	31,35	3,402	-	-	-	5,534
Среднее	24,00	-	67,14	9,20	167,860	-	-	45,75	4,60	163,954	-	21,39	3,906	-	-	-	3,776
Итого	744,0	-	-	-	5203,649	0,000	-	-	-	5082,565	0,000	-	121,084	0,00	0,00	0,00	117,05

Ориентировочно до конца месяца(+)

1493,233

1461,734

31,499

45,09

Корректировка за прошлый месяц (-)

1515,870

1486,016

29,854

31,55

**Итого за январь 2014 :**

5181,012

5058,283

122,729

130,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.12.13 23:00	26093,635	-	29424,683	-	-	-	666,166	-
24.01.14 00:00	31471,476	-	34678,167	-	-	-	788,900	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуск

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ