

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 09.09.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн. тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.13	24	-	62,98	10,20	257,130	-	-	44,68	5,60	256,410	-	18,30	0,720	0,00	0,00	0,00	4,755
24.12.13	24	-	61,38	10,20	259,910	-	-	43,93	5,60	259,160	-	17,45	0,750	0,00	0,00	0,00	4,584
25.12.13	24	-	58,74	10,20	242,110	-	-	42,11	5,60	241,230	-	16,63	0,880	0,00	0,00	0,00	4,079
26.12.13	24	-	58,87	10,20	212,880	-	-	40,92	5,60	212,290	-	17,95	0,590	0,00	0,00	0,00	3,858
27.12.13	24	-	58,82	10,20	210,680	-	-	40,82	5,60	210,090	-	18,00	0,590	0,00	0,00	0,00	3,829
28.12.13	24	-	58,24	10,20	210,500	-	-	40,47	5,60	209,920	-	17,77	0,580	0,00	0,00	0,00	3,775
29.12.13	24	-	59,76	10,20	210,240	-	-	41,24	5,60	209,670	-	18,52	0,570	0,00	0,00	0,00	3,930
30.12.13	24	-	59,81	10,20	210,080	-	-	41,36	5,60	209,570	-	18,45	0,510	0,00	0,00	0,00	3,911
31.12.13	24	-	60,02	10,20	210,270	-	-	41,41	5,60	209,800	-	18,61	0,470	0,00	0,00	0,00	3,946
01.01.14	24	-	59,37	10,20	211,100	-	-	40,89	5,60	210,460	-	18,48	0,640	0,00	0,00	0,00	3,937
02.01.14	24	-	59,64	10,20	210,850	-	-	40,70	5,60	210,250	-	18,94	0,600	0,00	0,00	0,00	4,027
03.01.14	24	-	59,61	10,20	209,920	-	-	40,55	5,60	209,250	-	19,06	0,670	0,00	0,00	0,00	4,042
04.01.14	24	-	59,43	10,20	209,890	-	-	40,48	5,60	209,200	-	18,95	0,690	0,00	0,00	0,00	4,019
05.01.14	24	-	59,63	10,20	209,830	-	-	40,75	5,60	209,220	-	18,88	0,610	0,00	0,00	0,00	3,998
06.01.14	24	-	58,86	10,20	204,210	-	-	40,22	5,60	203,410	-	18,64	0,800	0,00	0,00	0,00	3,851
07.01.14	24	-	58,64	10,20	218,450	-	-	40,66	5,60	217,180	-	17,98	1,270	0,00	0,00	0,00	3,993
08.01.14	24	-	58,68	10,20	217,240	-	-	40,74	5,60	216,070	-	17,94	1,170	0,00	0,00	0,00	3,958
09.01.14	24	-	60,85	10,20	235,220	-	-	42,52	5,60	234,410	-	18,33	0,810	0,00	0,00	0,00	4,362
10.01.14	24	-	62,15	10,20	257,300	-	-	44,09	5,60	256,870	-	18,06	0,430	0,00	0,00	0,00	4,682
11.01.14	24	-	52,02	10,20	251,890	-	-	38,32	5,60	251,310	-	13,70	0,580	0,00	0,00	0,00	3,475
12.01.14	24	-	40,22	10,20	234,550	-	-	29,57	5,60	234,970	-	10,65	-0,420	0,00	0,00	0,00	2,499
13.01.14	24	-	67,65	10,20	272,660	-	-	45,90	5,60	272,130	-	21,75	0,530	0,00	0,00	0,00	5,970
14.01.14	24	-	70,97	10,20	267,410	-	-	47,54	5,60	267,350	-	23,43	0,060	0,00	0,00	0,00	6,288
15.01.14	24	-	74,23	10,20	266,790	-	-	49,17	5,60	266,790	-	25,06	0,000	0,00	0,00	0,00	6,704
16.01.14	24	-	76,71	10,20	263,600	-	-	50,30	5,60	263,600	-	26,41	0,000	0,00	0,00	0,00	6,983
17.01.14	24	-	79,76	10,20	261,700	-	-	51,58	5,60	261,620	-	28,18	0,080	0,00	0,00	0,00	7,401
18.01.14	24	-	80,33	10,20	259,740	-	-	51,64	5,60	259,680	-	28,69	0,060	0,00	0,00	0,00	7,480
19.01.14	24	-	79,10	10,20	259,670	-	-	51,10	5,60	259,670	-	28,00	0,000	0,00	0,00	0,00	7,290
20.01.14	24	-	79,12	10,20	258,700	-	-	50,83	5,60	258,640	-	28,29	0,060	0,00	0,00	0,00	7,340
21.01.14	24	-	80,69	10,20	257,950	-	-	51,73	5,60	257,950	-	28,96	0,000	0,00	0,00	0,00	7,493
22.01.14	24	-	79,52	10,20	257,170	-	-	51,13	5,60	257,170	-	28,39	0,000	0,00	0,00	0,00	7,323
Среднее	24,00	-	64,38	10,20	236,117	-	-	43,79	5,60	235,656	-	20,60	0,461	-	-	-	4,961
Итого	744,0	-			7319,640	0,000				7305,340	0,000		14,300	0,00	0,00	0,00	153,78

Ориентировочно до конца месяца(+)

2338,110

2337,853

0,257

65,97

Корректировка за прошлый месяц (-)

2261,700

2256,480

5,220

44,59

Итого за январь 2014 :

7396,050

7386,713

9,337

175,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.13 09:00	24049,300	-	22394,940	-	0,000	0,000	601,429	
23.01.14 21:00	31496,710	-	29828,320	-	0,000	0,000	759,786	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения Акта допуску УУ

Дата

27 ЯНВ 2014

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ