3

№ 3778 от 04.10.2013

ОТЧЕТ

о теплопотреблении в теплофикационной воде за **январь 2014**

ООО "ЭнергоМониторинг"
332-41-16

ент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**

Адрес: **Рыбацкий пр., д.3**

Договор № **31502-6**

овычислитель: СПТ943 №09748

Источник теплоты: ТЭЦ-22, м/ль Рыбацкая, р/с Шлиссельбургская, ТК-8 вправо

етные формулы: Fg=(G/n*Gmax))*100%; dT=T1-T2; tхв=0

Подающий трубопровод: Ду=40мм, Gпр=50 т/ч; Обратный трубопровод: Ду=40мм, Gпр=50 т/ч;

Подающий трубопровод ГВС: Ду=25 мм, Gпр=20 т/ч. Цирк. трубопровод ГВС: Ду=15 мм, Gпр=6,3 т/ч.

орные расходы: Gот=4,59 т/ч; Qот=0,22 Гкал/ч. Gгвс=3,96 т/ч; Qгвс=0,19 Гкал/ч

ень	n часы	подающий трубопровод P1 кг/см2	T1 C	M1 тонн	dT C	обратный трубопровод P2 кг/см2	T2 C	M2 тонн	dM тонн	Qсцо ГКал	система ГВС T3 C	V3 м3	T4 C	V4 м3	Vгвс м3	Qгвс ГКал	Q ГКал
.2013	24,00		63,94	54,87	25,74		38,20	54,77	0,09	1,42	66,72	13,21	50,82	4,05	9,15	0,66	**2,08**
.2013	24,00		60,78	67,38	21,86		38,92	67,13	0,24	1,49	65,58	12,49	49,69	4,02	8,47	0,61	**2,09**
.2013	24,00		59,19	107,38	14,72		44,46	107,02	0,37	1,61	63,14	13,39	48,41	4,11	9,27	0,63	**2,24**
.2013	24,00		58,81	144,25	11,18		47,63	143,89	0,36	1,64	63,01	12,46	47,54	3,83	8,64	0,59	**2,23**
.2013	24,00		59,85	88,86	18,19		41,67	88,63	0,23	1,63	63,02	13,88	48,43	3,80	10,08	0,68	**2,31**
.2013	24,00		58,83	91,58	16,23		42,60	91,41	0,17	1,50	63,19	13,37	48,16	3,96	9,42	0,64	**2,14**
.2013	24,00		60,11	63,77	22,02		38,10	63,74	0,04	1,41	63,14	14,75	49,17	3,64	11,11	0,74	**2,15**
.2013	24,00		60,33	62,16	22,30		38,04	62,09	0,07	1,39	63,20	13,25	49,17	3,91	9,35	0,63	**2,03**
.2013	24,00		60,42	65,45	22,06		38,36	65,39	0,06	1,45	63,67	17,45	50,80	3,73	13,72	0,90	**2,36**
.2014	24,00		60,74	129,09	13,21		47,53	128,62	0,46	1,74	62,40	10,00	45,79	4,03	5,98	0,43	**2,17**
.2014	24,00		60,88	198,95	9,44		51,44	198,36	0,59	1,93	62,64	11,23	45,85	3,77	7,46	0,52	**2,45**
.2014	24,00		59,97	200,42	9,13		50,84	199,54	0,88	1,89	62,55	12,22	46,48	3,65	8,57	0,58	**2,47**
.2014	24,00		60,46	188,57	9,70		50,76	187,71	0,86	1,89	62,48	12,30	46,64	3,62	8,69	0,59	**2,48**
.2014	24,00		61,29	70,58	21,30		39,99	70,34	0,24	1,52	62,61	12,96	47,68	3,40	9,56	0,64	**2,16**
.2014	24,00		59,27	152,36	11,07		48,20	151,77	0,58	1,73	62,75	12,55	48,23	3,82	8,73	0,59	**2,32**
.2014	24,00		60,16	102,50	15,59		44,57	102,09	0,42	1,63	62,73	11,73	47,13	3,79	7,94	0,55	**2,17**
.2014	24,00		60,47	77,68	18,79		41,68	77,36	0,32	1,48	62,99	13,59	48,54	3,68	9,91	0,66	**2,14**
.2014	24,00		61,41	57,25	23,79		37,62	57,11	0,14	1,37	62,70	12,27	47,44	3,56	8,72	0,59	**1,96**
.2014	24,00		61,37	63,31	22,99		38,38	63,07	0,24	1,47	62,57	12,00	46,44	3,03	8,97	0,60	**2,07**
.2014	24,00		64,65	108,94	17,22		47,43	108,33	0,61	1,91	62,90	13,83	48,63	3,03	10,80	0,71	**2,62**
.2014	24,00		72,01	64,74	29,93		42,08	64,26	0,47	1,96	63,14	12,92	47,76	3,32	9,61	0,64	**2,61**
.2014	24,00		74,66	66,50	31,57		43,09	65,83	0,67	2,13	62,89	13,39	46,68	3,29	10,10	0,68	**2,81**
.2014	24,00		76,65	79,95	29,51		47,14	78,94	1,01	2,41	62,39	12,17	46,14	3,11	9,06	0,60	**3,02**
.2014	24,00		80,20	76,50	32,00		48,20	75,51	0,99	2,50	62,67	12,81	46,77	3,28	9,53	0,64	**3,14**
.2014	24,00		81,46	73,48	33,30		48,17	72,25	1,23	2,51	62,87	12,96	46,63	3,07	9,89	0,66	**3,17**
.2014	24,00		37,66	162,49	7,46		30,20	159,46	3,03	1,29	50,94	13,26	40,71	3,92	9,34	0,51	**1,80**
.2014	24,00		84,11	90,84	30,73		53,38	89,16	1,69	2,89	66,53	12,66	46,97	2,98	9,68	0,69	**3,58**
.2014	24,00		83,43	100,90	28,13		55,30	98,99	1,91	2,96	66,82	13,65	47,99	2,95	10,69	0,75	**3,71**
.2014	24,00		85,12	93,36	30,75		54,37	91,36	2,00	2,99	66,55	13,19	48,23	3,24	9,94	0,71	**3,70**
.2014	24,00		86,76	80,13	35,71		51,04	78,01	2,12	2,98	66,51	11,89	46,81	2,95	8,94	0,64	**3,62**
.2014	24,00		86,76	80,13	35,71		51,04	78,01	2,12	2,98	66,51	11,89	46,81	2,95	8,94	0,64	**3,62**
еднее:	24,00		66,51	98,85	21,66		44,85	98,07	0,78	1,93	63,28	12,89	47,50	3,53	9,36	0,64	**2,56**
ГО:	744,00			3064,38				3040,16	24,22	59,73		399,72		109,47	290,25	**19,69**	**79,42**
реднему с 23.12.2013 по 31.12.2013				1072,10				1068,79		15,73		112,15		32,79	79,36	5,72	21,45
реднему с 23.01.2014 по 31.01.2014				876,00				857,87		23,92		115,05		28,36	86,70	5,90	29,82
то с учетом среднего				**2868,28**				**2829,24**		**67,92**		**402,62**		**105,04**	**297,58**	**19,88**	**87,80**

о к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Q=_____Гкал.

етственный за учет тепловой энергии _____/ Малых Т.В. /

ргосбыт отчет принят _____/ /

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____ 27 ЯНВ 2014