

Отчет о теплосетях по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.13	24	-	63,33	10,20	125,750	-	-	43,68	5,60	126,720	-	19,65	-0,970	0,00	0,00	0,00	2,480
24.12.13	24	-	61,73	10,20	126,130	-	-	42,87	5,60	127,370	-	18,86	-1,240	0,00	0,00	0,00	2,386
25.12.13	24	-	59,08	10,20	116,010	-	-	40,66	5,60	117,230	-	18,42	-1,220	0,00	0,00	0,00	2,141
26.12.13	24	-	59,25	10,20	108,000	-	-	39,57	5,60	109,430	-	19,68	-1,430	0,00	0,00	0,00	2,130
27.12.13	24	-	59,18	10,20	107,250	-	-	39,38	5,60	108,250	-	19,80	-1,000	0,00	0,00	0,00	2,130
28.12.13	24	-	58,61	10,20	107,300	-	-	39,16	5,60	108,290	-	19,45	-0,990	0,00	0,00	0,00	2,092
29.12.13	24	-	60,14	10,20	107,370	-	-	39,93	5,60	110,240	-	20,21	-0,870	0,00	0,00	0,00	2,175
30.12.13	24	-	60,18	10,20	107,560	-	-	40,09	5,60	108,050	-	20,09	-0,490	0,00	0,00	0,00	2,168
31.12.13	24	-	60,40	10,20	107,590	-	-	40,12	5,60	108,370	-	20,28	-0,780	0,00	0,00	0,00	2,188
01.01.14	24	-	59,74	10,20	108,380	-	-	39,69	5,60	108,660	-	20,05	-0,280	0,00	0,00	0,00	2,180
02.01.14	24	-	60,01	10,20	109,890	-	-	39,59	5,60	110,100	-	20,42	-0,210	0,00	0,00	0,00	2,252
03.01.14	24	-	60,03	10,20	127,740	-	-	41,34	5,60	128,060	-	18,69	-0,320	0,00	0,00	0,00	2,395
04.01.14	24	-	59,85	10,20	127,890	-	-	41,38	5,60	127,970	-	18,47	-0,080	0,00	0,00	0,00	2,369
05.01.14	24	-	60,06	10,20	127,960	-	-	41,65	5,60	128,040	-	18,41	-0,080	0,00	0,00	0,00	2,363
06.01.14	24	-	59,29	10,20	122,730	-	-	41,06	5,60	122,840	-	18,23	-0,110	0,00	0,00	0,00	2,244
07.01.14	24	-	59,03	10,20	128,600	-	-	41,27	5,60	128,600	-	17,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,289
08.01.14	24	-	59,08	10,20	128,690	-	-	41,44	5,60	128,770	-	17,64	-0,080	0,00	0,00	0,00	2,277
09.01.14	24	-	61,08	10,20	127,200	-	-	42,38	5,60	127,200	-	18,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,387
10.01.14	24	-	62,45	10,20	124,240	-	-	43,02	5,60	124,240	-	19,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,420
11.01.14	24	-	52,18	10,20	122,320	-	-	37,65	5,60	122,320	-	14,53	0,000	0,00	0,00	0,00	1,777
12.01.14	24	-	39,93	10,20	111,170	-	-	28,62	5,60	111,990	-	11,31	-0,820	0,00	0,00	0,00	1,244
13.01.14	24	-	68,08	10,20	126,540	-	-	44,13	5,60	126,740	-	23,95	-0,200	0,00	0,00	0,00	3,037
14.01.14	24	-	71,36	10,20	126,460	-	-	45,66	5,60	126,540	-	25,70	-0,080	0,00	0,00	0,00	3,257
15.01.14	24	-	74,60	10,20	126,650	-	-	47,09	5,60	126,650	-	27,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,490
16.01.14	24	-	77,08	10,20	126,380	-	-	48,18	5,60	126,380	-	28,90	0,000	0,00	0,00	0,00	3,662
17.01.14	24	-	80,11	10,20	125,580	-	-	49,33	5,60	125,580	-	30,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,877
18.01.14	24	-	80,67	10,20	124,760	-	-	49,39	5,60	124,760	-	31,28	0,000	0,00	0,00	0,00	3,914
19.01.14	24	-	79,46	10,20	124,970	-	-	48,98	5,60	124,970	-	30,48	0,000	0,00	0,00	0,00	3,816
20.01.14	24	-	79,50	10,20	124,670	-	-	48,82	5,60	124,670	-	30,68	0,000	0,00	0,00	0,00	3,837
21.01.14	24	-	81,10	10,20	124,740	-	-	49,73	5,60	124,740	-	31,37	0,000	0,00	0,00	0,00	3,925
22.01.14	24	-	79,92	10,20	124,280	-	-	49,19	5,60	124,280	-	30,73	0,000	0,00	0,00	0,00	3,826
Среднее	24,00	-	64,73	10,20	120,477	-	-	42,74	5,60	120,840	-	21,98	-0,363	-	-	-	2,669
Итого	744,0	-			3734,800	0,000				3746,050	0,000		-11,250	0,00	0,00	0,00	82,73

Ориентировочно до конца месяца(+)

1125,489

1125,489

0,000

34,53

Корректировка за прошлый месяц (-)

1109,674

1117,054

-7,380

23,41

Итого за январь 2014 :

3750,614

3754,484

-3,870

93,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.13 10:00	58126,190	-	57913,730	-	0,000	0,000	1302,846	
23.01.14 13:00	61875,720	-	61673,940	-	0,000	0,000	1386,614	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения Акта допуска УУ

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ